



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW101

201509DW101

样品名称: 深呼吸硅藻土壁材

Sample Name

委托单位: 聚勒环保科技(上海)有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW101

第 1 页 共 2 页

样品名称	深呼吸硅藻土壁材	检验类别	委托检验
委托单位	聚勒环保科技(上海)有限公司	商 标	深呼吸
生产单位	聚勒环保科技(上海)有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 09 月 01 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》		
检验项目	1. 甲醛净化效率 2. 甲苯净化效率		
检验结论	<p>*经检验,送检样品的甲醛净化效率,甲苯净化效率的检验结果符合标准JC/T 1074-2008 中“1类材料”的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 09 月 22 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Tropical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW101

第 2 页 共 2 页

样品类型		I 类材料		
样品使用量		1.5kg		
开灯时间		48h		
试验条件		温度 $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, 相对湿度 $(50 \pm 10)\%$		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化效率 (%)	≥ 75	82.4	合格
2	甲苯净化效率 (%)	≥ 35	45.3	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry