



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409BW104

DMTC

样品名称: 合成高分子防水涂料

Sample Name

委托单位: 北京立异创新科贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409BW104

第 1 页 共 2 页

样品名称	合成高分子防水涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京立异创新科贸有限公司	商 标	—
生产单位	北京立异创新科贸有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 09 月 02 日	规格型号	I 类
样品数量	10kg	样品状态	无结块液体
检验依据	JC/T 864-2008 《聚合物乳液建筑防水涂料》		
检验项目	1. 拉伸强度 2. 断裂延伸率 3. 低温柔性 4. 不透水性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拉伸强度、断裂延伸率、低温柔性、不透水性的检验结果符合标准 JC/T 864-2008 中 I 类的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 10 月 14 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409BW104

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (I类)	检验结果	单项结论
1	拉伸强度/MPa	≥ 1.0	1.2	合格
2	断裂延伸率/%	≥ 300	332	合格
3	低温柔性 (绕 $\Phi 10\text{mm}$ 棒弯 180°)	-10°C , 无裂纹	-10°C , 无裂纹	符合
4	不透水性, (0.3MPa, 30min)	不透水	不透水	符合
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry