



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW101

DMTC

样品名称: B 型干拌复合轻集料混凝土

Sample Name

委托单位: 京华正泰(北京)科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW101

第 1 页 共 2 页

样品名称	B 型干拌复合轻集料混凝土	检验类别	委托检验
委托单位	京华正泰 (北京) 科技有限公司	商 标	—
生产单位	京华正泰 (北京) 科技有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 10 月 06 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 11 月 02 日	规格型号	B 型
样品数量	6 块	样品状态	块状
检验依据	12BJ1-1 《工程做法》 JGJ 51-2002 《轻骨料混凝土技术规程》		
检验项目	1. 干密度          2. 抗压强度		
检验结论	<p>*依据标准 JGJ 51-2002 规定的试验方法进行检验, 送检样品的干密度、抗压强度的检验结果达到标准 12BJ1-1 中干拌复合轻集料混凝土垫层 B 型 (用于楼面或屋面垫层) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 11 月 27 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW101

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 B 型 (用于楼面或 屋面垫层)	检验结果	单项结论
1	干密度/(kg/m <sup>3</sup> )	≤850	805	合格
2	抗压强度/MPa	≥3.0	3.4	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

