



存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW199

201505DW199

样品名称: ZH 胶粉聚苯颗粒砂浆

Sample Name

委托单位: 烟台中科筑诚建材科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW199

第 1 页 共 2 页

样品名称	ZH 胶粉聚苯颗粒砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	烟台中科筑诚建材科技有限公司	商 标	ZH
生产单位	烟台中科筑诚建材科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 05 月 27 日	规格型号	—
样品数量	50kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物
检验依据	JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 干表观密度 2. 抗压强度 3. 软化系数 4. 导热系数 5. 线性收缩率 6. 抗拉强度 7. 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆: 标准状态、浸水处理)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干表观密度、抗压强度、软化系数、导热系数、线性收缩率、抗拉强度、拉伸粘结强度 (与水泥砂浆: 标准状态、浸水处理) 的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中胶粉聚苯颗粒浆料-保温浆料的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 11 月 27 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW199

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (胶粉聚苯颗粒 浆料-保温浆料)	检验结果	单项结论
1	干表观密度, kg/m ³		180~250	223	合格
2	抗压强度, MPa		≥0.20	0.21	合格
3	软化系数		≥0.5	0.63	合格
4	导热系数, [W/(m·K)]		≤0.06	0.059	合格
5	线性收缩率, %		≤0.3	0.25	合格
6	抗拉强度, MPa		≥0.1	0.1	合格
7	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆), MPa	标准状态	≥0.1	0.1	合格
		浸水处理		0.1	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉:水:颗粒=1.0kg:1.1kg:8L。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry