



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201503AC006

201503AC006

样品名称: 连锁砌块粘结剂

Sample Name

受检单位: 北京瀛海玉友粘合剂厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC006

第 1 页 共 2 页

产品名称	连锁砌块粘结剂	检验类别	抽样检验
受检单位	北京藏海玉友粘合剂厂	生产日期	—
生产单位	北京藏海玉友粘合剂厂	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2015 年 03 月 05 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC 890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹灰砂浆》		
检验项目	1. 抗压强度 2. 粘结强度 3. 凝结时间		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的抗压强度、粘结强度、凝结时间的检验结果符合标准 JC 890-2001 中砌筑砂浆的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 04 月 09 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC006

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
1	抗压强度, MPa	≥ 5.0	7.6	合格
2	粘结强度, MPa	≥ 0.20	0.26	合格
3	凝结时间, h	贯入阻力达到 0.5MPa 时, 3~5h	贯入阻力达到 0.5MPa 时, 4.75h	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024