



150002283081

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW122

201511DW122

样品名称: 发泡剂

Sample Name

委托单位: 北京诚明嘉洋建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW122

第 1 页 共 2 页

样品名称	发泡剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京诚明嘉洋建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京诚明嘉洋建材有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 10 月	样品编号	—
来样日期	2015 年 11 月 18 日	规格型号	—
样品数量	25kg	样品状态	液态
检验依据	CJJ/T 177-2012 《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》		
检验项目	1. 湿容重 2. 新拌气泡混合轻质土静置 1h 的湿容重增加值		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的湿容重、新拌气泡混合轻质土静置 1h 的湿容重增加值的检验结果符合标准 CJJ/T 177-2012 中发泡剂 W6 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 12 月 15 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW122

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (W6)	检验结果	单项结论
1	湿容重/(kN/m^3)	$5.5 < \gamma \leq 6.5$	5.6	合格
2	新拌气泡混合轻质土静置 1h 的湿容重增加值/ (kN/m^3)	≤ 0.5	0.04	合格

(以下空白)

备注: (1) 发泡剂稀释比例: 泡沫剂: 水=1:40; 基准水泥: 水=1.0:0.45;
(2) 设计湿容重不小于 5.50 kN/m^3 。

