



验报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW002

样品名称:

泥趣硅藻泥

Sample Name

委托单位:

浙江佐久环保建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW002

第1页共2页

	10.): 201911DW002	THE TOTAL	第10 共2页				
样品名称	泥趣硅藻泥	检验类别	委托检验				
委托单位	浙江佐久环保建材有限公司	商。标	泥趣硅藻泥				
生产单位	浙江佐久环保建材有限公司	等级					
生产日期	2015年09月18日	样品编号	GT-001-040				
来样日期	2015年11月13日	规格型号	GT001-040				
样品数量	2kg	样品状态	**************************************				
检验依据	JC/T 2177-2013《硅藻泥装饰壁材》	視視的	見記記				
检验项目	1. 挥发性有机化合物含量 (VOC) 2. 游离甲醛 3. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 4. 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg)						
检验结论	*经检验, 送检样品的挥发性有机化合物含量(VOC), 游离甲醛, 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, 可溶性重金属(铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg)的检验结果符合标准 JC/T 2177-2013 的技术指标要求。 ***  签发日期: 2015 年 12 月 15 日 (检验测试章)						

备注:(此处空白)

批准是如 工事核: 萧英编制: 冷水子

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW002

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
	挥发性有机化合物含量 (VOC)/g/kg		小于检出限值	未检出	合格
22	游离甲醛/mg/kg		小于检出限值	未检典	12 <u>08</u> 68
333	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 /mig/kg		小于检出限值	<b>未检出</b>	2000年2月
	可溶性 重金属 /mg/kg	铅 Pb	小于检击限值	未检出	200
		编Cd	小于检出限值	未检出	合格。
		移 Cr	小手检出限值	未检出。	TANKS TO AND THE PARTY
		兼Hg	小于检出限值	未检出。	合格。

(以下空白)

备注: JC/T 2177-2013 规定各指标检出限值为:

- (1) 挥发性有机化合物含量 的检出限值为 1g/kg;
- (2) 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和的检出限值为 50mg/kg;
- (3) 游离甲醛的检出限值为 5mg/kg;
- (4) 可溶性重金属的检出限值为 10mg/kg。