



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC358

样品名称: 膨胀玻化微珠保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司

Client

检验类别: 一种样检验 一个

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC358

第1页共2页

品名称	膨胀玻化微珠保温砂浆 北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司	检验类别生产日期	2015年01月		
是检单位 丰产单位	北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司	规格型号	記記は		
由样地点	企业成品库房 000000000000000000000000000000000000	商标	克克森		
由样人	王明轩 陈嘉宇 2000年	等级	是 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 に の に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に に に に に に に に に に に に に		
曲样日期	2015年02月28日	抽样数量	100kg		
样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块	抽样基数	State of the state		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 2. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50				
检验结论	*经检验, 抽检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 04 月 13 日 (检验测试章)				

批准:

制: 3人也是

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC358

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (11型)	检验结果	单项结论
	千密度/ (kg/m³)	301~400	320	
2	抗压强度/MPa	≥0.40	0.51	距離路
理	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]	≤0.085	0.082	路路路

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1: 0.80。