



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411DW013

样品名称: JS 防水涂料

Sample Name

委托单位: 威县双赢化工有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411DW013

第 1 页 共 2 页

样品名称	JS 防水涂料	检验类别	委托检验
委托单位	威县双赢化工有限公司	商 标	—
生产单位	威县双赢化工有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	707A
来样日期	2014 年 11 月 25 日	规格型号	I 型
样品数量	5kg	样品状态	粉料+液料
检验依据	GB/T 23445-2009 《聚合物水泥防水涂料》		
检验项目	1. 固体含量 2. 拉伸强度 (无处理) 3. 断裂伸长率 (无处理) 4. 低温柔性 (ϕ 10mm 棒) 5. 不透水性		
检验结论	*经检验, 送检样品的固体含量、拉伸强度 (无处理)、断裂伸长率 (无处理)、低温柔性 (ϕ 10mm 棒)、不透水性的检验结果符合标准 GB/T 23445-2009 中 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 12 月 16 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411DW013

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	固体含量/%		≥70	72	合格
2	拉伸强度	无处理/MPa	≥1.2	1.5	合格
3	断裂伸长率	无处理/%	≥200	360	合格
4	低温柔性 (φ10mm 棒)		-10℃无裂纹	-10℃无裂纹	合格
5	不透水性(0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	符合
(以下空白)					
备注: 配比: 粉:液=0.7:1.0。					