



2012003084M

2012建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW265

201404AW265

样品名称: 珍珠岩保温板

Sample Name

委托单位: 永清县永顺保温材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 2012建材质检认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW265

第 1 页 共 2 页

样品名称	珍珠岩保温板	检验类别	委托检验
委托单位	永清县永顺保温材料厂	商 标	—
生产单位	永清县永顺保温材料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 04 月 28 日	规格型号	300mm × 600mm × 80mm
样品数量	10 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 10303-2001 《膨胀珍珠岩绝热制品》		
检验项目	1. 密度 2. 抗压强度 3. 抗折强度 4. 质量含水率 5. 导热系数		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的密度、抗压强度、质量含水率、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10303-2001 中 250 号: 合格品的技术指标要求; 依据标准 GB/T 10303-2001 规定的试验方法进行检验, 抗折强度的检验结果见第 2 页。*</p> <p>签发日期: 2014 年 05 月 07 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW265

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (250 号: 合格品)	检验结果	单项结论
1	密度 (kg/m^3)		≤ 250	210	合格
2	抗压强度 (MPa)		≥ 0.40	0.42	合格
3	抗折强度 (MPa)		—	0.25	—
4	质量含水率 (%)		≤ 5	2	合格
5	导热系数 [W/(m·K)]	298K	≤ 0.072	0.068	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

