



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW127

三 一 一 广 公

样品名称: 浮雕点料

Sample Name

委托单位: 北京元宝山建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW127

第 1 页 共 2 页

样品名称	浮雕点料	检验类别	委托检验
委托单位	北京元宝山建筑材料厂	商 标	—
生产单位	北京元宝山建筑材料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 09 月 09 日	规格型号	干粉型
样品数量	10kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	GB/T 9779-2005 《复层建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 涂膜外观 3. 初期干燥抗裂性 4. 粘结强度 5. 耐冲击性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的容器中状态、涂膜外观、初期干燥抗裂性、粘结强度、耐冲击性的检验结果符合标准 GB/T 9779-2005 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 11 月 19 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW127

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无硬块, 呈均匀状态	无硬块, 呈均匀状态	符合
2	涂膜外观		无开裂、无明显针孔、无气泡	无开裂、无明显针孔、无气泡	符合
3	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
4	粘结强度 /MPa	标准状态 (E、Si)	≥ 0.7	0.7	合格
		浸水后 (E、Si、CE)	≥ 0.5	0.6	合格
5	耐冲击性		无裂纹、剥落以及明显变形	无裂纹、无剥落、无明显变形	符合
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1:1。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry