

存档



150002293064

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW209

样品名称: 建筑结构胶 (找平胶)

Sample Name

委托单位: 北京众固新业科技开发有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW209

第 1 页 共 2 页

样品名称	建筑结构胶 (找平胶)	检验类别	委托检验
委托单位	北京众固新业科技发展有限公司	商 标	众固
生产单位	北京众固新业科技发展有限公司	等 级	A 级
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2016 年 01 月 25 日	规格型号	ZHG-3
样品数量	A 胶 3kg B 胶 1kg	样品状态	胶状, 无分层
检验依据	GB 50728-2011 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》		
检验项目	1. 钢对钢拉伸抗剪强度 2. 钢对钢 T 冲击剥离长度 3. 钢对混凝土正拉粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的钢对钢拉伸抗剪强度、钢对钢 T 冲击剥离长度、钢对混凝土正拉粘结强度的检验结果符合标准 GB 50728-2011 中底胶的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 02 月 22 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW209

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (底胶)	检验结果	单项结论
1	钢对钢拉伸抗剪强度 (MPa)	≥ 20 , 且为结构胶 的胶层内聚破坏	22, 结构胶的胶层 内聚破坏	合格
2	钢对钢 T 冲击剥离长度 (mm)	≤ 25	19	合格
3	钢对混凝土正拉粘结强度	≥ 2.5 , 且为混凝土 内聚破坏	2.8, 混凝土内聚破坏	合格

(以下空白)

备注: 配比: A 胶: B 胶=3: 1。