



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW105

样品名称: 外墙涂料

Sample Name

委托单位: 北京市豆店燕豪涂料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW105

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙涂料	检验类别	委托检验			
委托单位	北京市豆店燕豪涂料厂	商 标	兴燕豪			
生产单位	北京市豆店燕豪涂料厂	等 级	一等品			
生产日期	2014 年 12 月 26 日	样品编号	—			
来样日期	2015 年 02 月 05 日	规格型号	832			
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体			
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》 GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》					
检验项目	1.容器中状态 2.施工性 3.低温稳定性 4.干燥时间 5.涂膜外观 6.对比率 7.耐碱性 8.耐洗刷性 9.涂层耐温变性 10.耐水性 11.耐沾污性 12.耐人工气候老化性 13.挥发性有机化合物(VOC)含量					
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、涂膜外观、对比率、耐碱性、耐洗刷性、涂层耐温变性、耐水性、耐沾污性、耐人工气候老化性的检验结果符合标准 GB/T 9755-2001 中一等品的技术指标要求;挥发性有机化合物(VOC)含量的检验结果符合标准 GB 24408-2009 中水性外墙涂料-面漆的技术指标要求。*					
签发日期: 2015 年 03 月 10 日 (检验测试章)						
备注: 委托方要求使用标准 GB/T 9755-2001 进行检测。						

批

准:

审

核:

编 制:

制

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW105

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (一等品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	合格
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	合格
3	低温稳定性	不变质	不变质	合格
4	干燥时间(表干), h	≤ 2	0.5	合格
5	涂膜外观	正常	正常	合格
6	对比率 (白色和浅色)	≥ 0.90	0.91	合格
7	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	合格
8	耐洗刷性, 次	≥ 1000	1000	合格
9	涂层耐温变性 (5次循环)	无异常	无异常	合格
10	耐水性 (96h)	无异常	无异常	合格
11	耐沾污性 (白色和浅色), %	≤ 15	14	合格
12	耐人工气候老化性	400h 不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化 ≤ 1 级, 变色 ≤ 2 级	400h 不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化 1 级, 变色 2 级	合格
13	挥发性有机化合物(VOC)含量/ (g/L)	≤ 150	5.7	合格
备注: (此处空白)				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry