



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW182



样品名称: 连锁砌块专用粘接剂

Sample Name

委托单位: 北京国盛天诚建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW182

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 样品名称 | 连锁砌块专用粘接剂 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 北京国盛天诚建材有限公司 | 商 标 | 大地 |
| 生产单位 | 北京国盛天诚建材有限公司 | 等 级 | Mb 5 |
| 生产日期 | 2014 年 06 月 20 日 | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2014 年 07 月 16 日 | 规格型号 | 干粉型 |
| 样品数量 | 20kg | 样品状态 | 粉状, 无结块 |
| 检验依据 | JC 860-2008 《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》 | | |
| 检验项目 | 1. 抗压强度 2. 稠度 3. 保水性 4. 凝结时间 | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 送检样品的抗压强度、稠度、保水性、凝结时间的检验结果符合标准 JC 860-2008 中强度等级 Mb5 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 08 月 28 日</p> <p>(检验测试章)</p> | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW182

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 (强度等级 Mb5) | 检验结果 | 单项结论 |
|----------------------|----------|--------------------|------|------|
| 1 | 抗压强度/MPa | ≥ 5.0 | 6.8 | 合格 |
| 2 | 稠度/mm | 50 ~ 80 | 75 | 合格 |
| 3 | 保水性/% | ≥ 88 | 89 | 合格 |
| 4 | 凝结时间/h | 4 ~ 8 | 4.75 | 合格 |
| (以下空白) | | | | |
| 备注: 配比: 粉: 水=1:0.13。 | | | | |

