



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW210

样品名称: 轻集料混凝土空心砌块

Sample Name

委托单位: 北京铭剑创业装饰材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW210

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|-------------------|---|------|-------------------|
| 样品名称 | 轻集料混凝土空心砌块 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 北京铭剑创业装饰材料有限公司 | 商 标 | — |
| 生产单位 | 北京铭剑创业装饰材料有限公司 | 等 级 | MU3.5 |
| 生产日期 | — | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2016 年 02 月 25 日 | 规格型号 | 400mm×200mm×200mm |
| 样品数量 | 1 组 | 样品状态 | 块状, 外观完好 |
| 检验依据 | GB/T 15229-2011 《轻集料混凝土小型空心砌块》 | | |
| 检验项目 | 1. 密度等级 2. 抗压强度 | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 800 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。*</p> | | |
| <p>备注: (此处空白)</p> | | | |

签发日期: 2016 年 03 月 03 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW210

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | | 检验结果 | | 单项结论 |
|------------|--|------------|------|------|-----|------|
| 1 | 密度等级/ (kg/m ³) (密度等级 800 级) | ≥710, ≤800 | | 790 | | 合格 |
| 2 | 抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5) | 平均值 | 最小值 | 平均值 | 最小值 | 合格 |
| | | ≥3.5 | ≥2.8 | 3.6 | 3.3 | |
| (以下空白) | | | | | | |
| 备注: (此处空白) | | | | | | |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of Building Materials Industry