

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503BW307

CONTEC

样品名称: 合成树脂乳液外墙涂料

Sample Name

委托单位: 涿州市聚康建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTC





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503BW307

第 1 页 共 2 页

样品名称	合成树脂乳液外墙涂料	检验类别	委托检验
委托单位	涿州市聚康建筑材料有限公司	商 标	—
生产单位	涿州市聚康建筑材料有限公司	等 级	一等品
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 03 月 17 日	规格型号	液体
样品数量	20kg	样品状态	无结块液体
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐水性 8. 耐碱性 9. 耐洗刷性 10. 耐沾污性 11. 涂层耐温变性 12. 耐人工气候老化性		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 9755-2001 中一等品的技术指标要求。*		
备注: 委托方要求使用 GB/T 9755-2001 标准检测。		签发日期: 2015 年 05 月 05 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503BW307

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (一等品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合
4	干燥时间(表干)/h	≤2	0.6	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	对比率 (白色和浅色)	≥0.90	0.90	合格
7	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
8	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
9	耐洗刷性/次	≥1000	1000	合格
10	耐沾污性 (白色和浅色)/%	≤15	15	合格
11	涂层耐温变性 (5次循环)	无异常	无异常	符合
12	耐人工气候老化性	400h 不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化 ≤1 级, 变色 ≤2 级	400h 不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化 1 级, 变色 2 级	符合
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC