

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW296

样品名称: 界面剂

Sample Name

委托单位: 北京航天奥德科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW296

第 1 页 共 2 页

样品名称	界面剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京航天奥德科技有限公司	商 标	—
生产单位	北京航天奥德科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 04 月 28 日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	液态
检验依据	JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 剪切粘结强度 2. 拉伸粘结强度 (未处理)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的剪切粘结强度、拉伸粘结强度 (未处理) 的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 II 型的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 05 月 26 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW296

第 2 页 共 2 页

序号			检验项目		标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
1	剪切粘结强度/MPa	7d	≥ 0.7	0.8	合格		
		14d	≥ 1.0	1.1	合格		
2	拉伸粘结强度 (未处理)/MPa	7d	≥ 0.3	0.5	合格		
		14d	≥ 0.5	0.7	合格		
(以下空白)							
备注：配比：水泥：胶：砂=1.0：0.5：2.0。							

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC