



2009003084M



(2009)建材质监认字(24)号

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC070

样品名称: 干粉界面处理剂

Sample Name

受检单位: 浙江明鸿实业有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC070

第 1 页 共 2 页

产品名称	干粉界面处理剂	检验类别	抽样检验
受检单位	浙江明鸿实业有限公司	产品批号	—
生产单位	浙江明鸿实业有限公司	生产日期	2012 年 01 月 07 日
抽样地点	企业成品库房	商 标	明鸿节能
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	干粉型
抽样日期	2012 年 02 月 05 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 剪切粘结强度 2. 拉伸粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的剪切粘结强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2012 年 03 月 15 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of New Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC070

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (1型)	检验结果	单项结论	
1	剪切粘结强度/ MPa	7d	≥1.0	1.1	合格	
		14d	≥1.5	1.6	合格	
2	拉伸粘结强度/ MPa	未处理	7d	≥0.4	0.5	合格
			14d	≥0.6	0.7	合格
		浸水处理		≥0.5	0.6	合格
		热处理		≥0.5	0.6	合格
		冻融循环处理		≥0.5	0.6	合格
		碱处理		≥0.5	0.6	合格
(以下空白)						
备注：配比：粉：水=4：1。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Administration and Research Center of Building Materials Industry