



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW117

样品名称: 粉煤灰

Sample Name

委托单位: 河北昌硕建筑工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW117

第 1 页 共 2 页

样品名称	粉煤灰	检验类别	委托检验
委托单位	河北昌硕建筑工程有限公司	商 标	—
生产单位	河北昌硕建筑工程有限公司	等 级	II 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 08 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	GB/T 1596-2005 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》		
检验项目	1. 细度 2. 需水量比 3. 烧失量 4. 含水量 5. 安定性 6. 强度活性指数 7. 均匀性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的细度、需水量比、烧失量、含水量、安定性的检验结果符合标准 GB/T 1596-2005 中拌制混凝土和砂浆用粉煤灰 II 级的技术指标要求; 强度活性指数的检验结果符合标准 GB/T 1596-2005 中水泥活性混合材料用粉煤灰的技术指标要求; 均匀性的检验结果见第 2 页。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 06 月 11 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW117

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	细度 (45 μ m 方孔筛筛余), %	≤ 25.0	10.9	合格
2	需水量比, %	≤ 105	92	合格
3	烧失量, %	≤ 8.0	1.3	合格
4	含水量, %	≤ 1.0	0.5	合格
5	安定性 (雷氏夹沸煮后增加距离), mm	≤ 5.0	0.1	合格
6	强度活性指数, %	≥ 70.0	88.0	合格
7	均匀性, %	—	1.8	—

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
 Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry