



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW169



样品名称: 耐水粉刷石膏

Sample Name

委托单位: 北京博奥宏达科贸有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003054M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW169

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐水粉刷石膏	检验类别	委托检验
委托单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	商 标	—
生产单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 10 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB/T 28627-2012 《抹灰石膏》 JG/T 283-2010 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》		
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 4. 软化系数		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求; 依据标准 JG/T 283-2010 规定的试验方法进行检验, 软化系数的检验结果见第 2 页。</p> <p>* 签发日期: 2015 年 05 月 17 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

段策

审 核:

王帆

编 制:

孙志杰

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW169

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1	抗折强度/MPa	≥ 2.0	2.8	合格
2	抗压强度/MPa	≥ 4.0	6.2	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	≥ 0.4	0.4	合格
4	软化系数	—	0.8	—
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1:0.40。				

