



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DC119

样品名称: 内墙防火涂料

Sample Name

受检单位: 北京宝利家装饰工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
(2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DC119

第 1 页 共 2 页

产品名称	内墙防火涂料	检验类别	抽样检验
受检单位	北京宝利家装饰工程有限公司	生产日期	2013 年 07 月
生产单位	北京宝利家装饰工程有限公司	规格型号	BLJ-NFH01
抽样地点	公司仓库	商 标	宝利家
抽 样 人	王明轩 孙士杰	等 级	—
抽样日期	2013 年 08 月 01 日	抽样数量	20kg
样品状态	液体	抽样基数	1t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》 GB 12441-2005 《饰面型防火涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐碱性 8. 耐洗刷性 9. 耐燃时间 10. 火焰传播比值 11. 质量损失 12. 炭化体积		
检验结论	*经检验, 抽检样品的容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间涂膜外观、对比率、耐碱性、耐洗刷性检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆(合格品)的技术指标要求; 耐燃时间、火焰传播比值、质量损失、炭化体积的检验结果符合标准 GB 12441-2005 中饰面型防火涂料的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2013 年 08 月 23 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DC119

第 2 页 共 2 页

中心编号(No.): 201308DC119											
序号		检验项目		标准要求		检验结果		单项结论			
1		容器中状态		合格品		无硬块, 搅拌后呈均匀状态		无硬块, 搅拌后呈均匀状态		符合	
2		施工性				刷涂二道无障碍		刷涂二道无障碍		符合	
3		低温稳定性 (3 次循环)				不变质		不变质		符合	
4		干燥时间 (表干) /h				≤2		0.4		合格	
5		涂膜外观				正常		正常		符合	
6		对比率(白色和浅色)				≥0.90		0.90		合格	
7		耐碱性 (24h)				无异常		无异常		符合	
8		耐洗刷性/次				≥300		300		合格	
9		耐燃时间/min		饰面型防火涂料		≥15		15		合格	
10		火焰传播比值				≤25		22		合格	
11		质量损失/g				≤5.0		4.2		合格	
12		炭化体积/cm³				≤25		23		合格	
备注: (此处空白)											

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC