



2012003084M

(2012)建材质检试字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW179



样品名称: 抹灰砂浆

Sample Name

委托单位: 北京国盛天诚建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW179

第 1 页 共 2 页

样品名称	抹灰砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京国盛天诚建材有限公司	商 标	大地
生产单位	北京国盛天诚建材有限公司	等 级	DP M10
生产日期	2014 年 06 月 20 日	样品编号	——
来样日期	2014 年 07 月 16 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状，无结块
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》		
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 抗冻性 4. 28d 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的保水率、凝结时间、抗冻性、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2014 年 08 月 28 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW179

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10)	检验结果	单项结论
1	保水率/%		≥ 88	91	合格
2	凝结时间/h		3 ~ 9	4.25	合格
3	抗冻性 (15 次)	强度损失率 /%	≤ 25	15	合格
		质量损失率 /%	≤ 5	4.0	合格
4	28d 抗压强度/MPa		≥ 10.0	12.0	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=1：0.13。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry