

存档



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307AW139

DMTC

样品名称: 水泥砂浆通风道

Sample Name

委托单位: 北京市房山区长沟兴龙水泥制品厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M 2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307AW139

第 1 页 共 2 页

样品名称	水泥砂浆通风道	检验类别	委托检验
委托单位	北京市房山区长沟兴龙水泥制品厂	商 标	——
生产单位	北京市房山区长沟兴龙水泥制品厂	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2013 年 07 月 09 日	规格型号	——
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1. 放射性 (放射性比活度)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的放射性 (放射性比活度) 的检验结果符合标准 GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求, 产销与使用范围不受限制。*</p> <p>签发日期: 2013 年 07 月 24 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307AW139

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页				
序号	检验项目	标准要求 (A类)	检验结果	单项结论
1	放射性（放射性比活度）	内照射指数 (I_{Ra}) ≤ 1.0	0.2	合格
		外照射指数 (I_{γ}) ≤ 1.3	0.4	合格
(以下空白)				

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话:010-51164723

邮编:100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry