



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW202

DMTC

样品名称: 连锁砖

Sample Name

委托单位: 三河市连靓水泥制品厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质检认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW202

第 1 页 共 2 页

样品名称	连锁砖	检验类别	委托检验
委托单位	三河市连视水泥制品厂	商 标	—
生产单位	三河市连视水泥制品厂	等 级	MU5.0 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 05 月 21 日	规格型号	390mm×190mm×190mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 15229-2011 《轻集料混凝土小型空心砌块》		
检验项目	1. 尺寸偏差    2. 外观质量    3. 密度等级    4. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的尺寸偏差、外观质量的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 的技术指标要求; 密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 1000 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU5.0 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		<p>签发日期: 2014 年 05 月 27 日</p> <p>(检验测试章)</p>	

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Test Center of the Building Material Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW202

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目			标准要求		检验结果		单项结论
1	尺寸	长度		±3		-2~+2		合格
	偏差	宽度		±3		-2~+2		合格
	/mm	高度		±3		-2~+2		合格
2	外观质量	最小外壁厚/mm	用于承重墙体	≥30	30		合格	
		肋厚/mm		≥25	25		合格	
		缺棱	个数/块	≤2	0		合格	
		掉角	三个方向投影的最大值/mm	≤20	0		合格	
		裂缝延伸的累计尺寸/mm		≤30	0		合格	
3	密度等级/(kg/m³) (密度等级 1000 级)			≥910, ≤1000		1000		合格
4	抗压强度/MPa (强度等级 MU5.0)			平均值	最小值	平均值	最小值	合格
				≥5.0	≥4.0	5.1	4.9	
(以下空白)								
备注:(此处空白)								

