



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201410AW117

样品名称: 加气多功能调节块

Sample Name

北京昊天祥装饰材料有限公司

委托单位: (北京信通鸿祥建筑材料有限公司)

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW117

第 1 页 共 2 页

样品名称	加气多功能调节块	检验类别	委托检验
委托单位	北京昊天祥装饰材料有限公司 (北京信通鸿祥建筑材料有限公司)	商 标	—
生产单位	北京昊天祥装饰材料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 10 月 10 日	规格型号	190mm × 90mm × 45mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 11968-2006 《蒸压加气混凝土砌块》		
检验项目	1. 立方体抗压强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的立方体抗压强度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 A3.5 级的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 10 月 22 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW117

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
		平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	
1	立方体抗压强度/MPa (A3.5 级)	≥3.5	≥2.8	3.6	3.4	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

