



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201603AC155

DMTC

样品名称: 勾缝剂

Sample Name

受检单位: 北京亿程宏达建筑装饰有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC155

第1页 共2页

产品名称	勾缝剂	检验类别	抽样检验
受检单位	北京亿程宏达建筑装饰有限公司	生产日期	—
生产单位	北京亿程宏达建筑装饰有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	亿程宏达
抽 样 人	陈嘉宇 王明轩	等 级	—
抽样日期	2016年03月02日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂》		
检验项目	1. 抗折强度(标准试验条件) 2. 抗压强度(标准试验条件)		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的抗折强度(标准试验条件)、抗压强度(标准试验条件)的检验结果符合标准 JC/T 1004-2006 中水泥基填缝剂(CG1)的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016年04月05日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC155

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [水泥基填缝剂 (CG1)]	检验结果	单项结论
1	抗折强度/MPa	标准试验条件	>2.50	2.78	合格
2	抗压强度/MPa	标准试验条件	>15.0	19.2	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=4: 1。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry