



2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW187

DMTC

样品名称: 聚合聚苯板

Sample Name

委托单位: 北京普莱斯德新型保温建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW187

第 1 页 共 2 页

样品名称	聚合聚苯板	检验类别	委托检验
委托单位	北京普莱斯德新型保温建材有限公司	商 标	PLSD
生产单位	北京普莱斯德新型保温建材有限公司	等 级	Ⅲ类
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2014 年 07 月 18 日	规格型号	1200mm×600mm×100mm
样品数量	2 块	样品状态	板状，外观完好
检验依据	GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》		
检验项目	1. 表观密度		
检验结论	<p>* 经检验，送检样品的表观密度的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中Ⅲ类的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2014 年 07 月 29 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

陈策

审 核:

王机

编 制:

谷冰莹



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW187

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅲ类)	检验结果	单项结论
1	表观密度, kg/m ³	≥ 30.0	35.0	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

