



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW337

MA

样品名称: 草坪砖

Sample Name

委托单位: 三河市春霞达丰建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283034

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW337

第 1 页 共 2 页

样品名称	草坪砖	检验类别	委托检验
委托单位	三河市春霞达丰建材有限公司	商 标	—
生产单位	三河市春霞达丰建材有限公司	等 级	C <sub>C</sub> 30
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 18 日	规格型号	300 mm×300 mm×80mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 945-2005 《透水砖》		
检验项目	1. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 JC/T 945-2005 中抗压强度等级 C<sub>C</sub>30 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 04 月 01 日 (检验测试章)</p>		
备注:	委托方要求依据标准 JC/T 945-2005 规定的试验方法进行检验。		

批 准:

*郭权*

审 核:

*张帆*

编 制:

*孙士杰*

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW337

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	抗压强度/MPa (抗压强度等级 C <sub>c</sub> 30)	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格
		≥30.0	≥25.0	33.0	31.2	

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry