



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW197

201505DW197

样品名称: ZH 粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 烟台中科筑诚建材科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW197

第 1 页 共 2 页

|            |   |                                   |      |
|------------|---|-----------------------------------|------|
| 样品名称       | ZH 粘结砂浆   | 检验类别                              | 委托检验 |
| 委托单位       | 烟台中科筑诚建材科技有限公司                                    | 商 标                               | ZH   |
| 生产单位       | 烟台中科筑诚建材科技有限公司                                    | 等 级                               | —    |
| 生产日期       | —   | 样品编号                              | —    |
| 来样日期       | 2015 年 05 月 27 日                                  | 规格型号                              | —    |
| 样品数量       | 10kg  | 样品状态                              | 粉状   |
| 检验依据       | JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》                      |                                   |      |
| 检验项目       | 1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板)<br>3. 可操作时间    |                                   |      |
| 检验结论       | *经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。* |                                   |      |
| 备注: (此处空白) |   | 签发日期: 2015 年 07 月 28 日<br>(检验测试章) |      |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW197

第 2 页 共 2 页

| 序号  | 检验项目                       |     | 标准要求<br>(胶粘剂)                 | 检验结果                  | 单项结论 |
|---|----------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------|------|
| 1   | 拉伸粘接强度<br>(与水泥砂浆)<br>/MPa  | 原强度 | $\geq 0.60$                   | 1.14                  | 合格   |
|   |                            | 耐水  | $\geq 0.40$                   | 0.95                  | 合格   |
| 2   | 拉伸粘接强度<br>(与膨胀聚苯板)<br>/MPa | 原强度 | $\geq 0.10$ , 破坏界面<br>在膨胀聚苯板上 | 0.11, 破坏界面在<br>膨胀聚苯板上 | 合格   |
|   |                            | 耐水  | $\geq 0.10$ , 破坏界面<br>在膨胀聚苯板上 | 0.11, 破坏界面在<br>膨胀聚苯板上 | 合格   |
| 3   | 可操作时间/h                    |     | 1.5~4.0                       | 2.0                   | 合格   |
| (以下空白)  |                            |     |                               |                       |      |
| 备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.22;<br>(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m <sup>3</sup> 。 |                            |     |                               |                       |      |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry