



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC006

DMTC

样品名称: 普通混凝土小型空心砌块

Sample Name

受检单位: 三河市齐心庄镇吉银建材厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC006

第 1 页 共 2 页

产品名称	普通混凝土小型空心砌块	检验类别	抽样检验
受检单位	三河市齐心庄镇吉银建材厂	生产日期	——
生产单位	三河市齐心庄镇吉银建材厂	规格型号	MU10.0 级
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 张攀	等 级	MU10.0 级
抽样日期	2015 年 04 月 09 日	抽样数量	16 块
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	10000 块
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 15229-2011 《轻集料混凝土小型空心砌块》		
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度		
检验结论	<p>* 经检验, 抽检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 1200 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU10.0 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 05 月 05 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC006

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	密度等级/ (kg/m ³) (密度等级 1200 级)	≥1110, ≤1200		1200		合格
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU10.0)	平均值	最小值	平均值	最小值	合格
		≥10.0	≥8.0	10.8	9.6	
(以下空白)						

