

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW103

样品名称: 水泥抗渗剂

Sample Name

委托单位: 华挺纳米科技(上海)有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



150002283084

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW103

第 1 页 共 2 页

样品名称	水泥抗渗剂	检验类别	委托检验
委托单位	华挺纳米科技(上海)有限公司	商 标	—
生产单位	华挺纳米科技(上海)有限公司	等 级	—
生产日期	2016 年 02 月 22 日	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 01 日	规格型号	HT-201
样品数量	1kg	样品状态	粉状
检验依据	GB 8076-2008《混凝土外加剂》 GB/T 14902-2012《预拌混凝土》		
检验项目	1. 抗压强度(28d) 2. 混凝土抗渗性能		
检验结论	*依据标准 GB 8076-2008、GB/T 14902-2012 规定的试验方法进行检验, 送检样品的抗压强度(28d)、混凝土抗渗性能的检验结果见第 2 页。 *		
备注: (此处空白)			

签发日期: 2016 年 05 月 03 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW103

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检验结果
1	抗压强度 (28d) /MPa	40.6
2	混凝土抗渗性能/MPa	3.5, 未透水

(以下空白)

备注: (1) 依据标准 GB 8076-2008 中高性能减水剂规定的配合比设计方法, 配置混凝土。高性能减水剂掺量为水泥用量的 1%, 水泥抗渗剂掺量为水泥用量的 3%;
(2) 抗压强度 (28d)、混凝土抗渗性能依据标准 GB/T 14902-2012 规定的试验方法进行检验。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC