



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC190



样品名称: 罩面清漆 (水性)

Sample Name

受检单位: 唐山市思远涂料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC190

第 1 页 共 2 页

产品名称	罩面清漆 (水性)	检验类别	抽样检验
受检单位	唐山市思远涂料有限公司	生产日期	2016 年 02 月 04 日
生产单位	唐山市思远涂料有限公司	规格型号	—
抽样地点	公司仓库	商 标	思远
抽 样 人	孙士杰 陈嘉宇	等 级	合格
抽样日期	2016 年 03 月 10 日	抽样数量	20kg
样品状态	液态	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 涂膜外观 5. 耐水性 6. 耐碱性 7. 耐洗刷性 8. 涂层耐温变性		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、涂层耐温变性的检验结果符合标准 GB/T 9755-2014 中面漆 (合格品) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 04 月 25 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准: 审核: 编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC190

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 面漆 (合格品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	干燥时间 (表干) /h	≤ 2	0.8	合格
4	涂膜外观	正常	正常	符合
5	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
6	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
7	耐洗刷性 (2000 次)	漆膜未损坏	漆膜未损坏	符合
8	涂层耐温变性 (3 次循环)	无异常	无异常	符合
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry