



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW206

样品名称: GRC 构件

Sample Name

委托单位: 北京华鑫雅尚商贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW206

第 1 页 共 2 页

样品名称	GRC 构件	检验类别	委托检验
委托单位	北京华鑫雅尚商贸有限公司	商 标	—
生产单位	北京华鑫雅尚商贸有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 05 月 16 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 940-2004 《玻璃纤维增强水泥 (GRC) 装饰制品》		
检验项目	1. 体积密度 2. 抗压强度 (面外) 3. 抗拉极限强度 4. 抗冲击强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的体积密度、抗压强度 (面外)、抗拉极限强度、抗冲击强度的检验结果符合标准 JC/T 940-2004 中铺网抹浆工艺 (一等品) 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 05 月 20 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW206

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [铺网抹浆工 艺(一等品)]	检验结果	单项结论
1	体积密度, g/cm ³	≥1.7	2.1	合格
2	抗压强度(面外), MPa	≥40	42	合格
3	抗拉极限强度, MPa	≥4	5	合格
4	抗冲击强度, kJ/m ²	≥8	8	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC