



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201508AW109

三河市靖航宇建材有限公司

样品名称: 连锁砌块专用砂浆

Sample Name

委托单位: 三河市靖航宇建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW109

第 1 页 共 2 页

样品名称	连锁砌块专用砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	三河市靖航宇建材有限公司	商 标	—
生产单位	三河市靖航宇建材有限公司	等 级	Mb 7.5
生产日期	2015 年 07 月	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 03 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC 860-2008 《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》		
检验项目	1. 抗压强度 2. 密度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗压强度、密度的检验结果符合标准 JC 860-2008 中强度等级 Mb7.5 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 09 月 06 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW109

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (强度等级 Mb7.5)	检验结果	单项结论
1	抗压强度/MPa	≥ 7.5	8.0	合格
2	密度/(kg/m^3)	≥ 1800	1860	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.16。				

