



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW227



样品名称: 耐碱玻纤网格布

Sample Name

委托单位: 北京英硕节能科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW227

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐碱玻纤网格布	检验类别	委托检验
委托单位	北京英硕节能科技有限公司	商 标	—
生产单位	常熟江南玻璃纤维有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 10 日	规格型号	160g/m ²
样品数量	3m ²	样品状态	网状, 外观完好
检验依据	JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力(经、纬向) 3. 耐碱断裂强力保留率(经、纬向) 4. 断裂伸长率(经、纬向)		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中耐碱玻纤网[普通型(用于涂料饰面工程)]的技术指标要求。*		
备注:	(此处空白)		

签发日期: 2015 年 04 月 10 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW227

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 耐碱玻纤网[普通型（用于涂料饰面工程）]	检验结果	单项结论
1	单位面积质量/（g/m ² ）		≥160	168	合格
2	耐碱断裂强力/（N/50mm）	经向	≥1000	1098	合格
		纬向	≥1000	1187	合格
3	耐碱断裂强力保留率/%	经向	≥80	84	合格
		纬向	≥80	84	合格
4	断裂伸长率/%	经向	≤5.0	4.3	合格
		纬向	≤5.0	3.9	合格
(以下空白)					
备注：（此处空白）					

