



2012003084M (2012)建材质监认字(24)第

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW144



样品名称: 石粉基底粗骨料

Sample Name

委托单位: 北京市民尚建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

CMA 建材质检认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW144

第 1 页 共 2 页

样品名称	石粉基底粗骨料	检验类别	委托检验
委托单位	北京市民尚建筑装饰工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京市民尚建筑装饰工程有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2013 年 08 月 16 日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JG/T 24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》		
检验项目	1. 施工性 2. 初期干燥抗裂性 3. 干燥时间 4. 耐碱性 5. 耐冲击性 6. 耐水性 7. 粘结强度(标准状态)		
检验结论	*经检验, 送检样品的施工性、初期干燥抗裂性、干燥时间、耐碱性、耐冲击性、耐水性、粘结强度(标准状态)的检验结果符合标准 JG/T 24-2000 中 W 型(外用)的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2013 年 10 月 09 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW144

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 W 型 (外用)	检验结果	单项结论
1	施工性		喷涂无困难	喷涂无困难	符合
2	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
3	干燥时间 (表干), h		≤ 4	1.7	合格
4	耐碱性		96h 涂层无起鼓、开裂、剥落, 与未浸泡部分相比, 允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、开裂、无剥落, 无变色	符合
5	耐冲击性		涂层无裂纹、剥落及明显变形	涂层无裂纹、剥落、无明显变形	符合
6	耐水性		96h 涂层无起鼓、开裂、剥落, 与未浸泡部分相比, 允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、无开裂、无剥落, 无变色	符合
7	粘结强度, MPa	标准状态	≥ 0.70	0.82	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC