



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC215

201507AC215

样品名称: 粉刷石膏(底层)

Sample Name

受检单位: 北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC215

第 1 页 共 2 页

产品名称	粉刷石膏(底层)	检验类别	抽样检验
受检单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	生产日期	—
生产单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2015 年 07 月 31 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》		
检验项目	1. 物理性能(抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度)		
检验结论	*经检验, 抽检样品的物理性能(抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度)的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*		
备注:(此处空白)		签发日期: 2015 年 09 月 10 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC215

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页					
序号	检验项目		标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1	物理性能	抗折强度/MPa	$\geq 2.0$	2.8	合格
		抗压强度/MPa	$\geq 4.0$	6.8	合格
		拉伸粘结强度/MPa	$\geq 0.4$	0.42	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=1.0：0.40。					



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024