




150002283084



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603CW138



样品名称: 涂料  
Sample Name

委托单位: 北京市豆店燕豪涂料厂  
Client

检验类别: 委托检验  
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry







(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

50002283084

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603CW138

第 1 页 共 2 页

样品名称	涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京市豆店燕豪涂料厂	商 标	兴燕豪
生产单位	北京市豆店燕豪涂料厂	等 级	一等品
生产日期	2015 年 02 月 16 日	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 23 日	规格型号	832
样品数量	2kg	样品状态	液态
检验依据	GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》		
检验项目	1. 挥发性有机化合物含量 (VOC)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的挥发性有机化合物含量 (VOC) 的检验结果符合标准 GB 18582-2008 中水性墙面涂料的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 03 月 28 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

陈策

审 核:

萧瑛

编 制:

陈策

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201603CW138

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	挥发性有机化合物含量 (VOC) / g/L	$\leq 120$	未检出	合格

(以下空白)

201603CW138

备注: (此处空白)