



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC131

QJWJJC

样品名称: 连锁砌块粘结剂

Sample Name

受检单位: 北京振远立博科技发展有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC131

第 1 页 共 2 页

产品名称	连锁砌块粘结剂	检验类别	抽样检验
受检单位	北京振远立博科技发展有限公司	生产日期	——
生产单位	北京振远立博科技发展有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	陈嘉宇 张攀	等 级	——
抽样日期	2015 年 04 月 03 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC 890-2001 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹灰砂浆》		
检验项目	1. 凝结时间 2. 抗压强度 3. 粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的凝结时间、抗压强度、粘结强度的检验结果符合标准 JC 890-2001 中砌筑砂浆的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 05 月 06 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC131

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
1	凝结时间, h	贯入阻力达到 0.5MPa 时, 3~5h	贯入阻力达到 0.5MPa 时, 4.2h	合格
2	抗压强度, MPa	≥ 5.0	7.8	合格
3	粘结强度, MPa	≥ 0.20	0.25	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1:0.16。

