

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW125

DMTC

样品名称: 吊顶 GRP 天花板

Sample Name

委托单位: 四川远鸣科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW125

第 1 页 共 2 页

样品名称	吊顶 GRP 天花板	检验类别	委托检验
委托单位	四川远鸣科技有限公司	商 标	——
生产单位	四川远鸣科技有限公司	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2014 年 08 月 19 日	规格型号	——
样品数量	2m <sup>2</sup>	样品状态	板状
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级 B<sub>1</sub> (B) 级的技术指标要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2014 年 09 月 04 日 (检验测试章)</p>		
备注：(此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW125

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧 性能 B <sub>1</sub> (B) 级	燃烧增长率指数 /(W/s)	≤120	18	合格
		火焰横向蔓延长度	<试样边缘	未达到试样边缘	符合
		600s 的总放热量 /MJ	≤7.5	4.6	合格
		60s 内焰尖高度 /mm	≤150	45	合格
		60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
		氧指数值/%	≥30	42	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

