



## แบบตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย (ประจำวัน)

ตรวจวัน จ ☐ อ ☐ พ ☐ พย ☐ ศ ☐ ส ☐ อา ☐

### ส่วนของตู้ RACK : การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย

ใส่เครื่องหมาย ✓ เมื่อตรวจสอบว่าปกติ ใส่เครื่องหมาย ✗ เมื่อตรวจสอบว่าผิดปกติ

<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 1 (ศูนย์สารสนเทศ)	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 2 ( กองฝึก,กองการเจ้า )	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 3 (โครงการ DOC)
<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 4 (โครงการ Security)	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 5 ( Blue Coat )	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 6 (Link , Switch)
<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 7 ( Old Web )	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 8 ( สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ )	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 9 ( สำนักวิเคราะห์ )
<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 10 ( GPS )	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 11 ( GIS เก้า,ใหม่ )	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 12 ( สำนักวิเคราะห์ )
<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 13 ( SUN 3500 )	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 14 ( HP 9000 )	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 15 ( Backup New )
<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 16 ( สำนักบำรุงทาง )	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 17 ( New Log2 )	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 18 ( ว่าง )
<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 19 ( Cacti Monitor )	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 20 ( Backup Bone 1 )	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 21 ( Backup Bone 2 )
<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 22 ( EMS HQ )	<input type="checkbox"/> ตู้ RACK 23 ( ICT )	

ส่วนของการสำรองข้อมูลระบบ BACKUP เดิม เทปชุดสี่ เขียว ☐ ฟ้า ☐ ชมพู ☐

### ส่วนของการสำรองข้อมูลระบบ BACKUP ใหม่

<input type="checkbox"/> ระบบสำรองข้อมูล Symantec NetBackup (172.16.1.1 )	<input type="checkbox"/> ระบบสำรองข้อมูล symantec Backup Exec(172.16.1.59)
หมายเหตุ	หมายเหตุ

### ส่วนของระบบในห้องบริการแม่ข่าย

<input type="checkbox"/> ระบบเมนไฟฟ้าห้องเครือข่าย	<input type="checkbox"/> ระบบไฟฟ้าสำรอง UPS	<input type="checkbox"/> ระบบดับเพลิงใต้พื้น/บนพื้น
<input type="checkbox"/> ระบบScan ลายนิ้วมือเข้า-ออก	<input type="checkbox"/> ระบบเครื่องปรับอากาศ	<input type="checkbox"/> ระบบกล้องวงจรปิด
<input type="checkbox"/> ระบบดับเพลิง	หมายเหตุ	

### ส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Genarator) ดำเนินการตรวจสอบทุกวัน

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอก	<input type="checkbox"/> ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....	<input type="checkbox"/> ตรวจรอยรั่วซึมน้ำมันหล่อลื่น
<input type="checkbox"/> ตรวจรอยรั่วซึมน้ำมันเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> ตรวจรอยรั่วซึมน้ำหล่อเย็น	<input type="checkbox"/> ตรวจตำแหน่ง Switch Auto
<input type="checkbox"/> ตรวจสอบ Status หน้าปัด	<input type="checkbox"/> แรงดันลม.....Bar	<input type="checkbox"/> อุณหภูมิ.....C
<input type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้า.....V	<input type="checkbox"/> ความเร็วรอบ.....RMS	<input type="checkbox"/> จำนวนการใช้งาน.....Hrs

ลงชื่อ .....

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์

( )

นายสถาพร รุจิชีพ

หัวหน้าตรวจสอบการปฏิบัติงานห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์

