알람 처리 규정

ISSUED BY	SCOPE	문서
미르반도체	알람 규정	01_알람_처리_규정.pdf

1 본문

미르반도체 장비 알람 처리 규정.

기간 2026-10-01 2026-10-31

제1조 기간

알람 시작일시의 날짜가 2026-10-01보다 전이거나 2026-10-31보다 뒤면 버린다.

제2조 병합

같은 장비ID와 알람코드에서 이전 종료와 다음 시작 사이가 3분 이하이면 한 건으로 병합한다. 종료는 늦은 시각, 등급은 CRI가 있으면 CRI다.

제3조 PM 제외

PM 일정 표에 있는 장비의 PM 시작~종료 안에 완전히 들어가는 알람은 집계에서 뺀다.

제4조 정정

정정 요청 표를 따른다. 요청일이 적용기한보다 늦으면 무시한다. 취소는 해당 log_id를 없앤다. level·end만 바꾼다.

제5조 중대 알람

등급 CRI를 중대 알람으로 본다. 병합 후 건수를 센다.

제6조 다운타임

병합 후 각 알람의 (종료-시작) 분을 올림해 더한다. 종료가 없으면 15분. MIN 등급은 0분.

제7조 장비 초과

장비별 다운타임 합이 560분보다 크면 초과 장비다.

제8조 재발 코드

같은 장비·코드의 병합 후 CRI 알람에서 연속 두 건 사이 간격이 24시간 이상 72시간 이하인 경우를 재발 간격으로 본다. 재발 간격이 2회 이상이면 그 알람코드를 재발 코드로 적는다.

제9조 소계

표기건수는 쓰지 않는다.