

Fajar E-Maintenance - Motor daily report - 16 Mar 2024

Motor	Area	Status	Greasing	DE temp	Body temp	NDE temp	Vib DEV	Vib DEH	Vib DEA	Vib DEF	Noise DE	Vib NDEV	Vib NDEH	Vib NDEF	Noise NDE	Clean	Checker	Date
EMO000038	PM2	Stop	60x	80.37°C	93.84°C	91.19°C	0.99mm/s	0.54mm/s	0.98mm/s	0.55mm/s	Normal	0.76mm/s	0.91mm/s	0.72mm/s	Normal	Clean	Yuan	16-03-24
EMO000060	PM7	Run	70x	75.62°C	38.83°C	46.03°C	0.58mm/s	0.51mm/s	0.58mm/s	0.85mm/s	Normal	0.78mm/s	0.68mm/s	0.83mm/s	Normal	Clean	Saiful	16-03-24
EMO000061	SP3	Stop	40x	82.44°C	61.40°C	36.72°C	0.79mm/s	1.02mm/s	0.54mm/s	0.52mm/s	Abnormal	0.69mm/s	1.00mm/s	0.84mm/s	Normal	Clean	Jamal	16-03-24
EMO000426	SP3	Run	60x	50.09°C	39.21°C	74.81°C	0.47mm/s	0.59mm/s	0.83mm/s	0.99mm/s	Normal	0.80mm/s	0.79mm/s	0.76mm/s	Normal	Clean	R. Much	16-03-24
EMO000634	FN1	Stop	50x	42.98°C	63.78°C	43.52°C	0.59mm/s	1.05mm/s	0.74mm/s	0.47mm/s	Normal	0.68mm/s	1.08mm/s	0.56mm/s	Normal	Clean	Darminto	16-03-24
EMO000635	FN1	Run	50x	70.80°C	49.20°C	48.78°C	0.76mm/s	0.45mm/s	0.67mm/s	0.77mm/s	Normal	0.78mm/s	0.60mm/s	0.67mm/s	Abnormal	Clean	Prima	16-03-24
EMO000636	FN1	Stop	40x	58.36°C	50.11°C	95.33°C	0.52mm/s	1.07mm/s	1.06mm/s	0.98mm/s	Normal	0.67mm/s	0.87mm/s	0.86mm/s	Abnormal	Clean	Suryanto	16-03-24
EMO000637	FN1	Stop	70x	63.44°C	74.09°C	48.14°C	1.10mm/s	1.00mm/s	1.09mm/s	0.57mm/s	Normal	0.73mm/s	1.00mm/s	0.61mm/s	Normal	Clean	Saiful	16-03-24
EMO000638	FN1	Stop	30x	63.19°C	60.64°C	63.99°C	1.06mm/s	0.90mm/s	0.52mm/s	0.70mm/s	Normal	0.71mm/s	0.97mm/s	1.06mm/s	Abnormal	Clean	Edi	16-03-24
EMO000643	PM7	Run	80x	46.07°C	61.10°C	99.87°C	0.99mm/s	0.96mm/s	0.60mm/s	0.78mm/s	Normal	0.73mm/s	0.96mm/s	1.02mm/s	Normal	Clean	Ridwan	16-03-24
EMO000645	FN1	Stop	60x	91.04°C	71.46°C	42.03°C	1.01mm/s	0.51mm/s	0.75mm/s	0.54mm/s	Normal	0.87mm/s	0.71mm/s	0.83mm/s	Abnormal	Clean	Prima	16-03-24
EMO000647	FN1	Run	30x	89.04°C	87.34°C	75.58°C	0.58mm/s	0.84mm/s	0.86mm/s	0.84mm/s	Normal	0.65mm/s	0.97mm/s	0.57mm/s	Abnormal	Clean	Darminto	16-03-24
EMO000651	FN1	Stop	50x	88.75°C	48.41°C	86.02°C	0.58mm/s	1.09mm/s	0.86mm/s	0.95mm/s	Normal	0.76mm/s	0.90mm/s	0.98mm/s	Normal	Clean	Darminto	16-03-24
EMO000655	FN1	Stop	60x	44.44°C	83.90°C	53.25°C	0.82mm/s	1.10mm/s	0.85mm/s	1.07mm/s	Abnormal	0.67mm/s	0.77mm/s	0.47mm/s	Abnormal	Clean	Darminto	16-03-24
EMO000656	FN1	Run	30x	90.18°C	70.71°C	51.34°C	0.79mm/s	0.82mm/s	1.12mm/s	0.97mm/s	Normal	0.50mm/s	0.78mm/s	0.50mm/s	Normal	Clean	Jamal	16-03-24
EMO000657	FN1	Stop	40x	85.33°C	66.17°C	46.86°C	1.01mm/s	0.67mm/s	0.76mm/s	0.74mm/s	Normal	0.62mm/s	0.52mm/s	0.62mm/s	Normal	Clean	Jamal	16-03-24
EMO000659	PM1	Stop	80x	75.24°C	97.24°C	50.83°C	0.63mm/s	0.59mm/s	1.05mm/s	1.02mm/s	Abnormal	0.62mm/s	1.09mm/s	0.47mm/s	Normal	Clean	Edi	16-03-24
EMO000660	FN1	Run	40x	72.03°C	72.16°C	43.28°C	0.92mm/s	1.06mm/s	0.83mm/s	1.04mm/s	Normal	1.11mm/s	1.08mm/s	0.94mm/s	Abnormal	Clean	Suryanto	16-03-24
EMO000661	FN1	Stop	40x	37.38°C	79.24°C	48.02°C	0.62mm/s	1.07mm/s	0.59mm/s	0.77mm/s	Abnormal	0.62mm/s	0.94mm/s	1.09mm/s	Normal	Clean	Darminto	16-03-24
EMO000664	SP2	Stop	50x	44.28°C	41.05°C	84.42°C	0.67mm/s	0.63mm/s	0.87mm/s	0.82mm/s	Abnormal	0.94mm/s	1.11mm/s	0.90mm/s	Normal	Clean	R. Much	16-03-24
EMO000665	FN1	Stop	60x	36.80°C	39.40°C	63.76°C	0.45mm/s	0.97mm/s	0.86mm/s	1.12mm/s	Normal	0.67mm/s	1.09mm/s	0.50mm/s	Abnormal	Clean	Doni	16-03-24
EMO000666	FN1	Run	50x	99.75°C	88.01°C	77.37°C	0.52mm/s	1.05mm/s	0.56mm/s	0.48mm/s	Normal	0.52mm/s	0.77mm/s	0.65mm/s	Abnormal	Clean	Hasan	16-03-24
EMO000668	PM2	Run	50x	96.91°C	83.91°C	83.78°C	0.68mm/s	0.66mm/s	0.94mm/s	1.02mm/s	Normal	0.83mm/s	0.58mm/s	0.82mm/s	Normal	Clean	Jiyantoro	16-03-24
EMO000669	FN1	Run	80x	90.73°C	94.66°C	68.15°C	1.11mm/s	0.97mm/s	1.05mm/s	0.57mm/s	Normal	0.77mm/s	0.50mm/s	1.05mm/s	Normal	Clean	Darminto	16-03-24
EMO000670	PM7	Stop	60x	76.62°C	73.75°C	90.34°C	0.78mm/s	0.59mm/s	1.12mm/s	0.51mm/s	Normal	0.75mm/s	0.53mm/s	0.67mm/s	Normal	Clean	Darminto	16-03-24
EMO000671	FN1	Stop	60x	96.55°C	54.45°C	75.13°C	0.71mm/s	0.59mm/s	0.76mm/s	0.68mm/s	Abnormal	0.82mm/s	0.86mm/s	1.06mm/s	Normal	Clean	Darminto	16-03-24
EMO000672	SP1	Run	50x	93.57°C	66.25°C	87.98°C	0.87mm/s	0.55mm/s	0.52mm/s	1.12mm/s	Normal	0.89mm/s	0.98mm/s	1.02mm/s	Normal	Clean	R. Much	16-03-24
EMO000673	FN1	Stop	60x	64.86°C	46.19°C	56.01°C	0.63mm/s	0.78mm/s	0.96mm/s	0.57mm/s	Abnormal	0.45mm/s	0.56mm/s	0.92mm/s	Abnormal	Clean	Darminto	16-03-24
EMO000674	PM2	Stop	50x	73.78°C	50.16°C	74.02°C	0.88mm/s	0.52mm/s	1.04mm/s	0.87mm/s	Normal	0.69mm/s	0.47mm/s	0.66mm/s	Abnormal	Clean	Prima	16-03-24
EMO000678	FN1	Run	60x	65.11°C	45.55°C	39.61°C	0.45mm/s	0.67mm/s	0.72mm/s	0.80mm/s	Normal	1.09mm/s	0.82mm/s	0.84mm/s	Normal	Clean	R. Much	16-03-24
EMO000679	FN1	Stop	70x	79.68°C	84.83°C	40.35°C	1.09mm/s	0.92mm/s	0.77mm/s	0.68mm/s	Normal	0.71mm/s	0.70mm/s	0.69mm/s	Normal	Clean	Darminto	16-03-24
EMO000681	FN1	Run	80x	40.48°C	56.03°C	84.94°C	0.57mm/s	1.04mm/s	0.82mm/s	0.90mm/s	Normal	0.97mm/s	0.79mm/s	1.02mm/s	Abnormal	Clean	Edi	16-03-24
EMO000684	FN1	Stop	50x	89.10°C	75.68°C	66.09°C	0.56mm/s	1.04mm/s	0.48mm/s	1.00mm/s	Abnormal	0.92mm/s	0.53mm/s	0.59mm/s	Normal	Clean	Doni	16-03-24
EMO000685	FN1	Stop	60x	58.47°C	64.89°C	95.78°C	1.04mm/s	0.90mm/s	1.02mm/s	0.75mm/s	Abnormal	0.77mm/s	0.79mm/s	0.75mm/s	Abnormal	Clean	Ridwan	16-03-24
EMO000687	FN1	Run	60x	76.94°C	68.94°C	48.08°C	0.84mm/s	1.04mm/s	0.84mm/s	0.91mm/s	Abnormal	0.69mm/s	0.50mm/s	0.92mm/s	Abnormal	Clean	R. Much	16-03-24
EMO000688	FN1	Stop	40x	94.53°C	39.84°C	55.91°C	1.05mm/s	0.71mm/s	1.04mm/s	0.85mm/s	Abnormal	0.68mm/s	0.87mm/s	0.49mm/s	Normal	Clean	R. Much	16-03-24
EMO000689	FN1	Stop	30x	94.27°C	77.93°C	63.57°C	0.57mm/s	1.09mm/s	1.12mm/s	0.73mm/s	Abnormal	0.50mm/s	0.65mm/s	1.04mm/s	Normal	Clean	Ridwan	16-03-24
EMO000690	FN1	Run	30x	95.01°C	48.23°C	55.43°C	0.49mm/s	1.11mm/s	1.05mm/s	0.60mm/s	Abnormal	1.07mm/s	0.97mm/s	0.94mm/s	Abnormal	Clean	Suryanto	16-03-24
EMO000694	PM2	Stop	40x	43.68°C	53.48°C	65.25°C	1.07mm/s	1.00mm/s	1.11mm/s	1.06mm/s	Normal	0.66mm/s	0.97mm/s	0.69mm/s	Normal	Clean	Doni	16-03-24
EMO000695	PM2	Stop	40x	75.85°C	47.35°C	89.58°C	0.75mm/s	0.58mm/s	0.99mm/s	0.91mm/s	Abnormal	0.96mm/s	0.70mm/s	0.54mm/s	Abnormal	Clean	Prima	16-03-24
EMO000696	PM2	Run	30x	64.24°C	72.65°C	89.03°C	0.64mm/s	0.80mm/s	0.79mm/s	1.02mm/s	Normal	0.88mm/s	0.98mm/s	0.79mm/s	Abnormal	Clean	Prima	16-03-24
EMO000697	PM2	Stop	80x	57.25°C	59.04°C	94.89°C	0.45mm/s	0.86mm/s	0.69mm/s	0.79mm/s	Normal	0.49mm/s	1.10mm/s	0.75mm/s	Abnormal	Clean	Jamal	16-03-24
EMO000700	PM7	Stop	50x	64.53°C	66.83°C	45.49°C	0.63mm/s	1.00mm/s	0.52mm/s	0.71mm/s	Normal	0.55mm/s	1.07mm/s	1.12mm/s	Abnormal	Clean	Darminto	16-03-24
EMO000701	PM2	Stop	70x	46.41°C	40.10°C	48.59°C	0.60mm/s	0.82mm/s	1.01mm/s	0.78mm/s	Abnormal	0.45mm/s	0.65mm/s	0.46mm/s	Abnormal	Clean	Edi	16-03-24
EMO000702	PM2	Stop	40x	50.40°C	99.37°C	61.19°C	0.65mm/s	0.80mm/s	1.02mm/s	0.73mm/s	Normal	1.04mm/s	0.94mm/s	0.67mm/s	Abnormal	Clean	Edi	16-03-24
EMO000703	PM2	Run	70x	64.64°C	86.94°C	42.17°C	0.74mm/s	0.54mm/s	0.80mm/s	1.10mm/s	Normal	0.70mm/s	0.88mm/s	1.07mm/s	Abnormal	Clean	Ridwan	16-03-24
EMO000704	PM2	Run	80x	92.35°C	82.61°C	38.84°C	0.58mm/s	0.45mm/s	0.79mm/s	0.53mm/s	Normal	0.73mm/s	0.66mm/s	0.78mm/s	Abnormal	Clean	Saiful	16-03-24
EMO000705	PM2	Run	70x	67.50°C	46.71°C	41.72°C	0.60mm/s	0.58mm/s	0.74mm/s	1.12mm/s	Abnormal	1.02mm/s	0.78mm/s	0.60mm/s	Normal	Clean	Doni	16-03-24

Motor	Area	Status	Greasing	DE temp	Body temp	NDE temp	Vib DEV	Vib DEH	Vib DEA	Vib DEF	Noise DE	Vib NDEV	Vib NDEH	Vib NDEF	Noise NDE	Clean	Checker	Date
EMO000706	PM2	Run	30x	82.68°C	87.09°C	67.87°C	0.97mm/s	0.80mm/s	0.95mm/s	0.86mm/s	Normal	0.63mm/s	1.12mm/s	0.82mm/s	Normal	Clean	Doni	16-03-24
EMO000707	WW2	Run	40x	81.41°C	41.88°C	42.75°C	0.74mm/s	0.76mm/s	1.10mm/s	0.80mm/s	Abnormal	0.77mm/s	0.78mm/s	0.99mm/s	Normal	Clean	Ridwan	16-03-24
EMO000708	SP2	Stop	40x	46.20°C	43.18°C	42.39°C	0.69mm/s	0.72mm/s	0.80mm/s	0.68mm/s	Normal	0.84mm/s	0.66mm/s	0.92mm/s	Abnormal	Clean	Ridwan	16-03-24
EMO000709	SP1	Run	70x	76.26°C	59.88°C	38.09°C	0.95mm/s	0.45mm/s	0.47mm/s	0.59mm/s	Normal	0.81mm/s	0.60mm/s	0.76mm/s	Normal	Clean	R. Much	16-03-24
EMO000710	PM5	Stop	50x	71.29°C	60.85°C	40.15°C	0.66mm/s	0.48mm/s	0.45mm/s	0.98mm/s	Normal	0.90mm/s	0.89mm/s	0.92mm/s	Normal	Clean	Jiyantoro	16-03-24
EMO000711	SP2	Run	70x	39.33°C	69.28°C	37.76°C	0.81mm/s	0.56mm/s	0.94mm/s	0.50mm/s	Abnormal	0.99mm/s	0.64mm/s	0.63mm/s	Normal	Clean	Suryanto	16-03-24
EMO001056	CH3	Stop	80x	48.76°C	40.23°C	85.50°C	1.08mm/s	1.04mm/s	0.53mm/s	0.95mm/s	Abnormal	0.68mm/s	0.62mm/s	0.82mm/s	Normal	Clean	Saiful	16-03-24
EMO001092	SP5	Run	30x	89.21°C	87.47°C	79.89°C	0.53mm/s	0.59mm/s	1.04mm/s	0.96mm/s	Abnormal	0.75mm/s	0.55mm/s	0.70mm/s	Normal	Clean	Jamal	16-03-24
EMO001402	CH5	Run	80x	37.89°C	84.55°C	92.31°C	0.80mm/s	1.00mm/s	0.69mm/s	0.77mm/s	Abnormal	0.59mm/s	0.63mm/s	0.80mm/s	Normal	Clean	Prima	16-03-24
EMO002281	IN1	Run	40x	80.64°C	75.93°C	85.70°C	0.98mm/s	1.02mm/s	0.80mm/s	0.45mm/s	Abnormal	0.85mm/s	0.69mm/s	0.95mm/s	Normal	Clean	Saiful	16-03-24
EMO003604	SP1	Stop	40x	47.21°C	69.86°C	82.03°C	0.61mm/s	0.62mm/s	0.75mm/s	1.03mm/s	Normal	0.80mm/s	0.85mm/s	0.47mm/s	Abnormal	Clean	Hasan	16-03-24
EMO003963	SP1	Run	70x	93.38°C	96.66°C	51.59°C	0.75mm/s	0.97mm/s	0.93mm/s	0.58mm/s	Abnormal	0.62mm/s	0.83mm/s	1.04mm/s	Normal	Clean	Saiful	16-03-24
EMO004493	PM8	Run	30x	76.12°C	58.35°C	75.86°C	0.73mm/s	0.49mm/s	0.98mm/s	1.10mm/s	Normal	0.94mm/s	1.00mm/s	1.06mm/s	Abnormal	Clean	Prima	16-03-24
EMO005614	PM7	Run	50x	39.42°C	66.15°C	92.30°C	1.10mm/s	0.46mm/s	1.08mm/s	0.80mm/s	Abnormal	0.71mm/s	1.07mm/s	0.65mm/s	Normal	Clean	Yuan	16-03-24
MGM000481	PM3	Stop	60x	94.38°C	81.62°C	66.40°C	0.66mm/s	0.49mm/s	0.77mm/s	0.85mm/s	Normal	0.49mm/s	0.79mm/s	0.52mm/s	Normal	Clean	Saiful	16-03-24