

1. オプティカルフローセンサ値のカルマンフィルタへのフュージョン

オプティカルフローセンサを用いて観測した速度値をカルマンフィルタの計算に組み込んだ。Fig.1 の様にクアッドロータにオプティカルフローセンサが下を向くように設置した。オプティカルフローセンサの値を Arduino Pro Mini にて拾い、シリアル通信にて Raspberry Pi に送っている。




Fig.1: クアッドロータに設置したオプティカルフローセンサ

センサの軸がクアッドロータの座標系と揃うようにプログラムで修正し、 x, y 方向の速度及び変位を推定した。UWB は使用せず、内部の加速度センサの積分値とオプティカルフローセンサの速度値のフュージョンである。Fig.2 に推定した速度、Fig.3 に変位を示す。なお、オプティカルフローセンサから得た速度の値は前回に示した方法により対象物との距離によってキャリブレーションしてある。




Fig.2: カルマンフィルタにより推定した速度とオプティカルフローセンサから得た速度

まず、速度のグラフより、オプティカルフローセンサの値は谷と山にて細かく振動しているのに対し、推定値は加速度センサの値も加わることで、うまくその振動を抑えることができている。位相ずれもほぼないことが分かる。現在、クアッドロータの位置制御では、現在座標と目標座標とで PID 制御を組んでいるが、D 項は偏差の微分（速度）を用いている。この項に対し、本実験で推定した速度を用いることができれば、位置制御中の機体の細かい振動を取り除くことができると考えている。




Fig.3: カルマンフィルタにより推定した変位とオプティカルフローセンサから得た速度の積分値

次に変位のグラフであるが、推定値とオプティカルフローセンサの積分値にオフセット誤差があるのは、速度を積分し始める時間が Arduino の方が先で Raspberry Pi では遅れて積分し始めるからである。このグラフも速度の結果と同様にオプティカルフローセンサの細かい振動を加速度センサの効力により取り除けていることが分かる。次は UWB からのセンサ値も組み込んで位置、速度推定をしていくつもりである。

2. 1つの Teensy にて UWB とオプティカルフローセンサの値を拾えるようにする

前章にて述べた通り、オプティカルフローセンサと UWB の 2 つのセンサ値を得る必要があるため、1つの Teensy にて 2 つのセンサ値を拾えるようにプログラムを書いている最中である。オプティカルフローセンサボードにはオプティカルフローセンサ (SPI) と距離センサ (I2C) のセンサが載っており、これらに加え UWB (SPI) の値も取得しなければならない。最初は 2 つのプログラムを上手く組み合わせることで、簡単に全てのセンサ値を取得できると考えていたが、2 種類のライブラリの相性が悪いのか、どちらか片方ずつのセンサしか動かない状況が続いている。SPI センサが 2 つあるため、これらが競合している可能性が考えられる。複数の SPI 機器の同時使用の際のプログラムについてもう少し勉強する必要がある。

3. 今後の予定

- ・ 1 つのマイコンにて複数センサ値の取得
- ・ UWB データをフィルタに組み込む