


SECOND STAGE HIGH PRESSURE PUMP

大连海特泵业有限公司
最终提交资料

比例 SCALE	页码 Page No.	该剖面图图号/This Sectional DWG No.
-	1 of 1	S 001.01.001



210.01	轴 Shaft	3Cr13	1	
360.02	轴承压盖 Bearing cover	HT250	1	
330.01	轴承箱体 Bearing frame	HT250	1	
644.01	甩油环	PTFE	1	
638.01	恒位油杯 Constant level oil	Q235-A+有机玻璃	1	
673.01	油雾分离器 Air release filter	CS镀锌	1	
320.01	轴承 bearing	S.S	1	
412.02	O形圈	-	1	
412.01	O形圈	-	1	
503.02	叶轮口环	316表面硬化	1	
502.02	泵体口环	316表面硬化	1	
503.01	泵体口环	316表面硬化	1	
502.01	叶轮口环	316表面硬化	1	
922.01	叶轮螺母 Cap nut	316	1	
507.02	折流盘 Deflector	HT250	1	
183.01	支脚 Foot	Q235-A	1	
923.01	圆螺母	45#	1	
320.02	轴承 bearing	S.S	2	
932.01	挡圈	16Mn	1	
360.01	轴承压盖 Bearing cover	HT250	1	
507.01	折流盘 Deflector	HT250	1	
524.00	密封轴套	316	1	
471.00	密封压盖	316	1	
710.01	管 Pipe	Q235-A	1	
433.00	机械密封		1s	
400.01	垫片	PTFE	1	高温时301+石墨
161.01	泵盖 Casing cover	316	1	
400.03	垫圈 Washer	PTFE	1	高温时304+石墨
230.01	叶轮 Impeller	316	1	
915.01	钢丝螺套	304	1	
102.01	泵体 Casing	316	1	

部件号/Item	部件名称/Designation	材料/Material	数量	备注/Remark
泵规格/Pump size	HP25-2315_01	材料等级/Class of material	A-8	

合同信息/CONTRACT DATA

用户名称/Client	江苏运能能源科技有限公司
项目名称/Project	循环流化床锅炉的化学水处理系统
设备名称/Equipment	二级RO高压水泵
设备位号/Item No.	P107AB
用户订单号/Customer P.O.	

设计/Designed	AG	HP_01泵剖面图	版本 1 VER.
审核/Checked	SY	SECTIONAL DWG	
批准/Approved	WGQ	Htech	
日期/Date	13/Dec/21	大连海特泵业有限公司	