

Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine

EN VIGUEUR AU 17/05/2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

NOR : SOCU0611881A

[JORF n°225 du 28 septembre 2006](#)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5,
Arrêtent :

[Article 1](#)

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 01/07/2021

[Modifié par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation , en ce qui concerne les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants, à l'exception des départements d'outre-mer. Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore.

Au sens du présent arrêté :

-les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;

-par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;

-pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;

NOTA :

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 31 mars 2021 (NOR : LOGL2107220A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.



ABROGÉ Chapitre Ier : Diagnostic de performance énergétique pour les maisons individuelles

Article 2

VERSION EN VIGUEUR DU 16/03/2012 AU 01/07/2021

[Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ventes de maisons individuelles comprenant au plus deux logements superposés ou disposant d'une seule porte d'entrée.

Article 3

VERSION EN VIGUEUR DU 16/03/2012 AU 01/07/2021

[Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification de la maison et sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 ;
2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.

Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes de la maison et des apports solaires.

Pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3.2 ;

3. c. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 10 ;

3. d. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;

4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

4. b. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. de la maison selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation , si celui-ci est requis ;

7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;

8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7 ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation, et du temps de retour sur investissement ;

9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;

10. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;

11. A titre exceptionnel, pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.

Article 4

VERSION EN VIGUEUR DU 16/03/2012 AU 01/07/2021

[Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle indiqué en annexe 6.1 ou 6.2.



ABROGÉ Chapitre II : Diagnostic de performance énergétique dans des bâtiments collectifs à usage principal d'habitation pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire de l'ensemble du bâtiment ou effectue une mise en copropriétéSection 1 Bâtiments pourvus d'un mode commun de chauffage ou de production d'eau chaude

Article 5

VERSION EN VIGUEUR DU 16/03/2012 AU 01/07/2021

[Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d'habitation dotés d'un mode de chauffage commun ou d'une production commune d'eau chaude sanitaire et pour lesquels le propriétaire du bien proposé à la vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété du bâtiment.

Les logements équipés de systèmes de comptages individuels pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont traités en section 2.

Article 6

VERSION EN VIGUEUR DU 16/03/2012 AU 01/07/2021

[Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

I.-Le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude sanitaire des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :

1. L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
2. Par type d'énergie, la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale consommées par le dispositif commun de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux et de production d'énergie renouvelable, pour l'ensemble du bâtiment ; ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude sanitaire au bâtiment concerné et de production d'énergie renouvelable pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire appliqués au lot.

II.-Dans le cas d'une vente réalisée dans le cadre d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.

III.-Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment et du lot et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;
2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot ainsi que la description des dispositifs communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux mentionnée au 1 du I du présent article, y compris les équipements utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 ;
3. a. Par type d'énergie, pour les installations communes sans comptage individuel, la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculées à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article. Ces quantités sont exprimées dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat.

Par type d'énergie, pour les installations individuelles ou communes avec un comptage individuel, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.

Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes du bien et des apports solaires.

Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au deuxième alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la dernière année précédant le diagnostic.

Lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale relative au système principal. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3. b. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale résultant des quantités mentionnées au 3. a. exprimées en kilowattheures ;

3. c. Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. b. calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;

3. d. Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 9 ;

3. e. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;

4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

4. b. Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation , si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d'énergie ;
8. La mention de la période de relevés de consommations considérée et, dans le cas où une partie du calcul est réalisée au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ;
9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;
10. A titre exceptionnel, pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948 ou pour lesquels la totalité du chauffage est assurée par un équipement commun, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.
- IV.-En cas d'impossibilité de distinguer les quantités d'énergie consommées pour le chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du III sont fournies pour le total des consommations correspondantes.
- V.-Si un diagnostic de performance énergétique pour l'ensemble du bâtiment a été réalisé conformément aux dispositions du chapitre III ci-dessous par le propriétaire des équipements communs mentionnés au premier alinéa du présent I ou par le syndicat des copropriétaires, les quantités d'énergie finale nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire qui y sont mentionnées peuvent être utilisées en lieu et place des quantités mentionnées au premier alinéa du 3. a. du III du présent article, avec l'accord du propriétaire du bien mis à la vente.

Article 7

VERSION EN VIGUEUR DU 16/03/2012 AU 01/07/2021

[Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle indiqué en annexe 6.1 ou 6.2.



ABROGÉ Section 2 : Bâtiments dont les lots sont dotés de dispositifs individuels de chauffage et de production d'eau chaude

Article 8

VERSION EN VIGUEUR DU 16/03/2012 AU 01/07/2021

[Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d'habitation dont le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont assurés par des équipements individuels ou collectifs avec comptages individuels au lot à vendre, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.

Article 9

VERSION EN VIGUEUR DU 16/03/2012 AU 01/07/2021

[Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

I. - Si nécessaire, le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude sanitaire des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :

1. L'indication des énergies utilisées et une description des installations communes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux et des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
2. La moyenne annuelle des quantités d'énergie finale des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ;
3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire appliqués au lot.

II. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;
2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce

descriptif est établi selon l'annexe 1.1 ;

3.a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement de la partie privative du lot et calculées suivant une utilisation standardisée du bien, exprimées en kilowattheures ; le calcul est mené au moyen d'une méthode conventionnelle.

Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes de la maison et des apports solaires.

Pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3.b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage résultant des quantités consommées mentionnées au 3.a, calculées en tenant compte des dispositions de l'annexe 3.2 ;

3.c. Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3.a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 10 ;

3.d. Un classement de la quantité d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement du lot, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;

4.a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait de la quantité d'énergie finale pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

4.b. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7 ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation et du temps de retour sur investissement ;
9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;
10. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;
11. A titre exceptionnel, pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 4.a, 4.b. et 5 doivent rester vierges.

Article 10

VERSION EN VIGUEUR DU 16/03/2012 AU 01/07/2021

[Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle indiqué en annexe 6.1 ou 6.2.



ABROGÉ Chapitre III : Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments collectifs à usage principal d'habitation proposés globalement à la vente

Article 11

VERSION EN VIGUEUR DU 16/03/2012 AU 01/07/2021

[Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments à usage principal d'habitation pourvus d'équipements énergétiques communs ou individuels.

Article 12

VERSION EN VIGUEUR DU 16/03/2012 AU 01/07/2021

[Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment et sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 ;
2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.

Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes et des apports solaires.

Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Pour ces bâtiments, lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale relative au système principal. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type de consommation résultant des quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;

3. c. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3. d. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3. b, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;
4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4. b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation , si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bâtiment et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7 ainsi que des évaluations par classe du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation et du temps de retour sur investissement ;
9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode de calcul utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;
10. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;
11. A titre exceptionnel, pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.
-

Article 13

VERSION EN VIGUEUR DU 16/03/2012 AU 01/07/2021

[Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle indiqué en annexe 6.1 ou 6.2.

Chapitre IV : Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage principal autres que d'habitation pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire de l'ensemble du bâtiment ou effectue une mise en copropriété (Articles 14 à 19)

Section 1 : Bâtiments pourvus d'un mode collectif de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement (Articles 14 à 16)

Article 14

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 16/03/2012

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, pourvus de dispositifs communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement collectifs, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.

Article 15

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 16/03/2012

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1](#)

I.-Le propriétaire des installations énergétiques communes et notamment des installations communes de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :

1. L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
2. Par type d'énergie, la quantité annuelle totale d'énergie finale relevée ou facturée à l'ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l'énergie.

Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminués des apports internes du bâtiment liés aux activités et des apports solaires.

Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné et de production d'énergie renouvelable pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;

3. Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques.

II.-Dans le cas d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.

III.-Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente et la surface thermique du lot, établies selon les annexes 1 et 2 ;

2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, établi selon l'annexe 1.1 ainsi qu'un descriptif des dispositifs communs de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, établi selon l'annexe 1.2, ces deux descriptifs incluent, le cas échéant, les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ;

3. a. Par type d'énergie, la somme de deux termes :

-le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article ;

-le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic.

Ces quantités sont exprimées dans l'unité qui a présidé à leur achat ;

3. b. Les quantités annuelles d'énergie finale mentionnées au 3. a. du III du présent article exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3. c. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. b. calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;
3. d. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3. e. Un classement de la quantité totale en énergie primaire mentionnée en 3. c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;
4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4. b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation , si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire les consommations d'énergie ;
8. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
9. A titre exceptionnel, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.

Article 16

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 16/03/2012

Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1

Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle approprié indiqué en annexe 6.3.



Section 2 : Bâtiments non pourvus de modes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ni de refroidissement (Articles 17 à 19)

Article 17

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 16/03/2012

Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou aux parties de bâtiment à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, dont le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le refroidissement des locaux, sont assurés par des équipements individuels au lot à vendre, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.

Article 18

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 16/03/2012

Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1

I. - Le propriétaire des installations énergétiques communes alimentant les locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :

1. L'indication des énergies utilisées ;
2. Par type d'énergie, la quantité annuelle totale d'énergie finale relevée ou facturée à l'ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l'énergie.

Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bâtiment concerné ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;

3. Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques.

II. - Dans le cas d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.

III. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente ainsi que les surfaces de ces derniers, établies selon les annexes 1 et 2 ;

2. L'indication des énergies utilisées et un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;

3.a. Par type d'énergie, la somme de deux termes :

- le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article ;
- le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement à la partie du bâtiment concernée ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic.

Ces quantités sont exprimées dans l'unité qui a présidé à leur achat ;

3.b. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale mentionnées au 3.a. du présent article exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3.c. Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités consommées mentionnées au 3.b, calculées en tenant compte des dispositions de l'annexe 3.2 ;

3.d. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3.b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 8 ;

3.e. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3.c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;

4.a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3.b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

4.b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
8. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
9. A titre exceptionnel, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3.a., 3.b., 3.c., 3.d, 3.e., 4.a., 4. b. et 5 doivent rester vierges.

Article 19

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 16/03/2012

Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1

Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle approprié indiqué en annexe 6.3.



Chapitre V : Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage principal non résidentiel proposés globalement à la vente (Articles 20 à 22)

Article 20

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 16/03/2012

Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments à usage principal autre que d'habitation pourvus d'équipements énergétiques communs ou individuels et proposés globalement à la vente.

Article 21

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 16/03/2012

Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1

Le diagnostic de performance énergétique du bâtiment comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment et sa surface thermique, établies selon les annexes 1 et 2 ;
2. L'indication des énergies utilisées et un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;

3.a. Par type d'énergie, la somme de deux termes :

- le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment ;
- le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques des parties privatives.

Ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bâtiment concerné ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;

3.b. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale visées au 3.a. exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3.c. Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3.b, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;

3. d. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3.b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date mentionnée en 8 ;

3.e. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3.b, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du bâtiment ;

4.a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3.b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

4.b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du bâtiment ;

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;

7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bâtiment et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;

8. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;

9. A titre exceptionnel, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3.a., 3.b., 3.c., 3.d., 3.e., 4.a., 4.b. et 5 doivent rester vierges.

Article 22

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 16/03/2012

Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art. 1

Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle approprié indiqué en annexe 6.3.

Chapitre VI : Dispositions finales (Article 23)

Article 23

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 29/09/2006

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 7)

Annexe 1

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 16/03/2012

Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art.

DESCRIPTIF DES CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Nota. - Toute grandeur physique sera accompagnée d'une unité de mesure appropriée.

1. Identifications et descriptif technique

Les éléments suivants figurent sur le diagnostic de performance énergétique, à l'issue de la visite du bâtiment :

- 1.1. Identification du logement, du propriétaire, du diagnostic et de la personne qui en est chargée par le propriétaire

Numéro d'identification du diagnostic.

Référence du logiciel utilisé pour l'élaboration du diagnostic.

Durée maximale de validité du diagnostic de performance énergétique (fixée à 10 ans à compter de la date d'établissement).

Type de bâtiment, a minima parmi ceux définis par le présent arrêté : maison individuelle, immeuble collectif, immeuble à usage principal autre que d'habitation.

Pour l'immeuble à usage principal autre que d'habitation, préciser le secteur d'activités (par exemple : bureau, commerce...).

Année de construction du bâtiment ou, à défaut, évaluation de cette date.

Pour un bâtiment à usage principal d'habitation : la surface habitable du lot.

Pour un bâtiment à usage principal autre que d'habitation : la surface thermique du lot.

Adresse complète du logement et du bâtiment, incluant la situation dans l'immeuble.

Nom et prénom du propriétaire et ses coordonnées postales.

Nom, signature, coordonnées téléphoniques et postales de la personne chargée du diagnostic.

Date de visite par cette personne.

Date d'établissement du diagnostic.

Pour un bâtiment dont les installations communes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire sont collectives, dans le cas d'un immeuble appartenant à un propriétaire unique : nom et coordonnées du propriétaire de ces installations.

1.2. Descriptif technique du lot à la vente et des équipements

1.2.a. Dans tous les cas, le descriptif technique suivant :

- types de murs (type et épaisseur de matériau ; type, résistance, épaisseur, année de l'isolation) ;
- type de toiture (type et matériau de la toiture ; type, résistance et épaisseur, année de l'isolation) ;
- type de menuiseries, et notamment la désignation du type de portes fenêtres (par exemple : simple vitrage, double vitrage, double fenêtre, simple vitrage avec survitrage) et du matériau principal du cadre et du dormant (par exemple : PVC, bois, aluminium) ;
- type de plancher-bas (type et matériau du plancher bas ; type, résistance et épaisseur, année de l'isolation) ;
- dispositif(s) de chauffage et de refroidissement : pour chaque dispositif, indiquer s'il est individuel ou collectif, le type d'énergie utilisé et, si disponibles, sa puissance, son rendement et sa date de fabrication ;
- type d'émetteurs de chauffage ;
- dispositif d'eau chaude sanitaire : pour chaque dispositif, indiquer s'il est individuel ou collectif, le type d'énergie utilisée et, si disponibles, sa puissance, son rendement et sa date de fabrication ;
- veilleuses : indiquer si les chaudières comportent une veilleuse ;
- système de ventilation ;
- système de refroidissement.

1.2.b. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, le descriptif technique exhaustif suivant, tel que présenté en annexe 8 :

I. - Généralités :

- département ;
- altitude ;
- type de bâtiment ;
- année de construction ;
- surface habitable du lot ;
- nombre de niveaux ;
- hauteur moyenne sous plafond ;
- nombre de logements du bâtiment, etc.

II. - Enveloppe :

- caractéristiques des murs ;
- caractéristiques des planchers ;
- caractéristiques des plafonds ;
- caractéristiques des baies ;
- caractéristiques des portes ;
- caractéristiques des ponts thermiques.

III. - Systèmes :

- caractéristiques de la ventilation ;
- caractéristiques du chauffage ;
- caractéristiques de la production d'eau chaude sanitaire ;
- caractéristiques de la climatisation.

2. Equipements communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux en bâtiment collectif

Pour les locaux en bâtiment collectif, le diagnostic mentionne, outre les éléments du 1 de l'annexe 1, les éléments suivants relatifs aux équipements communs servant au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire ou au refroidissement de locaux :

- type d'équipement ;
- type d'énergie utilisée.

[Annexe 2](#)

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 16/03/2012

[Modifié par Arrêté du 8 février 2012 - art.](#)

MODE D'OBTENTION DES SURFACES DE CALCUL

1. Surface de fenêtres

Le diagnostiqueur procède à une estimation de la surface des fenêtres du lot.

2. Surface du bien

2.a. Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation

Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation, le diagnostiqueur obtient la surface habitable sur la base des informations fournies par le propriétaire. A défaut, il estime lui-même la surface habitable du bien par des relevés appropriés.

2.b. Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal autre que d'habitation

Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal autre que d'habitation, le diagnostiqueur obtient la surface thermique sur la base des informations fournies par le propriétaire. A défaut, il estime lui-même la surface thermique du bien par des relevés appropriés.

La surface thermique, S_{th} , est définie comme étant la surface utile du bien, définie ci-dessous, multipliée par un coefficient de 1,1.

La surface utile est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les :

- murs, y compris l'isolation ;
- cloisons fixes ;
- poteaux ;
- marches et cages d'escaliers ;
- gaines ;
- ébrasements de portes et de fenêtres ;
- parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m ;
- parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;
- locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.

Annexe 3

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 01/01/2026

Modifié par Arrêté du 13 août 2025 - art. 2

FACTEURS DE CONVERSION DES ÉNERGIES

1. Conversion en kilowattheures des énergies relevées

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) donne le dégagement maximal théorique de la chaleur lors de la combustion, y compris la chaleur de condensation de la vapeur d'eau produite lors de la combustion.

Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) des combustibles est exprimé en kilowattheures. Il exclut de la chaleur dégagée la chaleur de condensation de l'eau supposée restée à l'état de vapeur à l'issue de la combustion.

Les compteurs d'énergie affichent une quantité d'énergie finale PCS. Le diagnostiqueur convertit ces quantités en énergie finale PCI suivant les facteurs mentionnés dans la présente annexe. Il convertira ensuite les valeurs d'énergie finale PCI en énergie primaire (voir le 2 de l'annexe 3).

Bois de chauffage

Plaquettes d'industrie	2 200 kWh PCI par tonne
Plaquettes forestières	2 700 kWh PCI par tonne
Granulés, briquettes	4 600 kWh PCI par tonne
Bûches	1 680 kWh PCI par stère

Gaz naturel

a) Dans la majeure partie des cas, les relevés de consommation de gaz naturel figurant sur les factures des fournisseurs de gaz mentionnent des valeurs de consommations en kWh PCS.

Les consommations figurant sur le diagnostic de performance énergétique sont exprimées en kWh PCI. Le diagnostiqueur les obtient à partir des valeurs de kWh PCS mentionnées sur les factures en les divisant par un facteur de 1,11.

b) Si tel n'est pas le cas, et que les relevés sont quantifiés en volume, le diagnostiqueur obtient les consommations PCI à faire figurer sur le diagnostic de performance énergétique en multipliant les valeurs de m³ (n) mentionnées sur la facture par 11,628.

Le mètre-cube normal, noté m³ (n), est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0° C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals).

Gaz propane ou butane

UNITÉ PHYSIQUE	EN kWh (PCI) par tonne	EN kWh (PCI) par litre
Gaz propane ou butane :		
- propane	12 600	6,9
- butane	12 570	

Si les relevés sont quantifiés en volume, le diagnostiqueur obtient les consommations PCI à faire figurer sur le diagnostic de performance énergétique en multipliant les valeurs de m³ (n) mentionnées sur la facture par 11,628.

Le mètre-cube normal est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0° C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals)

Fioul domestique

UNITÉ PHYSIQUE	EN kWh (PCI) par litre
Pétrole brut, gazole, fioul domestique	9,97

Charbon

UNITÉ PHYSIQUE	EN kWh (PCI) par tonne
Houille	7 222
Coke de houille	7 778
Agglomérés et briquettes de lignite	8 889

2. Conversion des énergies finales en énergie primaire

Les facteurs de conversion de l'énergie finale (exprimée en PCI) en énergie primaire sont les suivants :

- + 1,9 pour l'électricité ;
- + 1 pour les autres énergies.

3. Echelle des consommations d'énergie

3.1. Généralités

Le classement de la quantité totale de consommation d'énergie primaire se fait selon une échelle de sept classes, appelée "étiquette énergie". La quantité de consommation est croissante, partant de la classe A (la plus performante, figurant en vert foncé), à la classe G (la moins performante, figurant en rouge).

Les couleurs qui doivent être utilisées pour l'impression de l'étiquette énergie sont les suivantes :

- pour la flèche représentant la classe A : 100 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe B : 70 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe C : 30 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe D : 0 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe E : 0 % cyan, 30 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe F : 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe G : 0 % cyan, 100 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.

Tout le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l'exception du curseur situant le niveau de consommation dans l'échelle et du texte situé dans la barre rouge représentant la classe G. Ce curseur comporte du texte blanc sur fond noir, composé d'un nombre entier relatif issu de l'extraction de la partie entière du nombre calculé. Le texte figurant dans la classe G doit être en blanc. Le fond de l'étiquette doit être blanc.

Une reproduction lisible en noir et blanc de l'étiquette peut être produite, ainsi que de l'ensemble du diagnostic.

3.1.b. Cas des bâtiments à usage principal autre

que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux

Pour les bâtiments à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, l'étiquette "énergie" doit être conforme au modèle suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120315&numTexte=6&pageDebut=04710&pageFin=04762

L'étiquette énergie mentionne les limites de classes comme définies au paragraphe 3.2.b.

3.2. Limites des classes de l'étiquette énergie

3.2.a. Bâtiments à usage principal d'habitation

Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION DE LA CLASSE	PLAGE DE CONSOMMATIONS (kWhep/ m ² . an)
A	inférieur ou égal à 50
B	de 51 à 90
C	de 91 à 150
D	de 151 à 230
E	de 231 à 330
F	de 331 à 450
G	strictement supérieur à 450

3.2.b. Bâtiments à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux

i) Bâtiments à usage principal de bureau, d'administration ou d'enseignement.

Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION DE LA CLASSE	PLAGE DE CONSOMMATIONS (kWhep/ m ² . an)
A	Inférieur ou égal à 50
B	De 51 à 110
C	De 111 à 210
D	De 211 à 350
E	De 351 à 540
F	De 541 à 750
G	Strictement supérieur à 750

ii) Bâtiments à occupation continue (par exemple : hôpitaux, hôtels, internats, maisons de retraite, etc.).

Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION DE LA CLASSE	PLAGE DE CONSOMMATIONS (kWhep/ m ² . an)
A	Inférieur ou égal à 100
B	De 101 à 210
C	De 211 à 370
D	De 371 à 580
E	De 581 à 830
F	De 831 à 1 130

G	Strictement supérieur à 1 130
---	-------------------------------

iii) Autres bâtiments non mentionnés dans les deux précédents cas (par exemple : théâtres, salles de sport, restauration, commerces individuels, etc.).

Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION DE LA CLASSE	PLAGE DE CONSOMMATIONS (kWhep/ m ² . an)
A	Inférieur ou égal à 30
B	De 31 à 90
C	De 91 à 170
D	De 171 à 270
E	De 271 à 380
F	De 381 à 510
G	Strictement supérieur à 510

NOTA :

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 13 août 2025 (NOR : ATDL2519132A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Annexe 4

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 01/01/2023

Modifié par Arrêté du 3 novembre 2022 - art. 2

ÉTIQUETTE CLIMAT POUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

1. Facteurs de conversion des kilowattheures
fixaux en émissions de gaz à effet de serre

Les émissions de gaz à effet de serre considérées se réduisent à celles de dioxyde de carbone (CO₂) consécutives aux consommations d'énergie.

1.1. Facteurs de conversion à utiliser pour le cas où les consommations sont estimées au moyen d'une méthode de calcul

En kilogramme de CO₂ par kilowattheure PCI d'énergie finale :

Bois-Bûches	0,03
Bois-Granulés (pellets) ou briquettes	0,03
Bois-Plaquettes forestières	0,024
Bois-Plaquettes d'industrie	0,024
Gaz naturel	0,227
Fioul domestique	0,324
Charbon	0,385
Gaz propane ou butane	0,272
Autres combustibles fossiles	0,324
Électricité d'origine renouvelable produite sur site et autoconsommée	0
Électricité (hors électricité d'origine renouvelable produite sur site et autoconsommée)- Chauffage	0,079
Électricité (hors électricité d'origine renouvelable produite sur site et autoconsommée)- Production d'eau chaude sanitaire	0,065
Électricité (hors électricité d'origine renouvelable produite sur site et autoconsommée)- Refroidissement	0,064

Électricité (hors électricité d'origine renouvelable produite sur site et autoconsommée)- Éclairage	0,069
Électricité (hors électricité d'origine renouvelable produite sur site et autoconsommée)- Auxiliaires	0,064

Pour les réseaux de chaleur ou de froid, pour lesquels la dispersion du contenu CO2 est importante, la valeur à retenir est précisée à l'annexe 7.

Pour figurer dans cette annexe, les gestionnaires de réseaux doivent faire parvenir le contenu en CO2 de leur réseau et les justifications correspondantes à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC).

Pour les réseaux de chaleur ou de froid qui ne figurent pas à l'annexe 7, la valeur est fixée par défaut au contenu CO2 le plus élevé, celui du charbon.

1.2. Facteurs de conversion "climat" pour le cas où les consommations sont relevées par factures ou mesures

Les facteurs de conversion sont exprimés en kilogramme de CO2 par kilowattheure PCI d'énergie finale.

Électricité (hors autoconsommation) tous usages confondus	0,064
Gaz méthane (naturel) issu des réseaux	0,227
Gaz butane	0,272
Gaz propane	0,272
Fioul domestique	0,324
Charbon (anthracite)	0,385
Bois, biomasse-Plaquettes d'industrie (10-15 % humidité)	0,024
Bois, biomasse-Plaquettes forestières (25 % humidité)	0,024

Bois, biomasse-Granulés (pellets) ou briquettes (8 % humidité)	0,03
Bois, biomasse-Buche (20 % humidité)	0,03
Autres combustibles fossiles	0,324

Pour les réseaux de chaleur ou de froid, pour lesquels la dispersion du contenu CO₂ est importante, la valeur à retenir est précisée à l'annexe 7.

Pour figurer dans cette annexe, les gestionnaires de réseaux doivent faire parvenir le contenu en CO₂ de leur réseau et les justifications correspondantes à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC).

Pour les réseaux de chaleur ou de froid qui ne figurent pas à l'annexe 7, la valeur est fixée par défaut au contenu CO₂ le plus élevé, celui du charbon.

Pour la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique pour les maisons individuelles neuves et pour les bâtiments ou parties de bâtiments neufs à usage d'habitation, détaillée dans le titre III de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine susvisé, et pour la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation neufs, détaillée dans l'arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation neufs en France métropolitaine, les facteurs de conversion des énergies finales en émission de gaz à effet de serre et taux d'énergies renouvelables et de récupération des réseaux de chaleur et de froid sont ceux issus du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique.

2. Echelle des émissions de gaz à effet de serre

2.1. Généralités

Le classement de la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre se fait selon une échelle de sept classes, appelée "étiquette climat". La quantité d'émissions est croissante, partant de la classe A (la plus performante, figurant en mauve clair), à la classe G (la moins performante, figurant en mauve foncé).

Les couleurs qui doivent être utilisées pour l'impression de l'étiquette énergie sont les suivantes :

- pour la section représentant la classe A : 5 % cyan, 10 % magenta, 0 % jaune, 10 % noir ;
- pour la section représentant la classe B : 10 % cyan, 35 % magenta, 0 % jaune, 10 % noir ;

- pour la section représentant la classe C : 15 % cyan, 50 % magenta, 0 % jaune, 15 % noir ;
- pour la section représentant la classe D : 20 % cyan, 65 % magenta, 0 % jaune, 15 % noir ;
- pour la section représentant la classe E : 20 % cyan, 80 % magenta, 0 % jaune, 15 % noir ;
- pour la section représentant la classe F : 25 % cyan, 95 % magenta, 0 % jaune, 20 % noir ;
- pour la section représentant la classe G : 35 % cyan, 100 % magenta, 0 % jaune, 20 % noir ;
- pour le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.

Tout le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l'exception du curseur situant le niveau d'émission dans l'échelle et du texte situé dans la barre représentant la classe G. Ce curseur comporte du texte blanc sur fond noir, composé d'un nombre entier relatif issu de l'extraction de la partie entière du nombre calculé. Le fond de l'étiquette doit être blanc.

Une reproduction lisible en noir et blanc de l'étiquette peut être produite, ainsi que de l'ensemble du diagnostic.

2.2. Limites des classes de l'étiquette climat

2.2.a. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation

La structuration des classes de l'étiquette climat est la suivante :

DÉSIGNATION DE LA CLASSE	PLAGE DE CONSOMMATIONS (kgéqCO ₂ / m ² . an)
A	inférieur ou égal à 5
B	6 à 10
C	11 à 20
D	21 à 35
E	36 à 55
F	56 à 80
G	Strictement supérieur à 80

2.2.b. Pour les bâtiments à usage principal autre
que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux

i) Bâtiments à usage principal de bureau, d'administration ou d'enseignement.

Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette climat est la suivante :

DÉSIGNATION DE LA CLASSE	PLAGE DE CONSOMMATIONS (kgéqCO ₂ / m ² . an)
A	Inférieur ou égal à 5
B	De 6 à 15
C	De 16 à 30
D	De 31 à 60
E	De 61 à 100
F	De 101 à 145
G	Strictement supérieur à 145

ii) Bâtiments à occupation continue (par exemple : hôpitaux, hôtels, internats, maisons de retraite, etc.).

Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette climat est la suivante :

DÉSIGNATION DE LA CLASSE	PLAGE DE CONSOMMATIONS (kgéqCO ₂ / m ² . an)
A	Inférieur ou égal à 12
B	De 13 à 30
C	De 31 à 65
D	De 66 à 110

E	De 111 à 160
F	De 161 à 220
G	Strictement supérieur à 220

iii) Autres bâtiments non mentionnés dans les deux précédents cas (par exemple : théâtres, salles de sport, restauration, commerces individuels, etc.).

Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette climat est la suivante :

DÉSIGNATION DE LA CLASSE	PLAGE DE CONSOMMATIONS (kgéqCO ₂ / m ² . an)
A	Inférieur ou égal à 3
B	De 4 à 10
C	De 11 à 25
D	De 26 à 45
E	De 46 à 70
F	De 71 à 95
G	Strictement supérieur à 95

NOTA :

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Annexe 5

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 09/12/2015

Modifié par Arrêté du 1er décembre 2015 - art.

**BASE DE PRIX POUR L'ÉVALUATION DES FRAIS
ANNUELS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE**

Lorsque le calcul est réalisé selon la méthode des consommations estimées, les frais annuels de la consommation d'énergie calculée sont, pour chaque type d'énergie utilisée pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, le produit de la quantité d'énergie finale nécessaire par le prix du kWh, auquel est ajouté le coût de l'abonnement éventuel en fonction des classes de consommation et selon les barèmes figurant dans le tableau suivant. Ces frais sont estimés en faisant abstraction des autres usages de certaines énergies. Pour le propane et le gaz naturel, ces frais sont à calculer à partir des énergies consommées en kWh PCS et non en kWhEF.

Lorsque le calcul est réalisé selon la méthode des consommations relevées, les tarifs utilisés sont ceux indiqués sur les factures.

La date de la version de l'arrêté utilisé figure sur le diagnostic de performance énergétique, à côté des frais mentionnés à l'alinéa précédent.

Tableau des tarifs des énergies (15 août 2015)

	ABONNEMENT (en euros TTC)	PRIX DU KWH (énergie finale) (en centimes d'euro TTC)
Fioul		7,20
Chauffage urbain	Compris dans le prix du kWh indiqué à droite	8,81 (TVA à 5,5 % sur abonnement)
Propane (en kWh PCS)		11,51
Charbon		6,52

Bois		3,94
Gaz distribué (en kWh PCS)		
-de 0 à 1 000 kWh en consommation annuelle	74,75	9,75
-de 10 000 à 7 000 kWh en consommation annuelle	89,39	7,65
-de 7 000 à 30 000 kWh en consommation annuelle	234,01	5,27
-au-delà de 30 000 kWh en consommation annuelle	234,01	5,27
Electricité (les consommations indiquées concernent le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement)		
-simple tarif		
3 kVA	53,27	14,40
6 kVA	86,48	14,40
9 kVA	114,63	14,40

-double tarif		Heures pleines (15,72)/ Heures creuses (10,96) (*)
6 kVA	92,53	13,82
9 kVA	123,95	13,82
12 kVA	200,68	13,82
15 kVA	232,54	13,82
18 kVA et plus	261,62	13,82
(*) Estimation avec une répartition forfaitaire de la consommation entre heures pleines et heures creuses (respectivement 60 % et 40 %) pour le chauffage et une production d'eau chaude sanitaire effectuée intégralement en heures creuses.		

Annexe 6

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 01/07/2021

Modifié par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1

MODÈLES DE PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Modèles 6.3

Pour les bâtiments à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, déclinés en trois sous-groupes a, b, ou c :

Modèle 6.3.a

Pour les bâtiments à usage principal de bureau, d'administration ou d'enseignement.

Lorsque les consommations en énergie finale sont indisponibles par usage, la première page du modèle "6.3.a." est remplacée par la page notée "6.3.a bis". Les trois autres pages du modèle restent identiques quelle que soit la segmentation des consommations (par usage ou par énergie).

Modèle 6.3.b

Pour les bâtiments à occupation continue (par exemple : hôpitaux, hôtels, internats, maisons de retraites, etc.).

Lorsque les consommations en énergie finale sont indisponibles par usage, la première page du modèle "6.3.b." est remplacée par la page notée "6.3.b bis". Les trois autres pages du modèle restent identiques quelle que soit la segmentation des consommations (par usage ou par énergie).

Modèle 6.3.c

Pour les autres bâtiments non mentionnés dans les deux précédents cas (par exemple : théâtres, salles de sport, restauration, commerces individuels, etc.).

Lorsque les consommations en énergie finale sont indisponibles par usage, la première page du modèle "6.3.c" est remplacée par la page notée "6.3.c bis". Les trois autres pages du modèle restent identiques quelle que soit la segmentation des consommations (par usage ou par énergie)

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 64 du 15 mars 2012, texte n° 6, accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oazEZJQ9DOzj415jgF9Hth9K_gvnOMgthOva_2h02AY

NOTA :

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 31 mars 2021 (NOR : LOGL2107220A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Annexe 7

VERSION EN VIGUEUR DU 26/05/2025 AU 25/05/2026

Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

DONNÉES DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID (ANNÉES D'EXPLOITATION 2021-2022-2023)

Pour l'utilisation du tableau ci-dessous :

I.-Les réseaux de chaleur sont les réseaux pour lesquels l'identifiant réseau, défini à la première colonne du tableau ci-dessous, se termine par la lettre « C ». Les réseaux de froid sont les réseaux pour lesquels l'identifiant réseau, défini à la première colonne du tableau ci-dessous, se termine par la lettre « F ».

II.-Les facteurs d'émission des réseaux de chaleur ou de froid définis par la quatrième colonne du tableau ci-dessous, sont les facteurs d'émission utilisés pour l'application de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, conformément à son annexe VIII, et de l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, conformément à son annexe VIII.

III.-Les facteurs d'émission des réseaux de chaleur ou de froid définis par la cinquième colonne du tableau ci-dessous, sont les facteurs d'émission utilisés pour l'application de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, de l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, et de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation , conformément à son article 10.

IV.-Les ratios d'énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur définis par la sixième colonne du tableau ci-dessous, sont les ratios d'énergie renouvelable et de récupération utilisés pour l'application de l'arrêté du 10 avril 2020 susmentionné, de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, et de l'arrêté du 4 août 2021 susmentionné, conformément à son article 9. Quel que soit le réseau de chaleur ou de froid, les valeurs des lignes « autres réseaux de chaleur » et « Autres réseaux de froid » du tableau ci-dessous peuvent être utilisées ; le cas échéant, seules les valeurs de ces lignes sont utilisées.

V.-Dans le cas où un réseau de chaleur ou de froid fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie conformément aux dispositions du titre V de l'arrêté du 26 octobre 2010 susmentionné et du titre V de l'arrêté du 28 décembre 2012 susmentionné, les valeurs définies dans ledit agrément peuvent être utilisées pour l'application des deux arrêtés précédemment mentionnés.

VI.-Dans le cas où un réseau de chaleur ou de froid fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie conformément aux dispositions du titre V de l'arrêté du 4 août 2021 susmentionné, les valeurs définies dans ledit agrément peuvent être utilisées pour l'application de l'arrêté précédemment mentionné.

Identifiant réseau	NOM DU RÉSEAU	LOCALISATION	Contenu CO2 [kgCO2/ kWh]	Contenu CO2 ACV [kgCO2/ kWh]	Taux EnR & R [%]
0102C	RÉSEAU DE CHALEUR D'HAUTEVILLE LOMPNES	PLATEAU D'HAUTEVILLE	0,077	0,109	78,7 %
0103C	OYONNAX BIOCHALEUR	OYONNAX	0,043	0,066	84,8 %
0105C	RÉSEAU DE SAINT- DENIS-LES-BOURG	SAINT-DENIS-LES- BOURG	0,021	0,049	93,3 %
0106C	BELENA	BELLEY	0,016	0,040	94,1 %
0107C	SECTEUR VERGER DU MOULIN	TREFFORT-VAL- REVERMONT	0,024	0,047	92,5 %
0108C	BOURG-EN-BRESSE- LA VINAIGRERIE	BOURG-EN-BRESSE	0,057	0,081	77,9 %
0109C	RÉSEAU CHAUFFAGE DORTAN	DORTAN	0,184	0,231	46,4 %
0110C	RÉSEAU DE CHALEUR ASSURC	BOURG-EN-BRESSE	0,064	0,089	75,4 %

	À BOURG-EN-BRESSE				
0111C	CORMARANCHE	PLATEAU D'HAUTEVILLE	0,091	0,136	82,1 %
0201C	ZUP DU QUARTIER EUROPE	SAINT-QUENTIN	0,074	0,114	59,1 %
0202C	ZUP DE PRESLES	SOISSONS	0,061	0,083	72,5 %
0204C	RÉSEAU D'URCEL	URCEL	0,144	0,178	57,4 %
0205C	RÉSEAU DE CHÂTEAU THIERRY	CHATEAU-THIERRY	0,012	0,034	96,0 %
0301C	SDC MOULINS CHAMPINS	MOULINS	0,042	0,077	73,0 %
0302C	QUARTIER FONTBOUILLANT ET BIEN-ASSIS	MONTLUCON	0,089	0,123	59,1 %
0303C	RÉSEAU DE CERILLY	CERILLY	0,000	0,019	100,0 %
0304C	RÉSEAU DE MEAULNE	MEAULNE	0,000	0,074	100,0 %
0305C	RÉSEAU DU MAYET-DE-MONTAGNE	LE MAYET-DE-MONTAGNE	0,019	0,048	96,6 %
0306C	RÉSEAU-BELLENAVES	BELLENAVES	0,000	0,019	100,0 %
0307C	RÉSEAU DE COMMENTRY	COMMENTRY	0,034	0,058	87,0 %

0308C	RÉSEAU DE CHALEUR D'EBREUIL	EBREUIL	0,020	0,042	93,0 %
0309C	SDC MOULINS VILLE	MOULINS	0,048	0,091	73,0 %
0310C	RÉSEAU DE CHALEUR DE CUSSET	CUSSET	0,011	0,032	95,7 %
0401C	RÉSEAU DE MANOSQUE ZAC CHANTEPRUNIER	MANOSQUE	0,058	0,082	77,1 %
0402C	RÉSEAU DE LA CHAUFFERIE LA TOMIE	FORCALQUIER	0,017	0,040	92,4 %
0403C	COMPLEXE SPORTIF FORCALQUIER	FORCALQUIER	0,000	0,023	100,0 %
0404C	RÉSEAU COMMUNAL D'ALLOS	ALLOS	0,018	0,044	93,9 %
0405C	RÉSEAU COMMUNAL DE CASTELLANE	CASTELLANE	0,114	0,140	66,7 %
0406C	RÉSEAU COMMUNAL DE BARCELONNETTE	BARCELONNETTE	0,132	0,177	68,0 %
0501C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS D'EMBRUN	EMBRUN	0,017	0,042	95,2 %
0504C	RÉSEAU DE	TALLARD	0,064	0,086	73,7

	L'ASSOCIATION LA CHRYSLIDE				%
0505C	RÉSEAU DE VEYNES	VEYNES	0,086	0,117	66,5 %
0506C	RÉSEAU DE BRIANÇON	BRIANCON	0,012	0,035	96,2 %
0508C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS ÉNERGIE	LE DÉVOLUY	0,114	0,143	66,7 %
0509C	RÉSEAU DE CHALEUR DE GUILLESTRE	GUILLESTRE	0,019	0,040	94,1 %
0510C	RÉSEAU DE CHALEUR D'ORCIÈRES	ORCIÈRES	0,000	0,024	100,0 %
0602C	RÉSEAU NICE EST	NICE	0,216	0,244	0,0 %
0603C	RANGUIN	CANNES	0,060	0,083	74,6 %
0604C	RÉSEAU COMMUNAL DE PUGET THÉNIERS	PUGET-THENIERS	0,041	0,066	86,1 %
0605C	RÉSEAU CHALEUR ET FROID CHAÎNE DE VIE 06	LEVENS	0,043	0,069	86,1 %
0606C	MSE RÉSEAU CHAUD	NICE	0,074	0,037	0,0 %
0608C	BET CAP AZUR CHAUD	ROQUEBRUNE	0,099	0,049	66,2 %

0609C	E2N	NICE	0,001	0,005	99,6 %
0701C	RÉSEAU D'AUBENAS	AUBENAS	0,017	0,041	94,1 %
0702C	RÉSEAU DU CHEYLARD	LE CHEYLARD	0,024	0,049	94,2 %
0703C	CHAUFFERIE BOIS	VALGORGE	0,000	0,020	100,0 %
0704C	RÉSEAU DE CHALEUR DE BANNE	BANNE	0,000	0,022	100,0 %
0705C	RÉSEAU DE CHALEUR COMMUNAL DE BURZET	BURZET	0,000	0,030	100,0 %
0706C	RÉSEAU DE LA CHAUFFERIE BOIS DE CHALENCON	CHALENCON	0,000	0,022	100,0 %
0707C	RÉSEAU DE LA CHAUFFERIE BOIS	MONTPEZAT-SOUS- BAUZON	0,000	0,028	100,0 %
0709C	RÉSEAU DE CHALEUR DE BEAUVENE	BEAUVENE	0,000	0,022	100,0 %
0801C	CHAUFFERIE COMMUNALE	ECORDAL	0,000	0,021	100,0 %
0802C	LA CITADELLE	CHARLEVILLE- MEZIERES	0,123	0,141	46,2 %
0803C	ZUP DE SEDAN	SEDAN	0,053	0,079	79,6

					%
0804C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE MACHAULT	MACHAULT	0,142	0,189	68,4 %
0805C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS ASSOCIATIF À CLAVY WARBY	CLAVY-WARBY	0,000	0,023	100,0 %
0806C	RONDE COUTURE	CHARLEVILLE- MEZIERES	0,096	0,120	64,5 %
0808C	RÉSEAU DE CHALEUR DE ROCROI	ROCROI	0,056	0,088	82,7 %
0809C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE LALOBBE	LALOBBE	0,000	0,026	100,0 %
0810C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE POIX TERRON	POIX-TERRON	0,000	0,033	100,0 %
0811C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE VILLERS LE TOURNEUR	VILLERS-LE- TOURNEUR	0,000	0,030	100,0 %
0812C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE ST LOUP TERRIER	SAINT-LOUP- TERRIER	0,000	0,022	100,0 %
0813C	RÉSEAU DE CHALEUR DE MONTCORNET	MONTCORNET	0,000	0,022	100,0 %
0814C	RÉSEAU DE	THIN-LE-MOUTIER	0,000	0,035	100,0 %

	CHALEUR DE THIN LE MOUTIER				
0817C	RÉSEAU DE CHALEUR DE REVIN	REVIN	0,030	0,054	88,6 %
1001C	ZUP DE LA CHAPELLE SAINT- LUC	LES NOES-PRES- TROYES	0,056	0,066	76,6 %
1002C	LES CHARTREUX	TROYES	0,105	0,126	57,9 %
1003C	BIOMASSE DE PINEY	PINEY	0,089	0,122	70,5 %
1101C	ZAC SAINT JEAN ET & SAINT PIERRE	NARBONNE	0,142	0,174	56,0 %
1103C	RESEAU PUBLIC BOIS DE LIMOUX	LIMOUX	0,000	0,019	100,0 %
1201C	RÉSEAU DE DECAZEVILLE	DECAZEVILLE	0,038	0,063	86,7 %
1202C	RÉSEAU DE CRANSAC	CRANSAC	0,039	0,065	87,5 %
1203C	RÉSEAU SARRUS	RODEZ	0,044	0,065	81,0 %
1204C	RÉSEAU DE CANTAGRELH	ONET-LE-CHATEAU	0,098	0,124	64,6 %
1206C	RESEAU DE CAPDENAC-GARE	CAPDENAC-GARE	0,015	0,039	94,7 %
1207C	RÉSEAU DE SAINT AFFRIQUE	SAINT AFFRIQUE	0,020	0,043	92,8 %

1302C	RÉSEAU CASTELLANE BRICARDE	MARSEILLE	0,118	0,201	0,0 %
1303C	RÉSEAU DE SALON DE PROVENCE	SALON-DE- PROVENCE	0,268	0,300	0,0 %
1306C	LUMINY	MARSEILLE	0,220	0,250	14,1 %
1310C	ZAC PARADIS- SAINT ROCH	MARTIGUES	0,318	0,312	0,0 %
1311C	ZAC CANTO PERDRIX	MARTIGUES	0,071	0,098	71,6 %
1315C	CENTRE URBAIN- ZAC DES PINS	VITROLLES	0,444	0,509	0,0 %
1317C	AIX-EN-PROVENCE	AIX-EN-PROVENCE	0,098	0,122	59,0 %
1318C	LA BAYANNE	ISTRES	0,135	0,161	44,5 %
1319C	RÉSEAU DE CHALEUR THASSALIA MARSEILLE	MARSEILLE	0,049	0,026	75,8 %
1320C	RCB COUDOUX	COUDOUX	0,099	0,126	63,6 %
1321C	RÉSEAU DU PÔLE YVON MORANDAT	GARDANNE	0,064	0,038	65,2 %
1322C	BET MASSILEO CHAUD	MARSEILLE	0,058	0,048	85,9 %

1401C	RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN NORD CAEN LA MER	HÉROUVILLE- SAINT-CLAIR	0,028	0,035	89,6 %
1402C	ZUP DE HAUTEVILLE	LISIEUX	0,084	0,108	65,1 %
1403C	ZAC DE FALAISE	FALAISE	0,136	0,165	49,5 %
1405C	RÉSEAU DE BOIS I	BAYEUX	0,064	0,090	75,4 %
1406C	RÉSEAU BOIS VALLÉE DES PRÈS (BAYEUX 2)	BAYEUX	0,057	0,081	78,3 %
1409C	RCU D'AUNAY-SUR- ODON	AUNAY-SUR-ODON	0,034	0,061	87,4 %
1410C	RCU DE VIRE	VIRE	0,050	0,074	85,1 %
1411C	RCU DE VAL-ÈS- DUNES	ARGENCES	0,059	0,081	75,5 %
1412C	RÉSEAU DE CHALEUR- CHAUFFERIE BOIS	BLAINVILLE-SUR- ORNE	0,091	0,118	68,5 %
1413C	RÉSEAU DE CHALEUR CAEN SUD	CAEN	0,082	0,108	67,1 %
1414C	SERRES ABC14	COLOMBELLES	0,000	0,004	100,0 %
1501C	CENTRE	AURILLAC CEDEX	0,001	0,023	99,8

	HOSPITALIER HENRI MONDOR- AURILLAC				%
1502C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DU CROZATIER	SAINT-GEORGES	0,004	0,035	99,3 %
1503C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DU VOLZAC	SAINT-FLOUR	0,005	0,027	98,6 %
1504C	RÉSEAU DE RIOM- ES-MONTAGNES	RIOM-ES- MONTAGNES	0,009	0,036	97,7 %
1505C	RÉSEAU DE VEBRET	VEBRET	0,000	0,022	100,0 %
1506C	RÉSEAU DE L'OP HLM DU CANTAL	ARPAJON-SUR-CERE	0,015	0,037	94,8 %
1507C	RÉSEAU CHALEUR BOIS DE MURAT	MURAT	0,003	0,026	99,1 %
1511C	RÉSEAU DE CHALEUR D'AURILLAC	AURILLAC	0,035	0,058	87,4 %
1512C	RÉSEAU DE CHALEUR DE BESSERETTE	SAINT FLOUR	0,005	0,027	98,5 %
1513C	RÉSEAU CHALEUR BOIS DE VIC SUR CÈRE	VIC SUR CÈRE	0,000	0,021	100,0 %
1601C	RÉSEAU DE SAINT- BONNET	SAINT-BONNET	0,000	0,043	100,0 %

1602C	COMMUNE DE BAIGNES-SAINT- RADEGONDE	BAIGNES	0,000	0,028	100,0 %
1603C	RÉSEAU DE BROSSAC	BROSSAC	0,000	0,031	100,0 %
1604C	RÉSEAU DE CHAMPAGNE- MOUTON	CHAMPAGNE- MOUTON	0,000	0,021	100,0 %
1605C	RÉSEAU " CHAMP DE MANŒUVRE "	SOYAUX	0,222	0,251	0,0 %
1606C	CHAUFFERIE BOIS	MONTEMBOEUF	0,000	0,025	100,0 %
1607C	RÉSEAU DE CHALEUR DE CHÂTEAUBERNARD	CHATEAUBERNARD	0,127	0,153	59,9 %
1608C	RÉSEAU DE CHALEUR DE BASSEAU	ANGOULEME	0,145	0,171	36,7 %
1609C	RÉSEAU DE CHALEUR DE SEGONZAC	SEGONZAC	0,120	0,154	65,0 %
1610C	RÉSEAU DES VAUZELLES	CHATEAUBERNARD	0,024	0,046	90,3 %
1611C	15 BOULEVARD JEAN MOULIN	ANGOULÊME	0,201	0,229	17,6 %
1612C	DOMAINE DE LA COMBE	ST YRIEIX SUR CHARENTE	0,084	0,111	69,2 %
1613C	CHAUFFERIE BOIS	LE LINDOIS	0,000	0,025	100,0

	LE LINDOIS				%
1701C	VILLENEUVE LES SALINES	LA ROCHELLE	0,040	0,074	75,6 %
1702C	RÉSEAU DE JONZAC	JONZAC	0,048	0,083	91,0 %
1703C	RÉSEAU DE AYTRE	AYTRE	0,027	0,050	88,4 %
1704C	PORT NEUF MIREUIL ENERGIE	LA ROCHELLE	0,019	0,025	94,1 %
1705C	RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN DE PONS	PONS	0,035	0,060	90,4 %
1706C	RÉSEAU DE CHALEUR TONNAY-BOUTONNE	TONNAY-BOUTONNE	0,010	0,034	96,3 %
1707C	RÉSEAU DE LA CHAUFFERIE BOIS	GEMOZAC	0,036	0,061	90,2 %
1708C	RÉSEAU DE CHALEUR UVE ECHILLAIS	ECHILLAIS	0,000	0,004	100,0 %
1801C	CHANCELLERIE GIBJONCS-ZUP DE BOURGES	BOURGES	0,019	0,041	91,4 %
1803C	CLOS DU ROY/ TUNNEL CHATEAU	VIERZON	0,319	0,390	0,0 %
1901C	UNITÉ DE VALORISATION ENERGÉTIQUE	SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE	0,000	0,004	100,0 %

1902C	EGLÉTONS BOIS ENERGIE	EGLÉTONS	0,014	0,027	95,3 %
1903C	RÉSEAU DE SORNAC	SORNAC	0,039	0,070	89,2 %
1904C	RÉSEAU DE SERVIÈRES LE CHÂTEAU	SERVIERES-LE- CHATEAU	0,000	0,022	100,0 %
1906C	ENGIE SOLUTIONS AGENCE ATLANTIQUE LIMOUSIN,	EYREIN	0,378	0,433	0,0 %
1907C	RÉSEAU DE BRIVE- LA-GAILLARDE	BRIVE-LA- GAILLARDE	0,020	0,033	93,0 %
1908C	SERRES DE ROSIERS D'EGLÉTONS	ROSIERS D'EGLÉTONS	0,000	0,004	100,0 %
1909C	RÉSEAU D'OBJAT	OBJAT	0,054	0,077	79,2 %
2001C	RÉSEAU DE CORTE	CORTE	0,000	0,026	100,0 %
2102C	RÉSEAU DU GRAND DIJON OUEST	DIJON	0,081	0,107	61,1 %
2105C	RÉSEAU DES GRESILLES	DIJON	0,053	0,080	72,9 %
2106C	DIJON ÉNERGIES	DIJON	0,050	0,069	77,9 %
2107C	MAIRIE	BELLENEUVE	0,027	0,059	94,5 %

2108C	RÉSEAU DE LA COMMUNE DE NUITS SAINT GEORGES	NUITS-SAINT- GEORGES	0,114	0,142	66,7 %
2202C	RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 1	PLOUARET	0,000	0,029	100,0 %
2203C	RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 2	PLOUARET	0,000	0,022	100,0 %
2204C	SMITRED OUEST D'ARMOR	PLUZUNET	0,000	0,004	100,0 %
2205C	RÉSEAU DE CHALEUR DE COLLINÉE	COLLINEE	0,014	0,038	95,2 %
2206C	RÉSEAU DE CHALEUR DE PESSALA	PLESSALA	0,078	0,114	80,6 %
2207C	RÉSEAU DE CHALEUR DU GOURAY	LE GOURAY	0,000	0,023	100,0 %
2208C	RÉSEAU DE CHALEUR DE BRÉZILLET	PLOUFRAGAN	0,035	0,060	87,8 %
2209C	CIDER'BOIS ENERGIE	LOUDEAC	0,000	0,022	100,0 %
2210C	HOPITAL RIVE GAUCHE	LANNION	0,065	0,090	77,2 %
2211C	PLOUMILLIAU	PLOUMILLIAU	0,000	0,022	100,0 %

2212C	MONGE BRANLY	LANNION	0,043	0,067	84,3 %
2213C	CHAUF BOIS ET RÉSEAU DE CHALEUR PLESTIN LES GRÈVES	PLESTIN LES GRÈVES	0,000	0,022	100,0 %
2214C	LA ROCHE-JAUDY	LA ROCHE-JAUDY	0,000	0,024	100,0 %
2215C	LOGUIVY- PLOUGRAS	LOGUIVY- PLOUGRAS	0,000	0,022	100,0 %
2217C	RÉSEAU DE CHALEUR DE SAINT-JACUT	LE MENÉ	0,026	0,067	96,1 %
2218C	RÉSEAU DE CHALEUR DESAINT-GOUÉNO	LE MENÉ	0,064	0,111	84,5 %
2301C	RÉSEAU DE BOURGANEUF	BOURGANEUF	0,015	0,040	95,6 %
2302C	RÉSEAU DE FELLETIN	FELLETIN	0,045	0,071	84,8 %
2304C	RÉSEAU DE GENTIOUX	GENTIOUX- PIGEROLLES	0,000	0,034	100,0 %
2305C	RÉSEAU DE GUÉRET	GUERET	0,035	0,058	85,5 %
2401C	RÉSEAU DE CHALEUR DE SAINT-ASTIER	SAINT ASTIER	0,095	0,123	68,4 %
2402C	L'ARCHE AU BOIS	PERIGUEUX	0,058	0,086	82,4

					%
2403C	CHAUFFERIE BOIS DE CADOUIN	LE BUISSON-DE- CADOUIN	0,023	0,055	94,2 %
2404C	CHAUFFERIE BOIS DOUVILLE	DOUVILLE	0,000	0,019	100,0 %
2406C	RÉSEAU DE COULOUNIEIX CHAMIER	COULOUNIEIX- CHAMIER	0,025	0,047	90,8 %
2407C	RÉSEAU DE CHALEUR DES DEUX RIVES PÉRIGUEUX	PÉRIGUEUX	0,050	0,073	80,6 %
2501C	BESANÇON- PLANOISE	BESANCON	0,070	0,088	72,6 %
2502C	RÉSEAU DE MONTBÉLIARD	MONTBÉLIARD	0,074	0,086	69,1 %
2503C	CHAMPVALON	BETHONCOURT	0,071	0,098	77,4 %
2504C	CHAUFFERIE BOIS DU RUSSEY	LE RUSSEY	0,046	0,080	88,0 %
2505C	CHAMPS MONTANTS	AUDINCOURT	0,246	0,284	0,0 %
2506C	DOMAINE UNIVERSITAIRE DE LA BOULOIE	BESANCON	0,041	0,068	87,1 %
2507C	RÉSEAU DE CHALEUR DE MOUTHE	MOUTHE	0,000	0,019	100,0 %

2509C	MAIRIE MYON	MYON	0,000	0,019	100,0 %
2510C	CHAUFFERIE DU LYCÉE E FAURE	MORTEAU	0,204	0,235	33,3 %
2511C	RESEAU DE CHALEUR	PONTARLIER	0,026	0,033	90,5 %
2512C	RÉSEAU DE CHALEUR DE LA COMMUNE DE NANCRAY	NANCRAY	0,000	0,022	100,0 %
2513C	VILLARS SOUS ECOT	VILLARS-SOUS- ECOT	0,000	0,022	100,0 %
2514C	RÉSEAU DE CHALEUR DE FRASNE	FRASNE	0,027	0,055	93,4 %
2515C	RÉSEAU DE GOUX LES USIERS	GOUX-LES-USIERS	0,000	0,020	100,0 %
2516C	RÉSEAU DE AMANCEY LOUE LISON	AMANCEY	0,147	0,181	57,7 %
2518C	RCU DE NOVILLARS	NOVILLARS	0,005	0,010	97,8 %
2520C	RÉSEAU BOIS ET CITOYEN DE CHAPELLE DES BOIS	CHAPELLE DES BOIS	0,000	0,025	100,0 %
2601C	RÉSEAU DE VALENCE	VALENCE	0,105	0,126	61,3 %

2602C	RÉSEAU DE CHALEUR DE VASSIEUX EN VERCORS	VASSIEUX-EN-VERCORS	0,017	0,050	96,5 %
2603C	RÉSEAU DE PIERRELATTE-DES	PIERRELATTE	0,000	0,132	67,4 %
2604C	RÉSEAU DE PRACOMPTAL	MONTELIMAR	0,232	0,270	0,0 %
2605C	RÉSEAU DE CHALEUR DU QUARTIER DE LA MONNAIE	ROMANS-SUR-ISERE	0,173	0,226	0,0 %
2606C	SAINT JEAN EN ROYANS (ARRET EN 2024)	SAINT JEAN EN ROYANS	0,748	0,902	0,0 %
2607C	RÉSEAU DU CH DE VALENCE	VALENCE	0,258	0,302	28,1 %
2701C	THERMEVRA	EVREUX	0,068	0,079	71,9 %
2702C	LOUVIERS ENERGIE	LOUVIERS	0,067	0,092	74,0 %
2703C	QUARTIER DE L'EUROPE	PONT-AUDEMER	0,245	0,275	0,0 %
2705C	ZUP LES VALMEUX	VERNON	0,201	0,227	0,0 %
2706C	RÉSEAU DE CHALEUR DE CONCHES-EN-OUCHE	CONCHES-EN-OUCHE	0,017	0,041	93,7 %

2707C	RÉSEAU- CANAPPEVILLE	CANAPPEVILLE	0,000	0,022	100,0 %
2709C	RÉSEAU DE BERNAY BOURG LE COMTE	BERNAY	0,258	0,293	16,9 %
2802C	LES GAUCHETIÈRES	NOGENT-LE- ROTRON	0,297	0,335	0,0 %
2803C	DUNES	CHATEAUDUN	0,068	0,094	75,9 %
2806C	RÉSEAU DE CHALEUR DE VOVES	VOVES	0,057	0,081	78,4 %
2807C	CHARTRES METROPOLE ENERGIES	CHARTRES	0,000	0,068	83,7 %
2808C	UVEA	OUARVILLE	0,000	0,004	100,0 %
2901C	ECO CHALEUR DE BREST	BREST	0,037	0,048	85,7 %
2902C	PLOUGASTEL- DAOULAS	PLOUGASTEL- DAOULAS	0,060	0,086	79,9 %
2903C	RÉSEAU DE CHALEUR UVED	BRIEC	0,000	0,004	100,0 %
2905C	GOUENNOU FRERES	PLOUGASTEL- DAOULAS	0,000	0,021	100,0 %
2906C	VAPeur SIRCOB- NUTRIBABIG	CARHAIX-POUGER	0,000	0,004	100,0 %

2907C	RÉSEAU DE CHALEUR LANDERNEAU	LANDERNEAU	0,049	0,075	82,8 %
2908C	PLAINE DES SPORTS	DOUARNENEZ	0,000	0,022	100,0 %
2910C	RÉSEAU CMBO	QUIMPER	0,217	0,234	0,0 %
3001C	QUARTIER OUEST	NIMES	0,090	0,114	59,2 %
3002C	DALAE	ALES	0,112	0,142	66,8 %
3003C	RÉSEAU BOIS LAMELOUZE	LAMELOUZE	0,000	0,022	100,0 %
3101C	RÉSEAU DE TOULOUSE MIRAIL	TOULOUSE	0,007	0,012	97,8 %
3102C	ÉCO-QUARTIER BALMA VIDAILHAN	BALMA	0,112	0,139	56,7 %
3103C	ZAC DU RITOURET	BLAGNAC	0,062	0,055	73,3 %
3104C	CANCEROPÔLE	TOULOUSE	0,060	0,071	80,9 %
3106C	RÉSEAU " SAINT EXUPÉRY "	TOULOUSE	0,080	0,097	79,6 %
3107C	ENSEMBLE UNIVERSITAIRE TOULOUSE RANGUEIL	TOULOUSE	0,057	0,080	82,0 %

3108C	EN TURET	AYGUESVIVES	0,169	0,204	52,6 %
3111C	CAMUS	CASTANET-TOLOSAN	0,187	0,219	40,3 %
3112C	TOULOUSE ENERGIE DURABLE (TED) CHAUD	TOULOUSE	0,069	0,080	79,6 %
3113C	RÉSEAU ÉCOQUARTIER MARAGON FLORALIES	RAMONVILLE SAINT-AGNE	0,058	0,080	75,5 %
3114C	ZAC GUILLAUMET	TOULOUSE	0,309	0,347	1,4 %
3115C	ECONOTRE	BESSIERES	0,000	0,004	100,0 %
3116C	RESEAU CHALEUR BOIS ARBAS	ARBAS	0,000	0,036	100,0 %
3302C	GRAND PARC ENERGIES	BORDEAUX	0,209	0,248	0,0 %
3303C	MÉRIADECK	BORDEAUX	0,000	0,015	100,0 %
3304C	PARC DE MÉRIGNAC VILLE STEMER	MERIGNAC	0,227	0,263	0,0 %
3305C	LASERIS	LE BARP	0,089	0,055	59,0 %
3310C	RÉSEAU DE CHALEUR DE	GIRONDE-SUR- DROPT	0,005	0,041	98,9 %

	GIRONDE SUR DROPT				
3311C	RÉSEAU DE CHALEUR DE PELLEGRUE	PELLEGRUE	0,023	0,056	95,3 %
3312C	RÉSEAU DE CHALEUR DE SAINT PIERRE D'AURILLAC	SAINT-PIERRE-D'AURILLAC	0,000	0,026	100,0 %
3313C	RÉSEAU DE LA RÉOLE	LA REOLE	0,005	0,032	98,5 %
3315C	RÉSEAU DE TERRES NEUVES	BEGLES	0,061	0,087	77,5 %
3316C	RÉSEAU DE L'ÉCO-QUARTIER GINKO	BORDEAUX	0,090	0,116	62,0 %
3317C	SAIGE-FORMANOIR	PESSAC	0,069	0,061	65,9 %
3318C	BASSINS À FLOT	BORDEAUX	0,088	0,097	61,5 %
3319C	BORDEAUX BEGLES ENERGIES	BORDEAUX	0,006	0,011	97,4 %
3320C	RÉSEAU DE LA CLINIQUE LEPARRE	LESPARRE-MEDOC	0,078	0,111	78,3 %
3321C	RÉSEAU PORTES DU PYLA	LA TESTE DE BUCH	0,109	0,125	54,3 %

3324C	RÉSEAU DE CHALEUR DES HAUTS DE GARONNE	CENON	0,025	0,034	89,9 %
3325C	RÉSEAU PLAINE DE GARONNE ENERGIES	BORDEAUX	0,090	0,069	61,9 %
3326C	RÉSEAU D'AUBIERS	BORDEAUX	0,088	0,112	65,8 %
3327C	BURCK	PESSAC	0,214	0,241	0,0 %
3328C	CHAUFFERIE BOIS SAINT MÉDARD	SAINT MEDARD	0,094	0,120	64,5 %
3329C	RÉSEAU DE PINSAN	EYSINES	0,029	0,054	89,7 %
3330C	BARIE	BARIE	0,000	0,022	100,0 %
3334C	NEWTON	BEGLES	0,104	0,105	53,7 %
3401C	RMCF	MONTPELLIER	0,076	0,108	64,7 %
3404C	RÉSEAU DE FRAÏSSE-AGOUT	FRAISSE-SUR-AGOUT	0,000	0,023	100,0 %
3409C	ZAC DES CONSTELLATIONS	JUVIGNAC	0,064	0,089	79,7 %
3410C	ECO-QUARTIER LE MAS DE ROCHET	CASTELNAU-LE-LEZ	0,074	0,105	75,9 %

3411C	MUSE	MONTPELLIER	0,000	0,004	100,0 %
3412C	BET BOIRARGUES CHAUD	LATTES	0,044	0,023	78,9 %
3413C	BET ODE CHAUD	PEROLS	0,063	0,038	64,9 %
3414C	BET EUREKA CHAUD	CASTELNAU-LE-LEZ	0,064	0,032	67,0 %
3425C	PRADO CONCORDE	CASTELNAU LE LEZ	0,082	0,068	63,6 %
3504C	SARAH BERNHARDT	RENNES	0,292	0,333	5,0 %
3505C	CAMPUS SCIENTIFIQUE DE BEAULIEU	RENNES	0,201	0,234	0,0 %
3506C	RENNES SUD	RENNES	0,090	0,118	58,6 %
3507C	RÉSEAU DE RENNES NORD & EST	RENNES	0,147	0,168	40,5 %
3508C	RÉSEAU DE CHALEUR BRETAGNE ROMANTIQUE À COMBOURG	COMBOURG	0,012	0,035	95,2 %
3510C	REVERTEC	VITRE	0,159	0,180	47,4 %
3511C	SILVA--RÉSEAU DE	JANZE	0,082	0,107	69,5

	JANZE				%
3512C	RÉSEAU DE VEZIN LE COQUET	VEZIN-LE-COQUET	0,051	0,080	80,5 %
3514C	RESEAU CHARTRES DE BRETAGNE (ZAC PORTES DE SEICHE)	CHARTRES-DE- BRETAGNE	0,069	0,096	76,1 %
3515C	RCU DE RETIERS, MARTIGNE- FERCHAUD, COESMES	RETIERS, MARTIGNÉ- FERCHAUD, COËSMES	0,018	0,045	95,3 %
3516C	SAVE	CORNILLÉ	0,000	0,004	100,0 %
3601C	CITÉ SAINT JEAN	CHATEAUROUX	0,183	0,168	47,8 %
3602C	RÉSEAU DE CHALEUR DE LA CITÉ DE BEAULIEU	CHATEAUROUX	0,036	0,056	82,9 %
3603C	RÉSEAU DE CHALEUR ARGENTON SUR CREUSE	ARGENTON-SUR- CREUSE	0,008	0,031	96,8 %
3604C	RÉSEAU COMMUNAL NEUVY SAINT SEPULCHRE	NEUVY-SAINT- SEPULCHRE	0,163	0,208	56,5 %
3605C	RÉSEAU DE CHALEUR D'ISSOUDUN	ISSOUDUN	0,049	0,074	79,5 %
3606C	CENTRE DÉPARTEMENTAL	CHATEAUROUX	0,041	0,065	81,9 %

	GÉRIATRIQUE DE L'INDRE (CDGI)				
3607C	GROUPE SCOLAIRE DE MÉZIÈRES EN BRENNE	MÉZIÈRES EN BRENNE	0,053	0,027	75,4 %
3701C	MORIER ET RABIÈRE	JOUE-LES-TOURS	0,097	0,121	63,7 %
3702C	ZUP DES BORDS DE CHER ET SANITAS	TOURS	0,060	0,082	74,1 %
3704C	QUARTIER CHATEAUBRIAND	TOURS	0,194	0,243	0,0 %
3705C	RÉSEAU DE LA VILLE DE SAINT PIERRE DES CORPS	SAINT-PIERRE-DES-CORPS	0,068	0,091	72,3 %
3707C	RÉSEAU DE CHALEUR POUR LE CHU ST BENOIT LA FORÊT	SAINT-BENOIT-LA-FORET	0,000	0,004	100,0 %
3708C	RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN DE LA RICHE-QUARTIER	LA RICHE	0,253	0,284	0,0 %
3709C	RÉSEAU DBT	TOURS	0,000	0,019	99,8 %
3710C	RÉSIDENTE FEBVOTTE 1 ET 2	TOURS	0,228	0,256	0,0 %
3711C	CFA JOUÉ LES TOURS	JOUE LES TOURS	0,127	0,153	50,8 %

3712C	RÉSEAU DE CHALEUR TM-ED	TOURS ET LA RICHE	0,050	0,075	77,6 %
3713C	ILOTS EST	TOURS	0,205	0,257	0,0 %
3801C	CHAUFFERIE BOIS BÂTIMENTS COMMUNAUX	NOYAREY	0,018	0,050	92,7 %
3802C	RÉSEAU PRINCIPAL DE GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE	GRENOBLE	0,045	0,091	82,0 %
3803C	BERJALIA	BOURGOIN-JALLIEU	0,046	0,054	82,1 %
3804C	RÉSEAU DE CHALEUR DE VINAY	VINAY	0,072	0,110	82,3 %
3805C	RÉSEAU DE SAINT MARCELLIN	SAINT-MARCELLIN	0,024	0,054	93,0 %
3806C	RÉSEAU D'ALLEVARD	ALLEVARD	0,018	0,049	94,2 %
3807C	LES LAICHES	VILLARD-DE-LANS	0,050	0,083	88,6 %
3808C	RÉSEAU DE LANS-EN-VERCORS	LANS-EN-VERCORS	0,022	0,052	95,1 %
3809C	RÉSEAU DE MONESTIER-DE-CLERMONT	MONESTIER-DE-CLERMONT	0,045	0,075	88,1 %
3810C	RÉSEAU DE MENS	MENS	0,163	0,199	52,1 %

3811C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS PONTCHARRA RCBP	PONTCHARRA	0,039	0,064	88,1 %
3813C	RÉSEAU DE CHALEUR DE VOREPPE	VOREPPE	0,055	0,081	81,0 %
3814C	RÉSEAU DE COUBLEVIE	COUBLEVIE	0,048	0,070	79,0 %
3817C	RÉSEAU DE CHALEUR DE VILLARD-DE-LANS	VILLARD-DE-LANS	0,022	0,048	94,1 %
3819C	RÉSEAU YOPLAIT VIENNE	VIENNE	0,018	0,024	92,1 %
3820C	RÉSEAU DE CHALEUR DE GIÈRES CENTRE	GIÈRES	0,063	0,089	76,2 %
3821C	RÉSEAU DE CHALEUR DE FONTAINE ZAC BASTILLE	FONTAINE	0,041	0,064	82,4 %
3822C	FORESTENER NOTRE DAME DE L'OSIER	NOTRE DAME DE L'OSIER	0,020	0,050	95,6 %
3823C	OSIRIS	ST MAURICE L'EXIL	0,013	0,020	92,9 %
3824C	RÉSEAU DE MOIRANS	VILLE DE MOIRANS	0,014	0,036	94,9 %
3826C	RÉSEAU DE	VOREPPE	0,197	0,230	40,0 %

	CHALEUR DES BANNETTES				
3827C	RÉSEAU GRENOBLE ALPES CHALEUR MEYLAN	MEYLAN	0,352	0,394	0,0 %
3828C	RÉSEAU DE VOIRON	VOIRON	0,047	0,075	82,0 %
3829C	RÉSEAU DE CHALEUR DE PONT-DE-CLAIX CABOISSE	LE PONT DE CLAIX	0,142	0,171	44,4 %
3901C	RÉSEAU DE DOLE	DOLE	0,106	0,131	58,5 %
3902C	LA MARJORIE	LONS-LE-SAUNIER	0,025	0,036	91,0 %
3903C	RÉSEAU DE CHAMPVANS	CHAMPVANS	0,114	0,145	66,7 %
3904C	RÉSEAU DE CHALEUR DE MOIRANS EN MONTAGNE	MOIRANS-EN- MONTAGNE	0,041	0,071	89,4 %
3905C	RÉSEAU ARINTHOD CC TEC	ARINTHOD	0,000	0,020	100,0 %
3906C	RÉSEAU DE MOREZ- LE PUIT	HAUTS DE BIENNE	0,006	0,027	97,8 %
3907C	RÉSEAU DE CHISSEY SUR LOUE	CHISSEY-SUR-LOUE	0,000	0,022	100,0 %
3908C	CHAUFFERIE BOIS LES ORCHIDEES	AVIGNON-LES- SAINT-CLAUDE	0,000	0,024	100,0 %

4003C	GÉOTHERMIE MONT-DE-MARSAN (GMM1)	MONT-DE-MARSAN	0,029	0,025	87,5 %
4005C	RÉSEAU DE CHALEUR PEYROUAT	MONT-DE-MARSAN	0,213	0,192	44,5 %
4006C	GÉOTHERMIE MONT-DE-MARSAN (GMM2)	MONT-DE-MARSAN	0,000	0,016	100,0 %
4101C	QUARTIER BÉGON ET CHEVALIER	BLOIS	0,014	0,023	93,9 %
4102C	ZAC DES PARADIS	VINEUIL	0,314	0,375	48,4 %
4103C	RÉSEAU DE MONDOUBLEAU	MONDOUBLEAU	0,078	0,105	72,8 %
4104C	RÉSEAU NEUNG SUR BEUVRON	NEUNG-SUR- BEUVRON	0,000	0,022	100,0 %
4105C	HUBERT CHEVALLIER	VILLENY	0,000	0,021	100,0 %
4106C	ECO CHALEUR DE BLOIS	BLOIS	0,013	0,018	95,0 %
4202C	QUARTIER LA COTONNE	SAINT-ETIENNE	0,202	0,237	0,0 %
4203C	QUARTIER DE LA MÉTARE	SAINT-ETIENNE	0,211	0,245	0,0 %
4204C	HLM BEAULIEU MONTCHOVET IV	SAINT-ETIENNE	0,248	0,277	0,0 %

4206C	RÉSEAU DE FIRMINY	FIRMINY	0,097	0,120	59,2 %
4207C	ROANNE ÉNERGIES	ROANNE	0,056	0,079	77,2 %
4208C	QUARTIER PARC DES SPORTS	ROANNE	0,301	0,337	0,0 %
4210C	QUARTIER MONTREYNAUD	SAINT-ETIENNE	0,072	0,097	71,8 %
4211C	RÉSEAU D'ANDRÉZIEUX- BOUTHÉON	ANDREZIEUX- BOUTHEON	0,046	0,069	82,5 %
4212C	RÉSEAU DE MONTROND-LES- BAINS	MONTROND-LES- BAINS	0,009	0,034	96,9 %
4213C	RÉSEAU DE CHALEUR VIACONFORT	SAINT-ETIENNE	0,077	0,101	68,7 %
4214C	SCEVIA QUARTIER DE FONSALA	SAINT-CHAMOND	0,096	0,126	59,9 %
4215C	USSON EN FOREZ	USSON-EN-FOREZ	0,029	0,054	90,8 %
4216C	LOIRE FOREZ AGGLOMERATION ESPACE DÉCHELETTE	SAINT-BONNET-LE- CHATEAU	0,026	0,058	93,0 %
4217C	JONZIEUX	JONZIEUX	0,062	0,098	86,1 %
4218C	ROISEY	ROISEY	0,000	0,033	99,9

					%
4219C	PLANFOY 2-ZAC DES LUCIOLES	PLANFOY	0,000	0,026	100,0 %
4220C	LE BESSAT 1-ECOLE	LE BESSAT	0,000	0,019	100,0 %
4221C	ST BONNET LE COURREAU	SAINT-BONNET-LE- COURREAU	0,000	0,029	100,0 %
4222C	LA TERRASSE SUR DORLAY	LA TERRASSE-SUR- DORLAY	0,000	0,022	100,0 %
4223C	SAINT RÉGIS DU COIN	SAINT-REGIS-DU- COIN	0,001	0,032	99,9 %
4224C	ST DIDIER SUR ROCHEFORT	SAINT-DIDIER-SUR- ROCHEFORT	0,010	0,039	97,7 %
4225C	NEULISE	NEULISE	0,028	0,061	93,0 %
4226C	PÉLUSSIN- QUARTIER NOTRE DAME	PELUSSIN	0,002	0,043	99,6 %
4227C	SAINT CHRISTO EN JAREZ	SAINT-CHRISTO- EN-JAREZ	0,000	0,025	100,0 %
4228C	SAINT MARTIN LA SAUVETÉ	SAINT-MARTIN-LA- SAUVETE	0,060	0,106	87,1 %
4229C	SAINT SYMPHORIEN DE LAY	SAINT- SYMPHORIEN-DE- LAY	0,000	0,025	100,0 %
4230C	MARLHES- INTERCONNEXION	MARLHES	0,068	0,100	83,3 %

4231C	SAINT HAON LE CHÂTEL	SAINT-HAON-LE-CHATEL	0,022	0,045	91,3 %
4232C	SAINT JOSEPH	SAINT-JOSEPH	0,082	0,129	76,5 %
4233C	ST CYR DE FAVIÈRES	SAINT-CYR-DE-FAVIERES	0,000	0,019	100,0 %
4234C	ROANNE-QUARTIER DE MÂTEL	ROANNE	0,032	0,055	87,8 %
4235C	ROCHE EN FOREZ	ROCHE	0,047	0,078	85,8 %
4236C	PÉLUSSIN 2-QUARTIER DES CROIX	PELUSSIN	0,014	0,044	94,4 %
4237C	ROANNE-QUARTIER ARSENAL	ROANNE	0,063	0,095	79,5 %
4238C	SAINT MAURICE EN GOURGOIS	SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS	0,040	0,076	90,1 %
4239C	PÉLUSSIN-SIÈGE CCPR	PELUSSIN	0,019	0,052	96,4 %
4240C	COLOMBIER	COLOMBIER	0,077	0,126	95,6 %
4241C	FARNAY	FARNAY	0,026	0,063	93,0 %
4243C	LA TUILIÈRE	LA TUILIERE	0,003	0,027	99,1 %

4244C	LOIRE FOREZ AGGLOMERATION REZO	LURIECQ	0,000	0,022	100,0 %
4245C	RÉSEAU DE LA VALLA EN GIER	LA VALLA EN GIER	0,000	0,020	100,0 %
4246C	RÉSEAU D'UNIEUX	UNIEUX	0,044	0,070	84,6 %
4247C	RÉSEAU DE SAINT HÉAND	SAINT HÉAND	0,002	0,026	99,4 %
4248C	ST MARTIN D'ESTREAUX	ST MARTIN D'ESTREAUX	0,009	0,036	98,0 %
4249C	CHAUFFERIE BELMONT DE LA LOIRE	BELMONT DE LA LOIRE	0,039	0,064	84,9 %
4250C	CDC VAL D'AIX ET ISABLE	ST GERMAIN LAVAL	0,000	0,021	99,9 %
4251C	GUMIERES	GUMIERES	0,008	0,038	98,0 %
4252C	ST ROMAIN LA MOTTE	ST ROMAIN LA MOTTE	0,008	0,031	98,8 %
4301C	RÉSEAU DE TENCE	TENCE	0,019	0,052	96,4 %
4302C	MAIRIE DE LANGEAC	LANGEAC	0,114	0,144	66,7 %
4303C	RÉSEAU DU PUY EN VELAY VERT VEINE	LE PUY-EN-VELAY	0,018	0,042	93,1 %

4304C	CHAUFFERIE DE LA MAIRIE	DUNIERES	0,114	0,141	66,7 %
4305C	RÉSEAU D'ALLEGRE	ALLEGRE	0,000	0,022	100,0 %
4306C	CHAUFFERIE DE LA PISCINE	DUNIERES	0,114	0,141	66,7 %
4307C	RÉSEAUX DE CHALEUR YES	YSSINGEAUX	0,024	0,048	91,9 %
4308C	PRADELLES	PRADELLES	0,120	0,149	65,1 %
4309C	RÉSEAU DE MAZET ST VOY	MAZET-SAINT-VOY	0,000	0,028	100,0 %
4310C	RÉSEAU DE ST BONNET LE FROID	SAINT-BONNET-LE-FROID	0,000	0,020	100,0 %
4314C	LA MION 2	MAZET-SAINT-VOY	0,000	0,019	100,0 %
4315C	RÉSEAU DE CHALEUR DE SAUGUES	SAUGUES	0,000	0,028	100,0 %
4401C	RÉSEAU DE NANTES	NANTES	0,038	0,056	81,0 %
4402C	CHATEAUBRIANT	CHATEAUBRIANT	0,087	0,121	61,0 %
4403C	NANTES CHANTRERIE	NANTES	0,081	0,106	68,9 %

4405C	CLEA	NANTES	0,112	0,141	55,3 %
4406C	AFUL REZÉ- CHÂTEAU	REZE	0,095	0,123	68,7 %
4407C	RÉSEAU DE SAINT- JEAN-DE-BOISEAU	SAINT-JEAN-DE- BOISEAU	0,400	0,454	20,4 %
4408C	RÉSEAU ZAC DE LA MINAIS	SAINTE-LUCE-SUR- LOIRE	0,079	0,112	68,0 %
4409C	SAINT JULIEN DE CONCELLES- CHAUFFERIE BOIS	SAINT-JULIEN-DE- CONCELLES	0,055	0,079	72,0 %
4410C	RÉSEAU DE NANTES NORD CHÉZINE	NANTES	0,067	0,081	74,2 %
4411C	RÉSIDENTE LA BEAUJOIRE	NANTES	0,216	0,241	0,0 %
4501C	SOCOS SOURCE	ORLEANS	0,080	0,104	68,6 %
4503C	QUARTIER CENTRE VILLE ET NORD	ORLEANS	0,000	0,058	88,6 %
4504C	ZUP DU GRAND CLOS	MONTARGIS	0,033	0,046	87,6 %
4505C	RÉSEAU DE FLEURY LES AUBRAIS	FLEURY-LES- AUBRAIS	0,082	0,113	63,9 %
4506C	RÉSEAU D'EAU CHAUDE MALTERIES PITHIVIERS	PITHIVIERS	0,000	0,004	100,0 %

4507C	RÉSEAU DE AMILLY	AMILLY	0,012	0,018	93,0 %
4508C	SAINT GONDON	SAINT GONDON	0,000	0,024	100,0 %
4601C	RÉSEAU DE NUZÉJOULS	NUZEJOULS	0,100	0,144	80,1 %
4603C	RÉSEAU DE GRAMAT	GRAMAT	0,023	0,045	91,2 %
4604C	RÉSEAU DE BIARS SUR CERE	BIARS-SUR-CERE	0,008	0,037	98,2 %
4605C	RÉSEAU DE CAJARC	CAJARC	0,015	0,041	96,3 %
4607C	RÉSEAU DE CATUS	CATUS	0,017	0,044	95,8 %
4608C	RÉSEAU DE CAILLAC	CAILLAC	0,085	0,127	82,7 %
4609C	RÉSEAU DE ST GERMAIN DU BEL AIR	SAINT-GERMAIN- DU-BEL-AIR	0,008	0,036	98,3 %
4610C	RÉSEAU DES 4 ROUTES DU LOT	LES QUATRE- ROUTES-DU-LOT	0,007	0,035	98,5 %
4611C	RÉSEAU DE SOUSCEYRAC	SOUSCEYRAC	0,015	0,041	96,2 %
4612C	RÉSEAU DE FIGEAC	FIGEAC	0,007	0,033	98,2 %

4613C	RÉSEAU DE LIVERNON	LIVERNON	0,014	0,041	96,8 %
4614C	RÉSEAU DE CAHORS	CAHORS	0,022	0,044	91,9 %
4615C	RÉSEAU DE THEGRA	THEGRA	0,027	0,058	93,9 %
4616C	RÉSEAU DE LACAPELLE MARIVAL	LACAPELLE- MARIVAL	0,013	0,039	96,9 %
4617C	RÉSEAU DE GOURDON	GOURDON	0,009	0,031	97,2 %
4701C	SOGAD	LE PASSAGE	0,000	0,004	100,0 %
4802C	MENDE	MENDE	0,000	0,022	100,0 %
4803C	SCABE SAINT CHELY D'APCHER BOIS ENERGIE	SAINT-CHELY- D'APCHER	0,003	0,021	99,3 %
4901C	RÉSEAU D'ANGERS LA ROSERAIE	ANGERS	0,025	0,032	90,6 %
4902C	RESEAU DES DEUX CROIX (NOZAY- UPJM)	ANGERS	0,112	0,143	55,1 %
4903C	CHU ANGERS	ANGERS	0,023	0,043	89,6 %
4904C	RÉSEAU DE CHALEUR D'ANDREZÉ	ANDREZE	0,112	0,148	73,2 %

4905C	CHEMIN VERT	SAUMUR	0,086	0,114	70,2 %
4907C	RÉSEAU D'ORGEMONT	ANGERS	0,043	0,086	71,0 %
4908C	RÉSEAU DE CHALEUR D'ECOULANT	ECOULANT	0,035	0,058	86,6 %
4910C	HAUTS DE SAINT AUBIN	ANGERS	0,141	0,172	53,9 %
4911C	RÉSEAU DE BELLE BEILLE	ANGERS	0,049	0,072	81,0 %
4912C	RÉSEAU DE CHALEUR DE LA HERSE	MONTREUIL- BELLAY	0,000	0,022	100,0 %
4913C	RÉSEAU LES MAUGES	CHOLET	0,101	0,127	59,6 %
4914C	RÉSEAU POINCLOUX	OMBRÉE D'ANJOU	0,000	0,022	100,0 %
4915C	RÉSEAU DE CHALEUR DE MONPLAISIR	ANGERS	0,177	0,207	33,4 %
4916C	LES PLAINES- TRELAZE	TRELAZE	0,257	0,266	0,0 %
5001C	PROVINCES ENERGIES	CHERBOURG- OCTEVILLE	0,025	0,052	92,4 %
5002C	ILOT DIVETTE	CHERBOURG- OCTEVILLE	0,183	0,184	0,0 %

5003C	RÉGIE DE CHAUFFAGE DU TEILLEUL	LE TEILLEUL	0,128	0,172	70,3 %
5004C	CENTRE HOSPITALIER DE L'ESTRAN	PONTORSON	0,276	0,310	0,0 %
5005C	RÉSEAU COMMUNAL LA LUCERNE D'OUTREMER	LA LUCERNE- D'OUTREMER	0,000	0,037	100,0 %
5006C	CHAUFFAGE URBAIN BIOMASSE D'AVRANCHES	AVRANCHES	0,011	0,032	95,5 %
5007C	RÉSEAU DE BUAIS- LES-MONTS	BUAIS LES MONTS	0,000	0,021	100,0 %
5008C	RÉSEAU DE HAMBYE	HAMBYE	0,012	0,035	95,2 %
5009C	RÉSEAU DE LESSAY	LESSAY	0,036	0,060	85,7 %
5010C	RÉSEAU DE TESSY- BOCAGE	TESSY-BOCAGE	0,033	0,055	85,8 %
5011C	RÉSEAU DE SAINT GERMAIN SUR AY	SAINT GERMAIN SUR AY	0,028	0,054	90,2 %
5013C	COUTANCES	COUTANCES	0,021	0,043	90,2 %
5014C	JUVIGNY-LES- VALLÉES	JUVIGNY-LES- VALLÉES	0,053	0,081	79,9 %
5101C	ZUP DE LAON	REIMS	0,231	0,260	0,0

	NEUFCHATEL				%
5103C	VY'ENERGIE	VITRY-LE-FRANCOIS	0,013	0,034	94,6 %
5104C	QUARTIER BERNON	EPERNAY	0,223	0,260	0,0 %
5106C	CROIX ROUGE	REIMS	0,075	0,092	71,1 %
5107C	LA RENAISSANCE IMMOBILIÈRE CHALONNAISE	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	0,082	0,109	62,6 %
5108C	ST RÉMI	REIMS	0,075	0,087	70,9 %
5109C	DSP SAINTE MENEHOULD	REIMS	0,015	0,041	94,9 %
5110C	RÉSEAU CLOE-CHALONS-EN-CHAMPAGNE	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	0,160	0,182	34,7 %
5202C	DSP ST DIZIER	SAINT-DIZIER	0,074	0,098	70,7 %
5204C	RÉSEAU DE CHALEUR DU SUD DE LA VILLE DE CHAUMONT	CHAUMONT	0,039	0,050	84,8 %
5205C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE MARAC	MARAC	0,000	0,020	100,0 %

5206C	RÉSEAU DE CHALEUR DE L'EHPAD ST AUGUSTIN	LONGEAU-PERCEY	0,114	0,140	66,7 %
5207C	RÉSEAU DE WASSY	WASSY	0,000	0,023	100,0 %
5208C	RÉSEAU DE BOURMONT	BOURMONT	0,000	0,024	100,0 %
5209C	RÉSEAU DE LANGRES	LANGRES	0,094	0,117	59,2 %
5213C	RESEAU DE FAYL BILLOT	FAYL-BILLOT	0,025	0,048	91,1 %
5214C	RÉSEAU DE SAINT BLIN	SAINT-BLIN	0,000	0,023	100,0 %
5302C	RÉSEAU DE LAVAL-ZUP SAINT NICOLAS	LAVAL	0,035	0,042	87,7 %
5303C	RCU CHÂTEAU-GONTIER (PISCINE ET SALLES OMNISPORTS)	CHATEAU-GONTIER	0,069	0,093	74,1 %
5304C	VAPEUR COSYNERGIE 53	PONTMAIN	0,000	0,004	100,0 %
5305C	RCU D'EVRON	EVRON	0,053	0,077	79,3 %
5401C	ESTIA-SAINT JULIEN KENNEDY	NANCY	0,105	0,131	61,6 %
5403C	S. E. E. V-VILLE DE	VANDOEUVRE-LES-	0,050	0,062	78,9

	VANDOEUVRE	NANCY			%
5407C	ESTIA-PLATEAU DE HAYE	NANCY	0,101	0,138	55,6 %
5408C	RÉSEAU D'ECROUVES	ECROUVES	0,093	0,119	61,6 %
5409C	RÉSEAU CHAUFFERIE BOIS-BARBONVILLE	BARBONVILLE	0,000	0,024	100,0 %
5410C	S. E. E. V-PLATEAU DE BRABOIS	VANDOEUVRE-LES-NANCY	0,083	0,106	64,0 %
5411C	ESTIA-BLANDAN MEDREVILLE	NANCY	0,074	0,092	70,4 %
5412C	RÉSEAU DE PONT À MOUSSON	PONT-A-MOUSSON	0,027	0,087	90,8 %
5413C	ESTIA-LAXOU-VILLERS	LAXOU	0,089	0,115	57,9 %
5414C	RÉSEAU DE CHALEUR BRIEY	BRIEY	0,055	0,078	78,7 %
5415C	RÉSEAU DES JARDINETS	AMENONCOURT	0,000	0,104	100,0 %
5501C	CÔTE SAINTE CATHERINE	BAR LE DUC	0,099	0,125	61,8 %
5502C	ZUP ANTHOUARD	VERDUN	0,246	0,277	0,0 %
5503C	LIGNY EN BARROIS	LIGNY-EN-BARROIS	0,070	0,096	75,8 %

5504C	RÉSEAU DE BAÂLON	BAALON	0,000	0,022	100,0 %
5601C	RÉSEAU DE LANESTER	LANESTER	0,098	0,129	73,3 %
5602C	RÉSEAU DE CHALEUR ZAC CENTRE	HENNEBONT	0,000	0,023	100,0 %
5603C	RÉSEAU DE CHALEUR DU GUMENEN	AURAY	0,066	0,092	74,5 %
5604C	RÉSEAU DE CHALEUR LIGER	LOCMINE	0,000	0,069	100,0 %
5605C	RÉSEAU DE LA COMMUNE DE GUER	GUER	0,000	0,025	100,0 %
5607C	RÉSEAU DE SERENT	SERENT	0,045	0,073	86,0 %
5608C	RÉSEAU DE CHALEUR DE LOCMIQUELIC	LOCMIQUELIC	0,002	0,023	99,1 %
5609C	CENTRE-VILLE- PLOUAY	PLOUAY	0,000	0,020	100,0 %
5611C	MANEHOUARN- PLOUAY	PLOUAY	0,005	0,028	98,0 %
5612C	LANVEUR- KERJULAUDE- LORIENT	LORIENT	0,011	0,033	95,7 %
5614C	KERDROUAL-	PLOEMEUR	0,006	0,031	97,9

	PLOEMEUR				%
5615C	CENTRE-BOURG-BUBRY	BUBRY	0,000	0,023	100,0 %
5616C	RÉSEAU CH CENTRE BRETAGNE- POLYCLINIQUE KERIO	NOYAL-PONTIVY	0,058	0,080	74,7 %
5701C	RÉSEAU DE METZ	METZ	0,035	0,094	72,0 %
5702C	RÉSEAU DE LA VILLE DE YUTZ	YUTZ	0,034	0,058	87,0 %
5703C	RÉSEAU DE CHALEUR DE FARÉBERSVILLER	FAREBERSVILLER	0,148	0,187	58,5 %
5705C	WENHECK	SAINT-AVOLD	0,283	0,334	0,0 %
5706C	RÉSEAU DE FREYMING MERLEBACH	FREYMING- MERLEBACH	0,093	0,126	62,2 %
5707C	RÉSEAU DE SARREGUEMINES	SARREGUEMINES	0,080	0,121	65,6 %
5708C	RÉSEAU DE HOLWEG- FORBACH-BEHREN	BEHREN-LES- FORBACH	0,000	0,051	91,1 %
5709C	CARRIÈRE	SAINT-AVOLD	0,194	0,224	28,7 %
5710C	CÔTE DE LA JUSTICE	SAINT-AVOLD	0,033	0,056	88,7 %

5711C	HUCHET	SAINT-AVOLD	0,165	0,191	25,0 %
5712C	STIRING WENDEL	STIRING-WENDEL	0,000	0,068	91,1 %
5713C	RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN DE CREUTZWALD	CREUTZWALD	0,212	0,262	13,0 %
5714C	RÉSEAU DE SARREBOURG	SARREBOURG	0,072	0,096	71,2 %
5716C	RÉSEAU CITÉ BELLE- ROCHE	COCHEREN	0,274	0,308	0,0 %
5717C	RÉSEAU CITÉ PASTEUR	ROUHLING	0,274	0,308	0,0 %
5719C	RESEAU DE CATTENOM	CATTENOM	0,002	0,028	99,5 %
5720C	RÉSEAU DE CHALEUR D'AMNÉVILLE	AMNÉVILLE	0,017	0,040	91,9 %
5721C	RÉSEAU DE CHALEUR DE ROMBAS	ROMBAS	0,043	0,067	81,9 %
5722C	POLESTAR	SAINT-AVOLD	0,193	0,242	0,0 %
5802C	RESEAU DE CHALEUR DU BANLAY	NEVERS	0,064	0,092	67,9 %
5803C	RÉSEAU DE DECIZE	DECIZE	0,069	0,097	77,4

					%	
5804C	RÉSEAU DE CHALEUR DE LA MAISON DU PARC DU MORVAN	SAINT-BRISSON	0,000	0,022	100,0 %	
5805C	RÉSEAU DE CHALEUR D'ARLEUF	ARLEUF	0,034	0,066	92,5 %	
5806C	RÉSEAU DE CHALEUR DE BAZOLLES	BAZOLLES	0,000	0,020	100,0 %	
5807C	RÉSEAU DE CHALEUR DE CORBIGNY	CORBIGNY	0,034	0,062	91,3 %	
5808C	RÉSEAU DE CHALEUR DE LORMES	LORMES	0,003	0,024	99,3 %	
5809C	RÉSEAU DE CHALEUR DE MONTIGNY EN MORVAN	MONTIGNY-EN- MORVAN	0,030	0,059	92,0 %	
5810C	RÉSEAU DE CHALEUR D'OUROUX EN MORVAN	OUROUX-EN- MORVAN	0,000	0,021	100,0 %	
5811C	RÉSEAU DE CHALEUR DE PLANCHEZ	PLANCHEZ	0,000	0,030	100,0 %	
5812C	RÉSEAU DE CHALEUR DE SAINT AMAND EN PUISAYE	SAINT-AMAND-EN- PUISAYE	0,040	0,067	87,2 %	

5813C	RÉSEAU DE CHALEUR DE VARZY	VARZY	0,000	0,021	100,0 %
5814C	RÉSEAU DE CHALEUR DE CORANCY	CORANCY	0,000	0,021	100,0 %
5815C	RÉSEAU DE CHALEUR DE SAINT SAULGE	SAINT-SAULGE	0,014	0,039	96,7 %
5816C	RÉSEAU DE CHALEUR DE BILLY SUR OISY	BILLY-SUR-OISY	0,000	0,018	100,0 %
5817C	RÉSEAU DE CHALEUR DE BRASSY	BRASSY	0,026	0,055	99,6 %
5818C	RÉSEAU DE CHALEUR DE CHÂTEAU CHINON VILLE	CHATEAU-CHINON (VILLE)	0,000	0,020	100,0 %
5819C	RÉSEAU DE CHALEUR DE COSNE-COURS- SUR-LOIRE	COSNE-COURS- SUR-LOIRE	0,036	0,058	85,9 %
5820C	CHÂTEAU CHINON EAT	CHATEAU-CHINON (VILLE)	0,146	0,189	59,2 %
5821C	CHALLUY	CHALLUY	0,028	0,049	86,9 %
5822C	MOUX EN MORVAN	MOUX-EN-MORVAN	0,037	0,065	91,1 %
5823C	LA CHARITÉ SUR	LA CHARITE-SUR-	0,028	0,052	91,8

	LOIRE	LOIRE			%
5824C	RÉSEAU DE LUZY	LUZY	0,000	0,019	100,0 %
5825C	OUROUX EN MORVAN 2	OUROUX EN MORVAN	0,000	0,021	100,0 %
5826C	VAUX D'AMOGNES	VAUX D'AMOGNES	0,000	0,020	100,0 %
5827C	MONTSAUCHE LES SETTONS	MONTSAUCHE LES SETTONS	0,031	0,056	90,9 %
5828C	URZY	URZY	0,014	0,037	94,6 %
5901C	RÉSEAU DE ROUBAIX	ROUBAIX	0,061	0,085	70,9 %
5902C	LES CANONNIERS	VALENCIENNES	0,220	0,247	0,0 %
5904C	QUARTIER PONT DE BOIS	VILLENEUVE- D'ASCQ	0,107	0,129	62,6 %
5905C	DOMAINE UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE	VILLENEUVE- D'ASCQ	0,230	0,259	0,0 %
5906C	RÉSEAUX DE WATTIGNIES	WATTIGNIES	0,143	0,170	42,9 %
5907C	RÉSEAU DE WATTRELOS	WATTRELOS	0,112	0,140	54,8 %
5908C	RÉSEAU DE CHALEUR DE SIN LE NOBLE	SIN-LE-NOBLE	0,099	0,120	60,9 %

5909C	RÉSEAU DE MONS- EN-BAROEUL	MONS-EN- BAROEUL	0,092	0,125	57,6 %
5910C	RÉSEAU DE LILLE	LILLE	0,085	0,098	66,9 %
5911C	RÉSEAU DE LAMBERSART	LAMBERSART	0,126	0,169	48,4 %
5912C	MAUBEUGE ENERGIE RENOUVELABLE	MAUBEUGE	0,046	0,055	82,5 %
5913C	GÉOTHERMIE DES RIVES CRÉATIVES	ANZIN	0,075	0,037	69,6 %
5914C	ENERGIE GRAND LITTORAL- DUNKERQUE	DUNKERQUE	0,127	0,150	52,4 %
5915C	RÉSEAU DE CHALEUR DE DOUCHY	DOUCHY-LES- MINES	0,046	0,056	84,3 %
5916C	RÉSEAU DE CHALEUR D'HAZEBROUCK	HAZEBROUCK	0,086	0,119	66,2 %
5917C	QUARTIER TOURNEBRIDE LOMME- CAPINGHEM	LILLE	0,098	0,124	59,3 %
5918C	RÉSEAU DE CHALEUR DE BAISIEUX	BAISIEUX	0,342	0,385	0,0 %
5919C	RÉSEAU DU PARC ST MAUR	LILLE	0,206	0,258	0,0 %

5920C	RÉSEAU ARSYEL	GRANDE-SYNTHE	0,037	0,048	89,6 %
5922C	RÉSEAU DE DENAIN	DENAIN	0,015	0,020	94,1 %
5923C	RCU FOURMIES	FOURMIES	0,159	0,191	47,0 %
5924C	RCU WORMHOUT	WORMHOUT	0,016	0,038	93,9 %
5925C	LYS LEZ LANNOY (59)-RESEAU LONGCHAMP	LYS LEZ LANNOY	0,203	0,257	0,0 %
5926C	SECLIN (59)- RESEAU LA MOUCHONNIERE	SECLIN	0,112	0,137	52,8 %
5927C	RONCHIN (59)- RESEAU CDS COMTESSE DE SEGUR	RONCHIN	0,210	0,240	0,0 %
5928C	VILLENEUVE D'ASCQ (59)- RESEAU LA RESIDENCE	VILLENEUVE D'ASCQ	0,178	0,238	1,0 %
6001C	RÉSEAU DE COMPIÈGNE	COMPIEGNE	0,081	0,106	70,1 %
6002C	LA CAVÉE ET LES HIRONVALLES	CREIL	0,119	0,144	51,5 %
6003C	QUARTIER DES OBIERS	NOGENT-SUR-OISE	0,092	0,116	58,4 %

6004C	LES MARTINETS	MONTATAIRE	0,134	0,178	28,1 %
6005C	RÉSEAU DU QUARTIER SAINT JEAN	BEAUVAIS	0,021	0,043	92,2 %
6006C	RÉSEAU DE BRETEUIL-SUR- NOYE	BRETEUIL	0,020	0,045	93,2 %
6007C	VSPU VILLERS SAINT PAUL UTILITÉS	VILLERS-SAINT- PAUL	0,038	0,046	90,5 %
6008C	RÉGIE MUNICIPALE	GRANDVILLIERS	0,000	0,004	100,0 %
6101C	PERSEIGNE	ALENCON	0,038	0,061	85,6 %
6102C	QUARTIER SAINT SAUVEUR	FLERS	0,055	0,079	79,8 %
6103C	QUARTIER NORD- ROUTE DE LA FALAISE	ARGENTAN	0,101	0,126	59,3 %
6104C	RÉSEAU DE LA FERTÉ MACE	LA FERTE-MACE	0,058	0,082	76,9 %
6105C	RECBIA	L'AIGLE	0,006	0,029	97,7 %
6109C	ALENCON ENERGIE BOIS	ALENCON	0,114	0,138	52,0 %
6201C	ZUP DU QUARTIER	AVION	0,195	0,244	0,0 %

	RÉPUBLIQUE- AVION				
6202C	RÉSEAU DE ARQUES	ARQUES	0,116	0,144	60,4 %
6203C	RÉSEAU DE CHALEUR DE LENS	LENS	0,010	0,037	95,0 %
6204C	RÉSEAU DE CHALEUR DE BÉTHUNE	BETHUNE	0,077	0,106	67,4 %
6205C	LE PORTEL- OUTREAU	OUTREAU	0,278	0,291	0,0 %
6206C	RÉSEAU DE CHALEUR DE LIÉVIN	LIEVIN	0,104	0,110	64,3 %
6207C	RÉSEAU DE CALAIS	CALAIS	0,113	0,136	61,7 %
6209C	RÉSEAU DE CHALEUR D'ACHICOURT	ACHICOURT	0,081	0,098	65,8 %
6210C	RÉSEAU DE CHALEUR D'ARRAS	ARRAS	0,125	0,152	49,5 %
6211C	RÉSEAU DE CHALEUR DE BOULOGNE SUR MER	BOULOGNE-SUR- MER	0,145	0,166	36,3 %
6212C	RÉSEAU DE CHALEUR LE PORTEL-OUTREAU	OUTREAU	0,127	0,157	55,3 %

6213C	CHAUFFERIE BOIS D'ANVIN	ANVIN	0,114	0,232	66,7 %
6215C	RÉSEAU CVE FLAMOVAL	WARDRECQUES	0,000	0,004	100,0 %
6301C	RÉSEAU DE RIOM RCBE	RIOM	0,021	0,045	92,6 %
6303C	HLM SAINT JACQUES	CLERMONT- FERRAND	0,229	0,243	0,0 %
6305C	RÉSEAU DE ROCHEFORT- MONTAGNE	ROCHEFORT- MONTAGNE	0,013	0,044	97,2 %
6306C	LA GAUTHIÈRE	CLERMONT- FERRAND	0,090	0,118	66,0 %
6307C	RÉSEAU DE ROYAT	ROYAT	0,234	0,263	0,0 %
6308C	CROIX-DE-NEYRAT/ CHAMPRATEL/ LES VERGNES	CLERMONT- FERRAND	0,036	0,059	85,3 %
6309C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE PONTAUMUR	PONTAUMUR	0,077	0,113	79,4 %
6310C	CORAL	AMBERT	0,000	0,025	100,0 %
6311C	RÉSEAU DE CHALEUR DE ST- GERMAIN-L'HERM	SAINT-GERMAIN- L'HERM	0,014	0,045	97,2 %
6312C	RÉSEAU DE	ARDES	0,000	0,028	100,0 %

	CHALEUR DE ARDES-SUR-COUZE				
6313C	RÉSEAU DE ST CLÉMENT DE RÉGNAT	SAINT-CLEMENT- DE-REGNAT	0,000	0,022	100,0 %
6314C	RÉSEAU DE CHALEUR DU BRUGERON	LE BRUGERON	0,000	0,026	100,0 %
6315C	RÉSEAU DE CHALEUR D'ANZAT	ANZAT-LE-LUGUET	0,000	0,027	100,0 %
6318C	RÉSEAU DE CHALEUR D'ARLANC	ARLANC	0,000	0,030	100,0 %
6319C	RÉSEAU D'ISSOIRE- ENERG'ISS	ISSOIRE	0,050	0,065	79,8 %
6401C	RÉSEAU DE CHALEUR DU HAMEAU	PAU	0,017	0,041	93,3 %
6402C	EGURRETIK	BAYONNE	0,043	0,068	84,2 %
6403C	PAU-BÉARN- PYRÉNÉES- ENERGIES- SERVICES	PAU	0,056	0,070	78,8 %
6501C	RÉSEAU DE VIC-EN- BIGORRE	VIC-EN-BIGORRE	0,017	0,045	94,3 %
6601C	RÉSEAU COMMUNAL DE BOLQUERE	BOLQUERE	0,114	0,143	66,7 %

6604C	RESEAU DE PERPIGNAN	PERPIGNAN	0,006	0,010	97,7 %
6702C	HAUTEPIERRE	STRASBOURG	0,232	0,263	0,0 %
6703C	STRASBOURG CENTRE ENERGIES	STRASBOURG	0,083	0,105	68,8 %
6704C	ECO-QUARTIER BRASSERIE CRONENBOURG	STRASBOURG	0,058	0,030	69,9 %
6705C	RÉSEAU DE HOCHFELDEN	STRASBOURG	0,214	0,204	38,0 %
6708C	CITÉ DE L'ILL	STRASBOURG	0,062	0,083	70,9 %
6709C	LE RIED	SCHILTIGHEIM	0,223	0,285	0,0 %
6710C	RÉSEAU DE HAGUENAU	HAGUENAU	0,054	0,076	78,0 %
6711C	RÉSEAU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAUER-PECHELBR	MORSBRONN-LES-BAINS	0,069	0,097	75,4 %
6712C	CHAUFFERIE	SAALES	0,000	0,026	100,0 %
6713C	RÉSEAU DES TANNERIES-BOHRIE-WIHREL	LINGOLSHEIM	0,078	0,100	66,9 %
6714C	RÉSEAU MARS	HAGUENAU	0,000	0,004	100,0 %

6715C	NIEDERBRONN	NIEDERBRONN- LES-BAINS	0,069	0,094	71,4 %
6716C	RÉSEAU DE CHALEUR D'ALLENWILLER	ALLENWILLER	0,114	0,148	66,7 %
6717C	RÉSEAU DE CHALEUR DU REBBERG	LA PETITE-PIERRE	0,000	0,022	100,0 %
6721C	RÉSEAU DE VILLÉ- BASSEMBERG	VILLE	0,129	0,158	60,3 %
6722C	COLMAR VOSGES	STRASBOURG	0,166	0,196	44,2 %
6723C	ECOGI	RITTERSHOFFEN	0,000	0,015	100,0 %
6724C	SÉLESTAT	SELESTAT	0,038	0,059	85,1 %
6725C	RÉSEAU DE CHALEUR ECO2WACKEN	STRASBOURG	0,023	0,037	89,9 %
6726C	RÉSEAU DE CHALEUR QUARTIER DU LAC	LINGOLSHEIM	0,248	0,278	0,0 %
6727C	RÉSEAU DE CHALEUR QUARTIER DES HIRONDELLES	ESCHAU	0,195	0,208	0,0 %
6728C	RÉSEAU DE CHALEUR QUARTIER SOLAIRE SCHILTIGHEIM	SCHILTIGHEIM	0,098	0,077	56,8 %

6730C	ILOT ZD5 DE LA ZAC ETOILE	STRASBOURG	0,094	0,080	53,7 %
6731C	QUARTIER DES ECRIVAINS	SCHILTIGHEIM	0,139	0,145	36,1 %
6732C	RÉSEAU DE CHALEUR COGÉNÉRATION SARRE-UNION	SARRE UNION	0,157	0,215	0,0 %
6733C	RÉSEAU DE CHALEUR SPL-QPR- RCUA	STRASBOURG	0,033	0,035	87,8 %
6735C	ALSACEHABITAT- STRASBOURG- MEINAU	STRASBOURG	0,000	0,018	100,0 %
6736C	SCHWEIGHOUSE- CENPA	SCHWEIGHOUSE- SUR-MODER	0,000	0,004	100,0 %
6737C	SCHWEIGHOUSE- SCHAEFFLER	SCHWEIGHOUSE- SUR-MODER	0,000	0,004	100,0 %
6738C	RÉSEAU DE CHALEUR DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG	STRASBOURG	0,014	0,021	93,4 %
6739C	RÉSEAU DE CHALEUR LES PRAIRIES DU CANAL	ILLKIRCH	0,238	0,267	0,0 %
6741C	RÉSEAU DE CHALEUR ZAC DES VERGERS	REISCHTETT	0,231	0,260	0,0 %
6801C	RÉSEAU DE	COLMAR	0,032	0,042	88,3

	COLMAR				%
6802C	L'ILLBERG	BRUNSTATT-DIDENHEIM	0,083	0,110	57,8 %
6803C	PORTE DE BÂLE	MULHOUSE	0,212	0,239	0,0 %
6804C	RÉSEAU DE LA VILLE DE SAINT LOUIS	SAINT-LOUIS	0,000	0,048	94,0 %
6806C	RÉSEAU DE CERNAY	CERNAY	0,088	0,116	69,4 %
6809C	RÉSEAU D'HEIMERSDORF	HEIMERSDORF	0,000	0,024	100,0 %
6810C	RÉSEAU DE CHALEUR BIOMASSE DE L'AÉRODROME	RIXHEIM	0,027	0,051	90,8 %
6812C	RÉSEAU DE BERNWILLER	BERNWILLER	0,000	0,004	100,0 %
6813C	RÉSEAU DE CHALEUR DE FELDBACH	FELDBACH	0,140	0,180	53,3 %
6814C	RÉSEAU DE CHALEUR DE KAYSERSBERG	KAYSERSBERG VIGNOBLE	0,067	0,093	77,1 %
6815C	RÉSEAU D'AMMERZWILLER	AMMERZWILLER	0,000	0,004	100,0 %
6816C	RÉSEAU DE CHALEUR DE THANN	THANN	0,014	0,035	94,6 %

6817C	RÉSEAU COMMUNAL DE FRIESEN	FRIESEN	0,000	0,022	100,0 %
6818C	RÉSEAU DE LAPOUTROIE	LAPOUTROIE	0,000	0,023	100,0 %
6819C	RÉSEAU VAL D'ARGENT	SAINTE-MARIE-AUX-MINES	0,151	0,180	52,4 %
6820C	RÉSEAU CHAUFFERIES BOIS FRELAND	FRELAND	0,000	0,022	100,0 %
6821C	PAPETERIES DU RHIN	ILLZACH	0,000	0,004	100,0 %
6822C	RÉSEAU DE CHALEUR DE LA HARDT	RIXHEIM	0,026	0,032	90,5 %
6901C	VÉNISSIEUX ÉNERGIES	VENISSIEUX	0,107	0,134	55,4 %
6904C	QUARTIER LA DUCHÈRE ET LYON 9E	CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR	0,138	0,163	41,8 %
6905C	RÉSEAU DE LYON	LYON	0,095	0,111	62,4 %
6906C	RÉSEAU DE VAULX EN VELIN	VAULX-EN-VELIN	0,073	0,100	69,4 %
6912C	RÉSEAU DE GIVORS	GIVORS	0,043	0,062	81,9 %
6913C	UIOM VILLEFRANCHE	VILLEFRANCHE-SUR-SAONE	0,016	0,024	95,0 %

6914C	PLATEAU DE MONTMEIN	OULLINS	0,244	0,247	0,0 %
6915C	ZH CHAMPVERT	LYON	0,209	0,235	0,0 %
6918C	QUARTIER BELLEROCHÉ OUEST	GLEIZE	0,078	0,095	69,9 %
6921C	QUARTIER DE LA ROUE	RILLIEUX-LA-PAPE	0,228	0,244	0,0 %
6923C	RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR-DE-SALVAGNY	LA TOUR-DE-SALVAGNY	0,201	0,233	30,5 %
6924C	LES COMBES	YZERON	0,051	0,079	85,6 %
6925C	LE BOURG	YZERON	0,042	0,070	87,9 %
6928C	RÉSEAU CHAUFFAGE CENTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE	GLEIZE	0,084	0,110	76,4 %
6929C	RÉSEAU DU BREUIL	CHEVIGNY SAINT SAUVEUR	0,237	0,266	0,0 %
6930C	PLATEAU NORD	METROPOLE DE LYON	0,021	0,030	92,2 %
6931C	RÉSEAU SYTRAIVAL	VILLEFRANCHE SUR SAONE	0,015	0,023	94,8 %

6932C	RÉSEAU CHALEUR BOIS DE THIZY-LES- BOURGS	THIZY-LES-BOURGS	0,026	0,049	90,9 %
6933C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS COURS-LA-VILLE	COURS LA VILLE	0,035	0,057	86,5 %
6934C	LONGES	LONGES	0,009	0,031	97,6 %
6935C	LARAJASSE	LARAJASSE	0,000	0,020	100,0 %
6936C	MONSOLS	MONSOLS	0,039	0,068	89,0 %
6937C	RONNO	RONNO	0,013	0,039	96,5 %
6938C	SAINT MARTIN EN HAUT	SAINT MARTIN EN HAUT	0,061	0,086	77,8 %
6939C	LONGESSAIGNE	LONGESSAIGNE	0,039	0,067	89,4 %
6940C	CHÉNAS	CHÉNAS	0,000	0,018	100,0 %
6941C	RONTALON	RONTALON	0,030	0,056	91,3 %
6942C	COLOMBIER SAUGNIEU	COLOMBIER SAUGNIEU	0,112	0,148	62,9 %
7001C	ZUP DES CAPUCINS	GRAY	0,099	0,126	66,1 %

7002C	RÉSEAU DE SAULNOT	SAULNOT	0,044	0,074	88,2 %
7003C	RÉSEAU DE BREUREY LES FAVERNEY	BREUREY-LES-FAVERNEY	0,000	0,021	100,0 %
7004C	RÉSEAU DE DAMPIERRE SUR LINOTTE	DAMPIERRE-SUR-LINOTTE	0,000	0,035	100,0 %
7006C	RÉSEAU DE LA CHAUFFERIE DE CHAMPEY	CHAMPEY	0,000	0,029	100,0 %
7007C	CHAUFFERIE DE SCEY/ SAONE	SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN	0,066	0,103	85,4 %
7008C	CHAUFFERIE DE MARNAY	MARNAY	0,104	0,145	78,8 %
7009C	CHAUFFERIE DE GY	GY	0,000	0,020	100,0 %
7011C	RÉSEAU D'HERICOURT-QUARTIER MAUNOURY	HERICOURT	0,045	0,072	87,5 %
7101C	RÉSEAU DE CHALON	CHALON-SUR-SAONE	0,067	0,092	73,7 %
7102C	RÉSEAU DE MONTCEAU LES MINES	MONTCEAU-LES-MINES	0,085	0,124	60,6 %
7104C	RÉSEAU D'AUTUN	AUTUN	0,111	0,150	51,8 %

7105C	RÉSEAU DE CHALEUR DE TRAMAYES	TRAMAYES	0,018	0,043	95,3 %
7107C	MACON ENERGIES SERVICES	MÂCON	0,077	0,116	61,2 %
7108C	RÉSEAU DE MATOUR	MATOUR	0,054	0,086	86,5 %
7109C	RESEAU DE CHALEUR DES BATIMENTS COMMUNAUX	SAINT GENGOUX DE SCISSE	0,000	0,021	100,0 %
7202C	PERCÉE CENTRALE	LE MANS	0,218	0,250	12,3 %
7203C	SYNER'GIE (ALLONNES-BDH)	ALLONNES	0,029	0,036	89,3 %
7204C	BELLEVUE	COULAINES	0,251	0,290	0,0 %
7205C	RÉSEAU DE LA COMMUNE DE TUFFE	TUFFE	0,022	0,043	92,5 %
7206C	RCU DU GRAND LUCE	GRAND-LUCÉ	0,026	0,052	91,4 %
7301C	BISSY ET CROIX ROUGE	CHAMBERY	0,083	0,103	68,2 %
7304C	LA PLAGNE	MACOT-LA-PLAGNE	0,067	0,098	80,5 %
7305C	LES ARCS	BOURG-SAINT-MAURICE	0,031	0,057	91,5 %

7306C	RÉSEAU DE NOTRE DAME DES MILLIÈRES	NOTRE-DAME-DES-MILLIERES	0,118	0,149	65,5 %
7307C	RÉSEAU DE SAINT ETIENNE DE CUINES	SAINT-ETIENNE-DE-CUINES	0,046	0,073	82,2 %
7308C	RÉSEAU DE BEAUFORT	BEAUFORT	0,022	0,047	93,9 %
7310C	ECOLE	CHANAZ	0,000	0,022	100,0 %
7311C	GILLY-SUR-ISÈRE	GILLY-SUR-ISERE	0,093	0,124	73,6 %
7312C	YENNE	YENNE	0,000	0,024	100,0 %
7313C	ILOTS	CHANAZ	0,000	0,022	100,0 %
7314C	LA BAUCHE	LA BAUCHE	0,000	0,030	100,0 %
7315C	AIX ENERGIES NOUVELLES	AIX-LES-BAINS	0,087	0,112	65,8 %
7316C	RÉSEAU DE ST JEAN D'ARVEY	SAINT-JEAN-D'ARVEY	0,022	0,057	94,6 %
7318C	RÉSEAU D'UGINE	UGINE	0,066	0,089	76,5 %
7319C	RÉSEAU D'ALBERTVILLE	ALBERTVILLE	0,005	0,029	98,4 %

7320C	RÉSEAU DE CHALEUR DE BARBY	BARBY	0,040	0,063	84,5 %
7321C	CROUZE	TIGNES	0,058	0,089	83,4 %
7402C	QUARTIER DE CHAMP FLEURY	SEYNOD	0,056	0,066	77,6 %
7403C	BOIS ENERGIES ANNEMASSE	ANNEMASSE	0,024	0,047	90,1 %
7407C	QUARTIER DE LA RÉNOVATION	THONON-LES- BAINS	0,233	0,262	0,0 %
7408C	QUARTIER LES EWUES	CLUSES	0,037	0,045	87,5 %
7409C	ECHM FLAINE	ARACHES-LA- FRASSE	0,251	0,295	0,0 %
7410C	QUARTIER LA CUDRAY	FAVERGES	0,011	0,034	95,6 %
7411C	QUARTIER DU CROZETS	SCIONZIER	0,198	0,193	26,3 %
7412C	RÉSEAU D'AVORIAZ	MORZINE	0,081	0,061	67,2 %
7413C	RÉSEAU DE CLARAFOND LA PRESLE	CLARAFOND- ARCINE	0,200	0,262	53,2 %
7416C	RÉSEAU DE VIRY	VIRY	0,005	0,031	99,2 %

7417C	RÉSEAU DE CHALEUR DE VALLORCINE	VALLORCINE	0,075	0,107	78,1 %
7418C	RÉSEAU UVE DU STOC	THONON-LES- BAINS	0,000	0,004	100,0 %
7419C	RÉSEAU SERRES MUNICIPALES DU STOC	THONON-LES- BAINS	0,000	0,004	100,0 %
7421C	ANNECY BIO CHALEUR	ANNECY	0,049	0,072	78,5 %
7422C	THORENS GLIÈRES	THORENS-GLIERES	0,070	0,108	83,9 %
7423C	RÉSEAU DE REIGNIER	REIGNIER	0,030	0,052	88,6 %
7424C	CRAN GEVRIER-LES PASSERELLES	CRAN-GEVRIER	0,060	0,087	80,0 %
7426C	RÉSEAU BOIS ÉNERGIE ET CITOYEN DE LUCINGES	LUCINGES	0,012	0,038	96,8 %
7427C	RÉSEAU DE CHALEUR DU CENTRE BOURG DE CUSY	COMMUNE DE CUSY	0,127	0,162	64,1 %
7428C	RÉSEAU SAINT- JEOIRE EN FAUCIGNY	SAINT-JEOIRE EN FAUCIGNY	0,035	0,061	89,3 %
7429C	RÉSEAU DE CHALEUR	AMBILLY	0,105	0,133	60,5 %

	D'AMBILLY VILLE- LA-GRAND				
7434C	RÉSEAU DE CHALEUR BOIS ET CITOYEN DE HABERE POCHE	HABERE POCHE	0,000	0,022	100,0 %
7475C	RÉSEAU D'ANNEMASSE LE LIVRON	ANNEMASSE	0,219	0,259	0,0 %
7476C	RÉSEAU D'ANNEMASSE PERRIER	ANNEMASSE	0,222	0,268	0,0 %
7501C	PARIS ET COMMUNES LIMITOPHES	PARIS	0,157	0,182	48,8 %
7504C	RUE LEGENDRE	PARIS	0,155	0,183	49,6 %
7601C	RÉSEAU PETITE BOUVERIE	ROUEN	0,093	0,127	55,4 %
7602C	ZAC DU MONT GAILLARD	LE HAVRE	0,114	0,148	45,2 %
7603C	RESOCÉANE	LE HAVRE	0,295	0,289	0,0 %
7605C	RÉSEAU DE MONT- SAINT-AIGNAN	MONT-SAINT- AIGNAN	0,053	0,073	79,3 %
7606C	CANTELEU ENERGIE	CANTELEU	0,059	0,083	75,7 %
7607C	ZAC NOBEL BOZEL	LE PETIT-QUEVILLY	0,066	0,090	68,9 %

7608C	CHÂTEAU BLANC	SAINT ETIENNE DU ROUVRAY	0,008	0,030	97,3 %
7609C	SODINEUF	DIEPPE	0,219	0,247	0,0 %
7610C	SECGO	GONFREVILLE-L'ORCHER	0,015	0,039	95,3 %
7612C	RESEAU ROUEN MARTAINVILLE	ROUEN	0,098	0,138	55,4 %
7613C	LA CÔTE BRULÉE	LE HAVRE	0,230	0,259	0,0 %
7614C	CHAUFFERIE BOIS GRAMMONT	ROUEN	0,013	0,034	94,5 %
7615C	RÉSEAU DE MAROMME	MAROMME	0,021	0,044	93,2 %
7616C	SRGB	NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON	0,030	0,056	90,6 %
7617C	RCU DE NEUFCHATEL-EN-BRAY	NEUFCHATEL-EN-BRAY	0,073	0,100	75,3 %
7618C	RÉSEAU DE SEMEDI-SEDIBEX	SANDOUVILLE	0,000	0,004	100,0 %
7619C	BET ZAC LUCILINE CHAUD	ROUEN	0,100	0,093	57,4 %
7620C	VESUVE	LE GRAND-QUEVILLY	0,000	0,004	100,0 %

7621C	RÉSEAU VAPEUR SEVEDE	SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE	0,000	0,004	100,0 %
7701C	RÉSEAUX DE MEAUX	MEAUX	0,084	0,103	67,8 %
7703C	ALMONT-MONTAIGU	MELUN	0,048	0,062	79,1 %
7704C	RÉSEAU CDC HABITAT ANCIENNEMENT OSICA	OZOIR-LA-FERRIERE	0,214	0,244	15,4 %
7705C	ZUP DU MONT SAINT MARTIN	NEMOURS	0,094	0,120	65,4 %
7706C	RÉSEAU DE DAMMARIE LES LYS	DAMMARIE-LES-LYS	0,016	0,032	92,1 %
7707C	CENTRALE DE LA BUTTE MONCEAU	AVON	0,233	0,262	0,0 %
7708C	RÉSEAU DU MEE SUR SEINE	LE MEE-SUR-SEINE	0,075	0,098	75,6 %
7710C	RÉSEAU DE VAUX LE PENIL	VAUX-LE-PENIL	0,069	0,092	77,6 %
7711C	RÉSEAU DE COULOMMIERS	COULOMMIERS	0,012	0,028	95,4 %
7715C	RÉSEAU DE MONTEREAU-ZUP DE SURVILLE	MONTEREAU-FAULT-YONNE	0,012	0,025	95,3 %
7716C	RÉSEAU DE MARNE LA VALLÉE	TORCY	0,033	0,050	88,6 %

7717C	RÉSEAU DE CHELLES	CHELLES	0,102	0,128	55,4 %
7718C	LA RENARDIÈRE	ROISSY-EN-BRIE	0,093	0,117	63,2 %
7721C	RÉSEAU DE BAILLY ROMAINVILLIERS	BAILLY-ROMAINVILLIERS	0,051	0,060	84,8 %
7722C	RÉSEAU DE VILLAGE NATURE	VILLENEUVE-SAINT-DENIS	0,019	0,036	92,7 %
7723C	RÉSEAU DE VAL D'EUROPE	CHESSY	0,208	0,247	33,7 %
7724C	BUSSYCOMORE	BUSSY-SAINT-GEORGES	0,077	0,101	69,3 %
7725C	RÉSEAU EURODISNEY	CHESSY	0,186	0,212	25,3 %
7726C	RCU LIZY-SUR-OURCQ	LIZY-SUR-OURCQ	0,084	0,107	63,3 %
7727C	CHAMPS SUR MARNE	CHAMPS SUR MARNE	0,029	0,041	86,7 %
7801C	LES NOUVEAUX HORIZONS	ELANCOURT	0,215	0,242	0,0 %
7802C	LE VAL FOURRÉ	MANTES-LA-JOLIE	0,103	0,135	53,9 %
7803C	RÉSEAU DE VERSAILLES	VERSAILLES	0,248	0,295	0,0 %
7804C	PARLY II	LE CHESNAY	0,231	0,257	0,0 %

7805C	RÉSEAU DE SAINT GERMAIN EN LAYE	SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	0,106	0,138	59,3 %
7806C	DOMNIS ACHERES	ACHERES	0,201	0,235	35,5 %
7807C	ZAC DE LA NOE	CHANTELOUP-LES-VIGNES	0,209	0,254	0,0 %
7808C	RÉSEAU DES MUREAUX	LES MUREAUX	0,106	0,134	59,6 %
7809C	RÉSEAU DE VÉLIZY	VELIZY-VILLACOUBLAY	0,113	0,125	46,3 %
7811C	RÉSEAU DE CARRIÈRES-CHATOU	CARRIERES-SUR-SEINE	0,014	0,019	94,2 %
7812C	RÉSEAU DE PLAISIR-RESOP	PLAISIR	0,049	0,059	79,9 %
7813C	RÉSEAU DE LA BOISSIÈRE	LA BOISSIERE-ECOLE	0,000	0,022	100,0 %
7816C	CARRIÈRE SOUS POISSY	CARRIERES-SOUS-POISSY	0,167	0,193	29,5 %
7818C	FLOWERGY ASNIÈRES-RCU PARC D'AFFAIRES	VELIZY-VILLACOUBLAY	0,118	0,104	51,5 %
7820C	VELIGEO	VELIZY VILLACOUBLAY	0,033	0,019	81,8 %
7901C	LE CLOU BOUCHET	NIORT	0,302	0,341	0,0 %

7903C	RÉSEAU DE ROMANS	ROMANS	0,000	0,022	100,0 %
7904C	RÉSEAU DE L'ABSIE	L'ABSIE	0,000	0,025	100,0 %
7905C	QUARTIER LES BRIZEAUX	NIORT	0,043	0,082	92,7 %
7906C	RÉSEAU DE CHALEUR CC MELLOIS EN POITOU	LEZAY	0,000	0,039	100,0 %
7907C	LA NORMANDE	THOUARS	0,017	0,037	92,4 %
8001C	ETOUVIE	AMIENS	0,065	0,092	73,0 %
8002C	RÉSEAU DE LA VILLE D'AMIENS	AMIENS	0,094	0,112	57,7 %
8004C	RODOLPHE BRAL	MONTDIDIER	0,000	0,022	100,0 %
8005C	RÉSEAU D'ABBEVILLE	ABBEVILLE	0,113	0,140	55,7 %
8006C	RÉSEAU DE CHALEUR DE CORBIE	CORBIE	0,008	0,030	96,9 %
8007C	EPSM	AMIENS	0,059	0,086	79,9 %
8013C	RÉSEAU DE CHALEUR DE ROYE	ROYE	0,097	0,123	65,9 %

8101C	RESEAU DE CARMAUX	CARMAUX	0,171	0,228	0,0 %
8102C	CHAUFFAGE URBAIN DE MAZAMET	MAZAMET	0,035	0,058	87,8 %
8103C	RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN CASTRES LAMEILHÉ	CASTRES	0,022	0,045	91,8 %
8104C	GAILLAC-ZAC DE POUILLE	GAILLAC	0,032	0,053	86,4 %
8105C	RESEAU DE CHALEUR DE GRAULHET	GRAULHET	0,013	0,033	94,4 %
8106C	RÉSEAU DE CHALEUR D'ALBAN	ALBAN	0,005	0,025	98,6 %
8112C	RÉSEAU DE CHALEUR DE LACAUNE	LACAUNE	0,006	0,027	98,4 %
8113C	RÉSEAU DE CHALEUR DE SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY	SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY	0,021	0,049	95,4 %
8201C	RESEAUX SUD OUEST ENERGIES SERVICES	MONTAUBAN	0,038	0,046	86,4 %
8202C	RÉSEAU DE CAYLUS	CAYLUS	0,000	0,024	100,0 %
8204C	VILLEBRUMIER	VILLEBRUMIER	0,000	0,023	100,0 %

8301C	LA BEAUCAIRE	TOULON	0,000	0,004	100,0 %
8304C	BERTHE	LA SEYNE-SUR-MER	0,002	0,006	99,3 %
8305C	CHAUDIÈRE BOIS	COGOLIN	0,000	0,022	100,0 %
8306C	RÉSEAU COMMUNAL DE PUGET VILLE (BOIS ET CHALEUR)	PUGET-VILLE	0,362	0,439	0,0 %
8307C	RESEAU THALASSO THERMIE LA SEYNE	SEYNE	0,170	0,157	34,2 %
8401C	LE TRIENNAL	AVIGNON	0,305	0,321	0,0 %
8404C	RÉSEAUX VAPEUR VERTE GB FOODS	LE PONTET	0,000	0,004	100,0 %
8405C	NOVALIE	VEDÈNE	0,000	0,004	100,0 %
8501C	ZAD NORD-EST	LA ROCHE-SUR-YON	0,342	0,385	0,0 %
8502C	RÉSEAU LES HERBIERS	LES HERBIERS	0,078	0,110	76,0 %
8503C	RÉSEAU DE CHALEUR SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN	SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN	0,000	0,022	100,0 %
8601C	ZUP DES COURONNERIES	POITIERS	0,085	0,109	66,0 %

8605C	RÉSEAU LUSIGNAN	LUSIGNAN	0,010	0,034	97,4 %
8606C	RÉSEAU DE CHALEUR OZON SUD	CHATELLERAULT	0,232	0,261	0,0 %
8607C	RÉSEAU DE CIVAUX	CIVAUX	0,188	0,205	38,3 %
8608C	RÉSEAU DE BEL AIR	POITIERS	0,203	0,220	0,0 %
8610C	RÉSEAU CHALEUR UNIVERSITÉ DE POITIERS	POITIERS	0,022	0,045	91,6 %
8611C	RÉSEAU DE CHALEUR PARC DU FUTUROSCOPE	CHASSENEUIL DU POITOU	0,231	0,258	0,0 %
8701C	ZUP VAL DE L'AURENCE	LIMOGES	0,000	0,079	78,2 %
8702C	ZAC DE BEAUBREUIL	LIMOGES	0,001	0,005	99,6 %
8703C	RÉSEAU DE BELLAC	BELLAC	0,428	0,485	0,0 %
8704C	LIMOGES CENTRE	LIMOGES	0,240	0,270	0,0 %
8705C	RÉSEAU DE CHAMBORET	CHAMBORET	0,000	0,020	100,0 %
8707C	RÉSEAU DE CHALEUR SAINT YRIEIX LA PERCHE	SAINT YRIEIX LA PERCHE	0,020	0,044	92,4 %

8801C	PLATEAU DE LA JUSTICE	EPINAL	0,000	0,055	89,8 %
8802C	QUARTIER KELLERMAN	SAINT-DIE-DES-VOSGES	0,080	0,116	61,2 %
8805C	RÉSEAU DE FRESSE SUR MOSELLE	FRESSE-SUR-MOSELLE	0,005	0,029	98,3 %
8806C	RÉSEAU DE MONTHUREUX-SUR-SAÔNE	MONTHUREUX-SUR-SAONE	0,000	0,023	100,0 %
8807C	CHAUFFAGE URBAIN FRAIZE	FRAIZE	0,111	0,142	64,6 %
8808C	RÉSEAU DE LA BRESSE 1	LA BRESSE	0,077	0,110	78,1 %
8809C	RÉSEAU DE LA BRESSE 2	LA BRESSE	0,052	0,080	84,6 %
8811C	RÉSEAU DE FREMIFONTAINE	FREMIFONTAINE	0,000	0,019	100,0 %
8812C	RÉSEAU DE VENTRON	VENTRON	0,000	0,022	100,0 %
8814C	VITTEL	VITTEL	0,085	0,120	65,5 %
8815C	RÉSEAU DE LA VILLE DE VAGNEY	VAGNEY	0,034	0,060	87,5 %
8816C	RÉSEAU BAN DE SAPT	BAN-DE-SAPT	0,000	0,020	100,0 %

8817C	RÉSEAU DE HURBACHE	HURBACHE	0,114	0,142	66,7 %
8818C	RÉSEAU DE SAINT-JEAN D'ORMONT	SAINT-JEAN-D'ORMONT	0,000	0,037	100,0 %
8819C	RÉSEAU DE DENIPAIRE	DENIPAIRE	0,000	0,033	100,0 %
8820C	RÉSEAU DE RAMBERVILLIERS	RAMBERVILLIERS	0,014	0,019	95,7 %
8821C	CHAUFFERIE BOIS DE SAULXURES SUR MOSELOTTE	SAULXURES SUR MOSELOTTE	0,063	0,095	85,8 %
8901C	ZUP DES GRAHUCHES	SENS	0,024	0,037	91,0 %
8902C	RÉSEAU D'AUXERRE-ZUP DE SAINTE GENEVIÈVE	AUXERRE	0,047	0,071	80,1 %
8904C	RÉSEAU DE QUARRÉ-LES-TOMBES	QUARRÉ-LES-TOMBES	0,000	0,022	100,0 %
9002C	ZUP DES GLACIS	BELFORT	0,119	0,147	56,7 %
9003C	RÉSEAU DE CHALEUR DE DELLE	DELLE	0,242	0,277	24,4 %
9101C	RÉSEAU DE MASSY-ANTONY	MASSY	0,060	0,078	83,8 %
9102C	RÉSEAU DES ULIS	LES ULIS	0,069	0,092	66,1 %

9103C	RÉSEAU D'EVRY	EVRY	0,087	0,101	63,4 %
9104C	DOMAINE DU BOIS DES ROCHES	SAINT-MICHEL- SUR-ORGE	0,342	0,385	0,0 %
9105C	RÉSEAU DE GRIGNY	GRIGNY	0,150	0,169	22,6 %
9106C	OROBIA-RÉSEAU DE BRÉTIGNY-SUR- ORGE	BRETIGNY-SUR- ORGE	0,040	0,062	83,1 %
9107C	RÉSEAU DE DOURDAN	DOURDAN	0,271	0,319	0,0 %
9108C	CEA DIF	BRUYERES-LE- CHATEL	0,095	0,084	54,5 %
9109C	DSP-VIGNEUX- CONCORDE	VIGNEUX SUR SEINE	0,030	0,047	87,8 %
9114C	RÉSEAU D'ÉPINAY- SOUS-SÉNART	ÉPINAY-SOUS- SENART	0,050	0,068	78,6 %
9115C	RÉSEAU DE RIS- ORANGIS	RIS-ORANGIS	0,046	0,069	76,8 %
9118C	RÉSEAU SEER GRIGNY-VIRY	GRIGNY	0,074	0,096	67,0 %
9119C	PARC D'ACTIVITÉS	VILLEJUST	0,000	0,004	100,0 %
9120C	RÉSEAU DE VIRY CHATILLON	VIRY-CHATILLON	0,238	0,314	0,0 %

9121C	RÉSEAU DE CHALEUR DE L'ÉCOQUARTIER CAMILLE CLAUDEL	PALaiseau	0,054	0,074	75,6 %
9122C	RÉSEAU DU QUARTIER DU GRAND PARC DE BONDOUFLE	BONDOUFLE	0,055	0,078	77,9 %
9123C	BET PARIS SACLAY	SACLAY	0,200	0,204	34,4 %
9125C	RIS-ORANGIS DOCK ET GARE	RIS ORANGIS	0,109	0,108	60,3 %
9201C	RÉSEAU DE MEUDON	MEUDON	0,242	0,279	0,0 %
9202C	LES FOSSES JEAN NORD	COLOMBES	0,263	0,295	0,0 %
9204C	ZAC SAINTE GENEVIÈVE	NANTERRE	0,151	0,140	12,2 %
9205C	RÉSEAU GENNEVILLIERS	GENNEVILLIERS	0,084	0,110	65,6 %
9209C	RÉSEAU DE CHAVILLE	CHAVILLE	0,196	0,274	0,0 %
9211C	RÉSEAU DE CHALEUR DE LEVALLOIS	LEVALLOIS PERRET	0,178	0,209	48,8 %
9217C	RÉSEAU DU PLESSIS-ROBINSON (HLM)-TECNI	LE PLESSIS- ROBINSON	0,156	0,168	31,2 %

9219C	RÉSEAU CHAUD SEGUIN RIVES DE SEINE	BOULOGNE- BILLANCOURT	0,129	0,142	55,3 %
9222C	RÉSEAU DE SURESNES	SURESNES	0,197	0,218	12,8 %
9224C	RÉSEAU SEINERGIE	COURBEVOIE	0,194	0,207	18,8 %
9225C	RÉSEAU DE LA DÉFENSE	COURBEVOIE	0,136	0,176	42,2 %
9226C	RÉSIDENTE VILLENEUVE	VILLENEUVE-LA- GARENNE	0,213	0,240	0,0 %
9230C	RÉSEAU CICEO	PUTEAUX	0,242	0,272	0,0 %
9232C	RESEAU QUARTIER HOCHÉ	NANTERRE	0,087	0,113	64,4 %
9233C	RÉSEAU DE LA ZAC DE LA MARINE	COLOMBES	0,120	0,146	49,9 %
9234C	RÉSEAU DU FORT D'ISSY	ISSY-LES- MOULINEAUX	0,166	0,162	49,9 %
9235C	RÉSEAU DE CLICHY	CLICHY	0,207	0,241	39,5 %
9236C	RÉSEAU DE BAGNEUX- CHATILLON	BAGNEUX	0,095	0,106	58,4 %
9237C	BET NANTERRE CHAUD	NANTERRE	0,108	0,127	57,9 %

9240C	RUEIL ENERGIE	RUEIL-MALMAISON	0,149	0,151	33,4 %
9242C	RCU CLAMART PLAINE SUD	CLAMART	0,096	0,120	57,0 %
9301C	RÉSEAU DE SAINT DENIS	SAINT-DENIS	0,091	0,116	66,6 %
9302C	RÉSEAU DE BAGNOLET	BAGNOLET	0,076	0,100	70,1 %
9303C	ZUP DE BOBIGNY	BOBIGNY	0,116	0,116	51,4 %
9304C	ZAC DE SEVRAN	SEVRAN	0,065	0,093	70,1 %
9305C	ZUP DES FAUVETTES	NEUILLY SUR MARNE	0,070	0,080	72,6 %
9306C	RÉSEAU DE VILLEPINTE	VILLEPINTE	0,059	0,078	75,8 %
9307C	PARIFERIC	AUBERVILLIERS	0,214	0,241	0,0 %
9309C	SEBIO	SEVRAN	0,099	0,138	56,5 %
9310C	RÉSEAU CHAUD ADP LE BOURGET	LE BOURGET	0,264	0,296	0,0 %
9311C	LE CHÊNE POINTU	CLICHY-SOUS-BOIS	0,228	0,256	0,0 %

9312C	RÉSEAU D'AULNAY-SOUS-BOIS-LE GROS SAULE	AULNAY-SOUS-BOIS	0,181	0,231	0,0 %
9313C	RÉSEAU DE LA COURNEUVE	LA COURNEUVE	0,082	0,085	61,6 %
9314C	RÉSEAU DE TREMBLAY EN FRANCE	TREMBLAY EN FRANCE	0,037	0,054	86,1 %
9315C	RÉSEAU DU BLANC MESNIL	LE BLANC-MESNIL	0,099	0,119	52,0 %
9316C	RESEAU DE BONDY	BONDY	0,119	0,148	48,6 %
9317C	GARONOR	AULNAY-SOUS-BOIS	0,432	0,434	0,0 %
9321C	AULNAY 3000-ROSE DES VENTS	AULNAY-SOUS-BOIS	0,197	0,253	0,0 %
9324C	RÉSEAU DE ROSNY-SOUS-BOIS/ NOISY-LE-SEC/ MONTREUI	ROSNY-SOUS-BOIS	0,049	0,049	83,3 %
9326C	RÉSEAU DE CHALEUR DE LA ZAC DES DOCKS SAINT-OUEN	SAINT-OUEN-SUR-SEINE	0,105	0,125	68,6 %
9327C	OPH DE DRANCY	DRANCY	0,152	0,180	51,0 %
9328C	RESEAU DE NOISY LE GRAND	NOISY LE GRAND	0,082	0,097	72,7 %
9329C	RÉSEAU DE	DUGNY	0,441	0,492	0,0

	DUGNY-LE BOURGET				%
9401C	RÉSEAU DE LIMEIL- BRÉVANNES	LIMEIL-BREVANNES	0,088	0,111	67,7 %
9402C	RÉSEAUX DE CRÉTEIL-SCUC	CRETEIL	0,073	0,085	69,4 %
9403C	RÉSEAU DE CHOISY-VITRY	VITRY-SUR-SEINE	0,151	0,171	59,0 %
9404C	RÉSEAU DE FONTENAY SOUS BOIS	FONTENAY-SOUS- BOIS	0,166	0,201	25,3 %
9406C	RÉSEAU DE IVRY PORT	IVRY-SUR-SEINE	0,075	0,096	75,8 %
9408C	MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS	RUNGIS	0,009	0,015	97,0 %
9409C	RÉSEAU DE SUCY EN BRIE	SUCY-EN-BRIE	0,008	0,024	96,9 %
9410C	RÉSEAU DE CACHAN	CACHAN	0,050	0,068	77,4 %
9411C	RÉSEAU DE CHAMPIGNY SUR MARNE	CHAMPIGNY-SUR- MARNE	0,053	0,076	73,8 %
9412C	RÉSEAU DE MAISONS-ALFORT	MAISONS-ALFORT	0,106	0,125	57,6 %
9413C	RÉSEAU DE THIAIS	THIAIS	0,011	0,026	95,5 %
9414C	BONNEUIL-RESEAU	BONNEUIL-SUR-	0,006	0,022	97,6

	CHALEUR	MARNE			%
9415C	RÉSEAU DE CHEVILLY-LARUE L'HAY-LES-ROSES VILLEJUIF	CHEVILLY-LARUE	0,050	0,062	77,2 %
9419C	RÉSEAU DE FRESNES	FRESNES	0,074	0,096	63,0 %
9420C	RÉSEAU D'ORLY	ORLY	0,035	0,053	85,9 %
9421C	RÉSEAU D'ALFORTVILLE	ALFORTVILLE	0,024	0,040	89,4 %
9422C	ARCUEIL-GENTILLY	ARCUEIL	0,050	0,056	78,3 %
9423C	RÉSEAU D'IVRY CENTRE VILLE	IVRY-SUR-SEINE	0,076	0,101	75,5 %
9424C	RÉSEAU DE VILLENEUVE SAINT GEORGES-SCVG	VILLENEUVE-SAINT- GEORGES	0,085	0,101	66,3 %
9425C	RÉSEAU CHAUD ADP ORLY	ORLY	0,100	0,116	58,9 %
9429C	MAISON ALFORT	ALFORTVILLE	0,220	0,248	0,0 %
9430C	RÉSEAU ENERUNGIS	RUNGIS	0,016	0,017	96,9 %
9501C	IDEX CROIX ROUGE GEOTHERMIE	TAVERNY	0,246	0,277	0,0 %
9502C	GRAND ENSEMBLE	SARCELLES	0,069	0,083	71,0

	SARCELLES- LOCHERES				%
9503C	RÉSEAU DE CERGY- PONTOISE	CERGY	0,087	0,104	67,3 %
9505C	VAN GOGH	GARGES-LES- GONESSE	0,236	0,255	0,0 %
9507C	ZUP DE SANNOIS- ERMONT- FRANCONVILLE	FRANCONVILLE	0,063	0,089	72,4 %
9509C	RÉSEAU D'ARGENTEUIL	ARGENTEUIL	0,032	0,040	87,1 %
9510C	RÉSEAUX CHAUD ADP ROISSY	ROISSY-EN-FRANCE	0,181	0,208	27,2 %
9511C	ZUP DE L'EPINE GUYON	FRANCONVILLE	0,218	0,251	0,0 %
9514C	RÉSEAU DE VILLIERS LE BEL- GONESSE	VILLIERS-LE-BEL	0,093	0,116	54,1 %
9515C	RÉSEAU DE PONTOISE	PONTOISE	0,209	0,256	0,0 %
9516C	ZAC DE MONTEDOUR	FRANCONVILLE	0,223	0,251	0,0 %
9518C	RÉSEAU DE GOUSSAINVILLE	GOUSSAINVILLE	0,025	0,032	90,6 %
9519C	" PLACO "	ARGENTEUIL	0,000	0,004	100,0 %
9520C	RESEAU DE VEMARS	VEMARS	0,292	0,327	0,0 %

9521C	LES CHENES	ERMONT	0,226	0,254	0,0 %
9522C	RÉSEAU DE GARGES-LES-GONESSE	GARGES-LES-GONESSE	0,295	0,331	0,0 %
0606F	MSE RÉSEAU FROID	NICE	0,015	0,029	ND
0608F	BET CAP AZUR FROID	ROQUEBRUNE	0,014	0,026	ND
1301F	RÉSEAU DE FROID THASSALIA MARSEILLE	MARSEILLE	0,011	0,021	ND
1302F	RÉSEAU DU PÔLE YVON MORANDAT	GARDANNE	0,014	0,031	ND
1322F	BET MASSILEO FROID	MARSEILLE	0,016	0,030	ND
3101F	CANCEROPOLE	TOULOUSE	0,011	0,022	ND
3102F	RÉSEAU DE TOULOUSE MIRAIL	TOULOUSE	0,018	0,030	ND
3112F	TOULOUSE ENERGIE DURABLE (TED) FROID	TOULOUSE	0,018	0,034	ND
3301F	LASERIS	LE BARP	0,018	0,033	ND
3302F	BASSINS A FLOT-FROID	BORDEAUX	0,008	0,018	ND

3401F	POLYGONE ANTIGONE	MONTPELLIER	0,080	0,098	ND
3402F	ERNEST GRANIER	MONTPELLIER	0,013	0,025	ND
3403F	PORT MARIANNE/ ODYSSEUM	MONTPELLIER	0,011	0,022	ND
3406F	RÉSEAU ARCHE JACQUES COEUR	MONTPELLIER	0,013	0,025	ND
3411F	MUSE	MONTPELLIER	0,013	0,024	ND
3412F	BET BOIRARGUES FROID	LATTES	0,010	0,020	ND
3414F	BET EUREKA FROID	CASTELNAU-LE-LEZ	0,014	0,026	ND
3424F	BEAUSOLEIL	MONTPELLIER	0,015	0,029	ND
3426F	PRADO CONCORDE	CASTELNAU LE LEZ	0,013	0,025	ND
3427F	NOUVEAU SAINT ROCH	MONTPELLIER	0,011	0,023	ND
3802F	RÉSEAU FROID CCIAG GRENOBLE	GRENOBLE	0,016	0,030	ND
4213F	RÉSEAUX DE FROID VIACONFORT	SAINT-ETIENNE	0,017	0,030	ND
5714F	RÉSEAU ZAC AMPHITHÉÂTRE	METZ	0,008	0,017	ND

6905F	RÉSEAU DE LYON	LYON	0,007	0,015	ND
7503F	FRAÎCHEUR DE PARIS	PARIS	0,008	0,016	ND
7619F	BET ZAC LUCILINE FROID	ROUEN	0,178	0,289	ND
8001F	RÉSEAU DE LA VILLE D'AMIENS-FROID	AMIENS	0,052	0,088	ND
8307F	RESEAU THALASSO THERMIE LA SEYNE	LA-SEYNE-SUR-MER	0,013	0,025	ND
8601F	RÉSEAU DE FROID FUTUROSCOPE 2	CHASSEUNEUIL DU POITOU	0,016	0,030	ND
9101F	BET PARIS SACLAY	SACLAY	0,033	0,057	ND
9219F	RÉSEAU FROID SEGUIN RIVES DE SEINE	BOULOGNE-BILLANCOURT	0,012	0,023	ND
9225F	RÉSEAU DE LA DÉFENSE	COURBEVOIE	0,014	0,026	ND
9231F	RÉSEAU SUC-SOCIÉTÉ URBAINE DE CLIMATISATION	COURBEVOIE	0,010	0,020	ND
9234F	CRISTALIA	LEVALLOIS-PERRET	0,013	0,024	ND
9235F	RÉSEAU DE FROID DE SURESNES-ICEIS	SURESNES	0,024	0,043	ND
9237F	BET NANTERRE FROID	NANTERRE	0,011	0,022	ND

9240F	RÉSEAU SEINERGIE FROID	COURBEVOIE	0,010	0,024	ND
9242F	RÉSEAU ENEBIO FROID	PUTEAUX	0,010	0,024	ND
9310F	RÉSEAU FROID ADP LE BOURGET	LE BOURGET	0,014	0,026	ND
9322F	STADE ENERGIES SAS	SAINT-DENIS	0,007	0,014	ND
9425F	RÉSEAU FROID ADP ORLY	ORLY	0,009	0,018	ND
9510F	RÉSEAU FROID ADP ROISSY	ROISSY-EN-FRANCE	0,009	0,019	ND
AUTRES RESEAUX DE CHALEUR				0,385	0,0
AUTRES RÉSEAUX DE FROID				0,120	-

NOTA :

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 2025 (NOR : ECOR2506297A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté, soit le 26 mai 2025.

Article Annexe 8

VERSION EN VIGUEUR DU 16/03/2012 AU 01/07/2021

[Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 1](#)

[Création Arrêté du 8 février 2012 - art.](#)

FICHE TECHNIQUE POUR LES DIAGNOSTICS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
RÉALISÉS SUIVANT LA MÉTHODE DES CONSOMMATIONS ESTIMÉES

Le premier tableau de cette fiche technique recensant les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur comprend la liste exhaustive des données entrées dans la méthode de calcul 3CL-DPE.

Le présent exemple dresse un groupement de données d'entrée et n'est donc pas exhaustif. Afin de s'assurer de la prise en compte de l'intégralité des données lors de l'impression du diagnostic, cette fiche est validée lors de l'évaluation réglementaire des logiciels définie en annexe 5 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine modifié.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 64 du 15 mars 2012, texte n° 6, accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oazEZJQ9DOzj415jgF9Hth9K_gvnOMgthOva_2h02AY

Fait à Paris, le 15 septembre 2006.

Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie
et des matières premières,
D. Maillard

Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie
et des matières premières,
D. Maillard