ModbusDB [DB1]

ModbusDB Properties							
General							
Name	ModbusDB	**Number**	1	**Type**	DB	**Language**	DB
Numbering	Automatic						
Information							
Title		**Author**		**Comment**		**Family**	
Version	0.1	**User-defined ID**					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
▼ Static									
▼ Connect	TCON_IP_v4		False	True	True	True	False		
InterfaceId	HW_ANY	64	False	True	True	True	False		HW-identifier of IE-interface sub-module
ID	CONN_OUC	1	False	True	True	True	False		connection reference / identifier
ConnectionType	Byte	11	False	True	True	True	False		type of connection: 11=TCP/IP, 19=UDP (17=TCP/IP)
ActiveEstablished	Bool	false	False	True	True	True	False		active/passive connection establishment
▼ RemoteAddress	IP_V4		False	True	True	True	False		remote IP address (IPv4)
▼ ADDR	Array[1..4] of Byte		False	True	True	True	False		IPv4 address
ADDR[1]	Byte	16#0	False	True	True	True	False		IPv4 address
ADDR[2]	Byte	16#0	False	True	True	True	False		IPv4 address
ADDR[3]	Byte	16#0	False	True	True	True	False		IPv4 address
ADDR[4]	Byte	16#0	False	True	True	True	False		IPv4 address
RemotePort	UInt	0	False	True	True	True	False		remote UDP/TCP port number
LocalPort	UInt	502	False	True	True	True	False		local UDP/TCP port number
ndr	Bool	false	False	True	True	True	False		
dr	Bool	false	False	True	True	True	False		

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
error	Bool	false	False	True	True	True	False		
status	Word	16#0	False	True	True	True	False		
val	Int	1	False	True	True	True	False		
tonq	Bool	false	False	True	True	True	False		
enable_server	Bool	true	False	True	True	True	False		
server_disabled	Bool	false	False	True	True	True	False		
dc	Bool	false	False	True	True	True	False		
write_count	UDInt	0	False	True	True	True	False		
read_count	UDInt	0	False	True	True	True	False		
error_count	UDInt	0	False	True	True	True	False		
status_change_count	UDInt	0	False	True	True	True	False		
▼ statuses	Array[0..15] of Word		False	True	True	True	False		
statuses[0]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[1]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[2]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[3]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[4]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[5]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[6]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[7]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[8]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[9]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[10]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[11]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[12]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[13]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[14]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
statuses[15]	Word	16#0	False	True	True	True	False		
index_statuses	Int	0	False	True	True	True	False		
Q0_0	Bool	false	False	True	True	True	False		

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
Q1_1	Bool	false	False	True	True	True	False		
cyclic_counter	UDInt	0	False	True	True	True	False		
dis_airt_ret	Word	16#0	False	True	True	True	False		
en_airt_ret	Word	16#0	False	True	True	True	False		
disable_airts	Bool	false	False	True	True	True	False		