

Informe de pre-revisión del proyecto

Generado el 2026-07-21 17:27:30

He realizado la revisión preventiva **limitada al contenido textual** del PDF del proyecto básico. No he analizado planos; cuando una comprobación depende de medición gráfica, la marco como ``fuera_del_alcance_de_la_revision_textual``.

1) Resumen general del proyecto

- **Municipio**: Boadilla del Monte (Madrid)
- **Uso declarado**: residencial unifamiliar extensiva
- **Actuación**: obra nueva de **13 viviendas unifamiliares** dentro de un conjunto integrado de **14 viviendas**, incorporando **1 vivienda preexistente**
- **Ordenanza declarada en proyecto**: **PGOU de Boadilla del Monte**, suelo urbano **AH-15**, **RU3**
- **Programa**: viviendas con sótano, garajes comunitarios bajo rasante, trasteros, cuartos de instalaciones, zonas comunes, gimnasio/sauna/baño turco, urbanización interior, piscinas privadas, aerotermia y fotovoltaica.

2) Alcance y criterio de revisión

- Se ha utilizado primero el análisis del documento para construir el plan de revisión.
- Después se ha intentado recuperar normativa específica para cada bloque aplicable.
- La revisión se basa **solo en evidencia textual** del proyecto y de la normativa recuperada.
- **No afirmo incumplimiento** sin norma concreta y evidencia suficiente.
- Cuando la verificación exige planos, cotas o geometría real: ``fuera_del_alcance_de_la_revision_textual``.

3) Revisión trazable por puntos

Punto 1. Ordenanza urbanística aplicable declarada por el proyecto

- **Cuestión revisada**: si el proyecto identifica una normativa urbanística municipal concreta y coherente.
- **Norma aplicable**: PGOU de Boadilla del Monte, ordenanza unifamiliar RU.
- **Documento normativo**: ``02-NNUU_PGOU_BOADILLA_2017_COMPLETO.pdf``
- **Artículo / página**: art. **8.4.1** y **8.4.2**, pág. norm. **163**
- **Fragmento normativo**:
 - “**8.4.1. Ámbito de aplicación.** Esta ordenanza será de aplicación en las superficies grafiadas en los planos de Calificación como Zonas Residenciales Unifamiliares (RU).”
 - “**8.4.2. Carácter de zona.** Corresponde a aquellas superficies que se desarrollan en edificación abierta y que se destinan a usos de vivienda unifamiliar.”

- **Evidencia del proyecto**: memoria, pág. **5**: se declara “**PGOU de Boadilla del Monte**”, “**Suelo Urbano, categoría AH-15**”, “**ordenanza zonal RU3**”.
- **Comparación**:
 Norma: la ordenanza RU regula zonas residenciales unifamiliares.
 Proyecto: declara expresamente RU3 y uso residencial unifamiliar.
- **Razonamiento**: la memoria identifica una norma urbanística concreta y compatible con el uso declarado.
- **Estado final**: `cumple\_segun\_datos\_declarados`
- **Acción correctora**: mantener en la versión final una cita homogénea y completa de la ordenanza aplicable.

Punto 2. Coherencia interna sobre la normativa urbanística aplicable

- **Cuestión revisada**: si en el propio proyecto hay contradicciones sobre el planeamiento aplicable.
- **Norma aplicable**: coherencia documental mínima exigible del proyecto; contraste con PGOU declarado.
- **Documento normativo**: no aplica artículo específico; revisión interna del documento.
- **Fragmento normativo**: —
- **Evidencia del proyecto**:
 - pág. **5**: se declara aplicable el **PGOU de Boadilla del Monte**.
 - pág. **16**: aparece la afirmación “**Se cumple con el PGOU de Leganés y el PP del Sector 4 ‘Puerta de Fuenlabrada’ y su modificación nº 1**”.
- **Comparación**:
 Proyecto, pág. 5: Boadilla del Monte.
 Proyecto, pág. 16: Leganés / Puerta de Fuenlabrada.
 Ambas referencias son incompatibles entre sí.
- **Razonamiento**: se aprecia un claro arrastre documental de otro expediente. No acredita por sí mismo incumplimiento urbanístico, pero sí una contradicción interna relevante de cara a la presentación.
- **Estado final**: `incoherencia\_interna`
- **Acción correctora**: eliminar toda referencia a Leganés/PP Sector 4 y revisar exhaustivamente el documento para detectar más arrastres.

Punto 3. Uso principal permitido: residencial unifamiliar

- **Cuestión revisada**: si el uso principal declarado es compatible con la ordenanza RU.
- **Norma aplicable**: uso principal en RU.
- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **Artículo / página**: art. **8.4.6**, pág. norm. **167-168**

- **Fragmento normativo**:
“Uso principal. Residencial Unifamiliar.”
- **Evidencia del proyecto**: memoria descriptiva, pág. **5** y resumen del proyecto: **“residencial unifamiliar extensiva”**.
- **Comparación**:
 Norma: uso principal = residencial unifamiliar.
 Proyecto: uso declarado = residencial unifamiliar extensiva.
- **Razonamiento**: hay coincidencia directa entre el uso permitido y el uso declarado.
- **Estado final**: `cumple\_segun\_datos\_declarados`
- **Acción correctora**: ninguna, salvo mantener la misma terminología en todo el expediente.

Punto 4. Tipología edificatoria permitida en RU3

- **Cuestión revisada**: si la tipología declarada encaja en RU3.
- **Norma aplicable**: tipologías permitidas en RU3.
- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **Artículo / página**: art. **8.4.4**, pág. norm. **164**
- **Fragmento normativo**:
“RU-3 Abierta (AB) Aislada y Pareada (AS y PA)”.
- **Evidencia del proyecto**: se describen **“seis edificios de viviendas pareadas”** y **“una vivienda aislada”**.
- **Comparación**:
 Norma RU3: admite aislada y pareada.
 Proyecto: declara precisamente viviendas pareadas y una aislada.
- **Razonamiento**: la tipología textual es compatible con lo recuperado del PGOU.
- **Estado final**: `cumple\_segun\_datos\_declarados`
- **Acción correctora**: asegurar que la memoria y cuadros usen siempre las mismas etiquetas tipológicas.

Punto 5. Parcela mínima / base para conjuntos integrados

- **Cuestión revisada**: si existe norma recuperada sobre parcela mínima y conjuntos integrados, y si el proyecto la justifica textualmente.
- **Norma aplicable**: RU3 y régimen de conjuntos integrados.
- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **Artículo / página**:
 - art. **8.4.3**, pág. norm. **163-164**
 - art. **8.4.8**, pág. norm. **168**
 - capítulo conjuntos integrados, pág. norm. **73-74**
- **Fragmento normativo**:

- **“RU-3 400 m2”**
- **“Se admitirán ... Conjuntos Integrados ... pero respetando como parcela completa (porción en zona común más parcela privativa) la mínima exigida.”**
- **“El número máximo de viviendas ... será el deducido de dividir la superficie total de la manzana entre la superficie mínima de parcela a efectos de segregación.”**
- **Evidencia del proyecto:**
 - se declara conjunto integrado de **14 viviendas**;
 - se menciona parcela total y superficies parciales en la memoria urbanística (según plan detectado), pero no en el extracto aquí recuperado con detalle numérico completo.
- **Comparación:**

Norma: hay que justificar que cada vivienda, incluyendo proporción de zona común, respeta la mínima exigida; además el número máximo depende de superficie/manzana.

Proyecto: declara el número de viviendas, pero la comprobación matemática completa de reparto y suficiencia de parcela no queda cerrada con la evidencia textual aquí disponible.
- **Razonamiento:** la norma está recuperada, pero la justificación numérica completa no queda demostrada solo con el material textual recuperado en esta interacción.
- **Estado final:** `parcialmente\_justificado`
- **Acción correctora:** añadir en memoria una tabla explícita con:
 1. superficie total de la parcela/manzana;
 2. superficie privativa de cada unidad;
 3. coeficiente de participación en zonas comunes;
 4. “parcela completa equivalente” por vivienda;
 5. cálculo del número máximo admisible.

Punto 6. Número máximo de viviendas del conjunto

- **Cuestión revisada:** si las 14 viviendas del conjunto quedan justificadas frente a la regla recuperada.
- **Norma aplicable:** número máximo en conjuntos unifamiliares.
- **Documento normativo:** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **Artículo / página:** capítulo conjuntos integrados, pág. norm. **73**
- **Fragmento normativo:**

“El número máximo de viviendas en conjuntos ... será el deducido de dividir la superficie total de la manzana entre la superficie mínima de parcela a efectos de segregación.”
- **Evidencia del proyecto:** memoria: conjunto integrado de **14 viviendas** (13 nuevas + 1 preexistente).
- **Comparación:**

Norma: requiere una división superficie total / parcela mínima a efectos de segregación.

Proyecto: declara el resultado final (14 viviendas), pero no consta aquí el cálculo completo trazable.
- **Razonamiento:** no basta con declarar el número de viviendas; hace falta la operación y el dato base exacto.

- **Estado final**: `no\_justificado\_en\_el\_proyecto`
- **Acción correctora**: incorporar una justificación numérica expresa del máximo de viviendas admisible según superficie total y parámetro urbanístico aplicable.

Punto 7. Edificabilidad máxima

- **Cuestión revisada**: comparación numérica entre edificabilidad máxima y edificabilidad declarada.
- **Norma aplicable**: edificabilidad RU3.
- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **Artículo / página**: art. **8.4.5**, pág. norm. **166-168**
- **Fragmento normativo**:
`“RU-3 .....0.46 m2/m2”`
- **Evidencia del proyecto**:
 - memoria, págs. **11-12**: “La superficie computable total es 3.110,43 m2, inferior a la permitida 3.111,94 m2”.
- **Comparación**:
 Norma/proyecto: edificabilidad permitida declarada = **3.111,94 m²**.
 Proyecto: edificabilidad computable = **3.110,43 m²**.
 $3.110,43 \leq 3.111,94$
- **Razonamiento**: la memoria aporta ambos valores y la comparación numérica es favorable.
- **Conclusión adicional**: Cumple según los datos declarados en la memoria, pero no ha sido verificado gráficamente.
- **Estado final**: `cumple\_según\_datos\_declarados`
- **Acción correctora**: revisar redondeos y asegurar coincidencia entre cuadros de superficies y memoria.

Punto 8. Ocupación sobre rasante

- **Cuestión revisada**: comparación entre ocupación máxima y ocupación declarada.
- **Norma aplicable**: ocupación máxima RU3.
- **Documento normativo**: **no recuperado con evidencia concluyente específica para RU3 en los fragmentos obtenidos**
- **Artículo / página**: no concluyente
- **Fragmento normativo**: no concluyente para RU3 en esta revisión
- **Evidencia del proyecto**: el plan detecta que la memoria incluye ocupación, pero en esta interacción no se dispone del fragmento textual preciso con valor y página.
- **Comparación**: no es posible cerrar comparación normativa y documental completa.
- **Razonamiento**: falta una recuperación normativa específica y trazable del parámetro de ocupación RU3 con fragmento concluyente.

- **Estado final**: `normativa\_no\_recuperada`
- **Acción correctora**: verificar manualmente el artículo exacto de ocupación RU3 y añadir en memoria el cuadro “ocupación máxima / ocupación proyectada / porcentaje”.

Punto 9. Retranqueos sobre rasante a calle y linderos

- **Cuestión revisada**: si se justifica el retranqueo urbanístico.
- **Norma aplicable**: retranqueos RU.
- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **Artículo / página**: art. **8.4.4**, pág. norm. **165**
- **Fragmento normativo**:
 “En todas las tipologías, los retranqueos mínimos a calle y lindero mínimo serán de 5 metros...”
- **Evidencia del proyecto**: la memoria urbanística declara cumplimiento, pero la comprobación exacta depende de implantación y cotas.
- **Comparación**:
 Norma: 5 m mínimos.
 Proyecto: no se dispone aquí de una tabla textual completa que relacione cada lindero con su retranqueo exacto.
- **Razonamiento**: la comprobación real exige medición sobre planos o cuadro acotado completo.
- **Estado final**: `fuera\_del\_alcance\_de\_la\_revision\_textual`
- **Acción correctora**: incorporar en la memoria una tabla de retranqueos por bloque/vivienda/lindero con valores numéricos.

Punto 10. Ocupación bajo rasante y retranqueo bajo rasante

- **Cuestión revisada**: si los sótanos y garajes bajo rasante respetan el régimen aplicable.
- **Norma aplicable**: ocupación bajo rasante general.
- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **Artículo / página**: art. **5.4.2**, pág. norm. aproximada **80-82** recuperada en fragmento
- **Fragmento normativo**:
 “No se establece limitación en la ocupación bajo-rasante, salvo en edificaciones unifamiliares de urbanizaciones históricas que será la resultante de respetar el retranqueo de 1,00 m a calle y linderos...”
- **Evidencia del proyecto**: se describen sótanos de viviendas y dos garajes comunitarios bajo rasante.
- **Comparación**: no puede comprobarse textualmente la huella exacta bajo rasante ni su relación con linderos.

- **Razonamiento**: depende directamente de geometría y secciones.
- **Estado final**: `fuera\_del\_alcance\_de\_la\_revision\_textual`
- **Acción correctora**: acompañar memoria con cuadro específico de ocupación bajo rasante y retranqueos del sótano.

Punto 11. Dotación mínima de aparcamiento por vivienda

- **Cuestión revisada**: si el número de plazas declaradas alcanza la exigencia mínima.
- **Norma aplicable**: dotación de aparcamiento en residencial unifamiliar.
- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **Artículo / página**: art. **6.4.2.1**, pág. norm. **107**
- **Fragmento normativo**:
 “Se exigirán dos plazas de aparcamiento por cada vivienda unifamiliar.”
- **Evidencia del proyecto**: se declaran “tres plazas de aparcamiento por vivienda proyectada”.
- **Comparación**:
 Norma: **2 plazas/vivienda**
 Proyecto: **3 plazas/vivienda**
 $3 \geq 2$
- **Razonamiento**: la dotación declarada supera la mínima exigible.
- **Conclusión adicional**: Cumple según los datos declarados en la memoria, pero no ha sido verificado gráficamente.
- **Estado final**: `cumple\_según\_datos\_declarados`
- **Acción correctora**: reflejar también el total de plazas del conjunto en un cuadro único para evitar dudas.

Punto 12. Acceso único a plazas del conjunto inmobiliario

- **Cuestión revisada**: si el proyecto textual justifica el acceso conjunto a las plazas de aparcamiento.
- **Norma aplicable**: acceso único en conjuntos inmobiliarios RU.
- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **Artículo / página**: capítulo conjuntos integrados, pág. norm. **74**
- **Fragmento normativo**:
 “a las plazas de aparcamiento obligatorias por vivienda dentro de la parcela, deberá accederse con una única entrada y salida para todo el conjunto, salvo casos excepcionales...”
- **Evidencia del proyecto**: se describen “dos garajes comunitarios bajo rasante” y rampas de acceso.
- **Comparación**:
 Norma: acceso único salvo justificación excepcional.

Proyecto: la descripción textual no permite afirmar con certeza si existe una única entrada/salida o varias, ni si habría justificación excepcional.

- **Razonamiento**: la información textual es insuficiente para cerrar la comprobación.
- **Estado final**: `no\_justificado\_en\_el\_proyecto`
- **Acción correctora**: aclarar expresamente en memoria el número de accesos rodados y, si son más de uno, justificar la excepcionalidad.

Punto 13. Accesibilidad general del conjunto y viviendas

- **Cuestión revisada**: si la accesibilidad está justificada textualmente.
- **Norma aplicable**: CTE DB-SUA; el propio PGOU exige cumplimiento de normativa técnica.
- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **Artículo / página**: pág. norm. **95**, “Los proyectos contemplarán el cumplimiento de la normativa técnica vigente así como el CTE.”
- **Fragmento normativo**:
“Los proyectos contemplarán el cumplimiento de la normativa técnica vigente así como el CTE.”
- **Evidencia del proyecto**:
 - pág. **14**: “Tanto el acceso del conjunto edificatorio y las zonas comunes exteriores, como cada vivienda están proyectadas de tal manera que sean accesibles a personas con movilidad reducida”.
 - pág. **44**: “Se proyectan dos accesos accesibles a la parcela desde el viario público”.
- **Comparación**:
Norma: debe cumplirse la normativa técnica/CTE.

Proyecto: afirma cumplimiento y dos accesos accesibles, pero no aporta en esta revisión textual pendientes, anchos, giros o desniveles completos.

- **Razonamiento**: existe declaración de cumplimiento, pero la justificación técnica es insuficiente sin geometría.
- **Estado final**: `parcialmente\_justificado`
- **Acción correctora**: añadir cuadro resumido de itinerarios accesibles, pendientes, anchuras, mesetas y acceso a elementos comunitarios.

Punto 14. Reserva de viviendas accesibles / PMR

- **Cuestión revisada**: si la memoria justifica la no exigibilidad.
- **Norma aplicable**: normativa de accesibilidad aplicable al uso y tipología; no se ha recuperado fragmento específico concluyente.
- **Documento normativo**: no concluyente
- **Artículo / página**: no concluyente
- **Fragmento normativo**: —

- **Evidencia del proyecto**: pág. **44**: “La reserva de viviendas para personas con movilidad reducida no es exigible en este proyecto”.
- **Comparación**: el proyecto lo afirma, pero no se ha recuperado en esta revisión el precepto exacto que lo sustenta.
- **Razonamiento**: sin norma concreta recuperada, no puede validarse ni refutarse.
- **Estado final**: `normativa\_no\_recuperada`
- **Acción correctora**: citar expresamente la disposición y apartado que exime la reserva en esta tipología y número de viviendas.

Punto 15. Infraestructura común de telecomunicaciones (ICT)

- **Cuestión revisada**: si el proyecto acredita la previsión de telecomunicaciones.
- **Norma aplicable**: normativa ICT; se recuperó referencia general pero no fragmento concluyente.
- **Documento normativo**: búsqueda sobre RD 346/2011 no devolvió evidencia suficientemente específica.
- **Artículo / página**: no concluyente
- **Fragmento normativo**: —
- **Evidencia del proyecto**:
 - pág. **14**: “Todas las viviendas están dotadas de todos los servicios básicos, así como los de telecomunicaciones”.
 - pág. **14**: “Se ha proyectado el edificio de tal manera que se garanticen los servicios de telecomunicación conforme a la normativa ICT”.
- **Comparación**: existe declaración de cumplimiento, pero no se ha localizado en la documentación textual aportada una memoria ICT desarrollada o resumen técnico suficiente.
- **Razonamiento**: la justificación es meramente declarativa.
- **Estado final**: `no\_justificado\_en\_el\_proyecto`
- **Acción correctora**: incorporar anexo o memoria abreviada ICT con base normativa, esquema de servicios y referencia a proyecto específico si se difiere.

Punto 16. Gestión de residuos de construcción y demolición

- **Cuestión revisada**: si la documentación textual justifica la gestión de RCD.
- **Norma aplicable**: Orden 2726/2009 / RD 105/2008.
- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf` y búsqueda específica de RCD
- **Artículo / página**: no se ha recuperado artículo estatal concreto, pero sí obligación general en normativa urbanística/ambiental recuperada
- **Fragmento normativo**:
 - “Deberán realizarse los correspondientes estudios sobre generación y gestión de los

Residuos de Demolición y Construcción...**"

- **Evidencia del proyecto**: el plan de revisión esperaba estudio o gestión de residuos; en el resumen textual disponible no consta una justificación desarrollada localizada.
- **Comparación**:
Norma: exige estudio/gestión.
Proyecto: no se ha localizado evidencia textual suficiente.
- **Razonamiento**: no se acredita documentalmente de forma trazable en esta revisión.
- **Estado final**: `no\_justificado\_en\_el\_proyecto`
- **Acción correctora**: añadir estudio o anejo de gestión de RCD con contenido mínimo y estimación de residuos.

Punto 17. Ventilación de garajes

- **Cuestión revisada**: si la memoria justifica la ventilación de los garajes.
- **Norma aplicable**: CTE y PGOU sobre garajes.
- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **Artículo / página**: pág. norm. **99**
- **Fragmento normativo**:
“Los garajes deberán disponer de ventilación natural en todos los casos con las indicaciones de los reglamentos y normativas de aplicación sectorial y en vigor, y en particular el CTE.”
- **Evidencia del proyecto**:
 - pág. **14**: “Los garajes están dotados de extracción forzada para su adecuada ventilación”.
- **Comparación**:
Norma recuperada: remite al CTE y menciona ventilación natural en el PGOU recuperado.
Proyecto: declara extracción forzada.
- **Razonamiento**: hay justificación funcional, pero la compatibilidad exacta con el esquema exigible por CTE/PGOU no queda demostrada con la sola declaración. Requiere revisión técnica del proyecto de instalaciones.
- **Estado final**: `requiere\_revision\_tecnica`
- **Acción correctora**: incorporar justificación técnica de ventilación del garaje con criterio normativo concreto, caudales y esquema de funcionamiento.

Punto 18. Seguridad contra incendios en garajes y evacuación

- **Cuestión revisada**: si la justificación DB-SI es suficiente a nivel textual.
- **Norma aplicable**: CTE DB-SI; además PGOU para acceso desde garajes.
- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **Artículo / página**: pág. norm. **99**
- **Fragmento normativo**:

“**El acceso del garaje a las viviendas o escaleras, deberán disponer de vestíbulos de independencia...**”

“**Para las salidas de emergencia se dispondrán salidas que comuniquen directamente con el espacio exterior seguro...**”

- **Evidencia del proyecto**:

- pág. **16**: “**Las escaleras de evacuación del garaje desembarcan en espacio exterior**”.
- pág. **37**: “**Se comprueba que cumplen sobradamente esta exigencia ambas escaleras**”.
- pág. **37**: “**Las escaleras E1 y E2 pueden considerarse especialmente protegidas y no necesitan vestíbulo de independencia**”.

- **Comparación**:

Norma/criterio: accesos y evacuación deben ajustarse al CTE; el PGOU recuerda vestíbulos y salida a exterior seguro.

Proyecto: afirma solución concreta y suficiencia de escaleras.

- **Razonamiento**: existe justificación textual, pero su validez depende de geometría, sectores, recorridos y detalle constructivo que no se verifican sin planos.
- **Estado final**: `requiere\_revision\_tecnica`
- **Acción correctora**: revisar manualmente DB-SI completo, especialmente sectorización, recorridos, condición de escaleras especialmente protegidas y necesidad o no de vestíbulo.

Punto 19. Intervención de bomberos / acceso de emergencia

- **Cuestión revisada**: si el proyecto justifica el acceso de bomberos.

- **Norma aplicable**: PGOU y CTE DB-SI 5.

- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`

- **Artículo / página**: pág. norm. **74** y **51**

- **Fragmento normativo**:

- “**Para vehículos de emergencia se proyectará un vial interior de acceso de 3,50 m de ancho que no diste más de 30 m de la vivienda más alejada.**”

- “**...los conjuntos integrados, sólo podrán tener un acceso comunitario de 6 metros de ancho máximo o dos de 3 metros...**”

- **Evidencia del proyecto**:

- pág. **40**: “**La zona urbanizada dispone de una vía de acceso que cumple... para intervención de bomberos**”.

- **Comparación**:

Norma: exige condiciones geométricas concretas.

Proyecto: declara cumplimiento, pero no aporta en esta revisión textual los anchos y distancias completas.

- **Razonamiento**: comprobación dependiente de geometría.
- **Estado final**: `fuera\_del\_alcance\_de\_la\_revision\_textual`
- **Acción correctora**: incluir en memoria un cuadro de accesibilidad de bomberos con anchos, radios, gálibos y distancias máximas.

Punto 20. Altura libre de planta y de piezas habitables

- **Cuestión revisada**: si el proyecto justifica alturas mínimas interiores.
- **Norma aplicable**: alturas mínimas generales.
- **Documento normativo**: `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **Artículo / página**: pág. norm. **85**
- **Fragmento normativo**:
“La altura libre mínima será: + En plantas de pisos 2,60 m ... + En planta sótano 2,30 m”
“La altura mínima de las piezas habitables será de 2,30 metros”
- **Evidencia del proyecto**: el plan detectó que debía revisarse, pero en la evidencia disponible no consta tabla textual de alturas libres.
- **Comparación**:
Norma: 2,60 m planta / 2,30 m piezas habitables / 2,30 m sótano.
Proyecto: no se ha localizado la justificación textual precisa.
- **Razonamiento**: sin tabla o texto explícito, no queda justificado.
- **Estado final**: `no\_justificado\_en\_el\_proyecto`
- **Acción correctora**: añadir cuadro de alturas libres por planta y por tipo de estancia.

Punto 21. Certificados energéticos y coherencia con tipologías

- **Cuestión revisada**: si los certificados energéticos son coherentes con el alcance del proyecto.
- **Norma aplicable**: RD 390/2021 / justificación energética del proyecto.
- **Documento normativo**: normativa citada por el proyecto; sin fragmento recuperado concluyente del RD
- **Artículo / página**: —
- **Fragmento normativo**: —
- **Evidencia del proyecto**:
 - págs. **93 y 100**: “Se adjuntan dos certificados de eficiencia: uno para tipología adosada y otro para vivienda unifamiliar aislada”.
 - el proyecto comprende 13 viviendas dentro de un conjunto de 14.
- **Comparación**:
Proyecto total: conjunto con varias viviendas y tipologías.
Certificados: solo dos modelos tipológicos.
- **Razonamiento**: puede ser correcto si representan tipologías repetitivas, pero la memoria debería explicitar que esos certificados modelizan la totalidad de viviendas proyectadas por tipos. Tal explicación no consta de forma suficiente.
- **Estado final**: `parcialmente\_justificado`
- **Acción correctora**: añadir nota metodológica indicando qué viviendas representa cada

certificado y cómo se extrapola al conjunto.

Punto 22. Zona climática energética

- **Cuestión revisada**: coherencia de la zona climática declarada.
- **Norma aplicable**: DB-HE (zonificación climática).
- **Documento normativo**: no se recuperó fragmento normativo específico concluyente, pero sí evidencia del proyecto.
- **Artículo / página**: —
- **Fragmento normativo**: —
- **Evidencia del proyecto**: págs. **59, 64, 93 y 100**: “**El edificio se sitúa en Boadilla del Monte y le corresponde la zona climática D3**”.
- **Comparación**: no se dispone aquí del fragmento normativo estatal, pero la declaración del proyecto es internamente coherente.
- **Razonamiento**: no se aprecia contradicción interna, aunque no se ha recuperado la norma de referencia con trazabilidad suficiente.
- **Estado final**: `normativa\_no\_recuperada`
- **Acción correctora**: citar en memoria la tabla normativa exacta de zona climática aplicable.

Punto 23. Viabilidad geométrica y física

- **Cuestión revisada**: existencia de certificado textual.
- **Norma aplicable**: documentación urbanística/certificación incorporada al expediente.
- **Documento normativo**: exigencia documental del expediente; sin precepto específico recuperado
- **Artículo / página**: —
- **Fragmento normativo**: —
- **Evidencia del proyecto**: pág. **89**: “**Se certifica la viabilidad geométrica y física acreditada mediante replanteo en el terreno**”.
- **Comparación**: existe certificado.
- **Razonamiento**: documentalmente consta, pero su veracidad material no es comprobable en esta revisión textual.
- **Estado final**: `cumple\_segun\_datos\_declarados`
- **Acción correctora**: revisar que el certificado esté firmado, fechado y vinculado inequívocamente a la parcela objeto del proyecto.

Punto 24. Declaración de conformidad urbanística

- **Cuestión revisada**: existencia de declaración formal de conformidad a la ordenación.
- **Norma aplicable**: documentación declarativa del expediente.
- **Documento normativo**: —
- **Artículo / página**: —
- **Fragmento normativo**: —
- **Evidencia del proyecto**: pág. **91**: “**Se declara la conformidad a la ordenación urbanística aplicable**”.
- **Comparación**: existe declaración formal, aunque no sustituye la justificación material.
- **Razonamiento**: el documento existe, pero no sana las carencias o incoherencias detectadas.
- **Estado final**: `cumple\_según\_datos\_declarados`
- **Acción correctora**: mantener la declaración, corrigiendo previamente las referencias normativas erróneas del resto de la memoria.

4) Síntesis de resultados

Número total de puntos del plan

El plan global detectado es amplio; en esta ejecución se han revisado **24** puntos relevantes y aplicables desde la documentación textual.

Puntos revisados

24

Puntos no comprobados completamente

Principalmente los que dependen de planos, cotas, secciones, geometría o detalle técnico:

- retranqueos exactos;
- ocupación sobre y bajo rasante;
- altura/cornisa real;
- acceso de bomberos;
- maniobrabilidad real de garajes;
- sectorización y evacuación real de incendios;
- accesibilidad material de itinerarios.

5) Clasificación por estado

Comprobaciones que cumplen según los datos declarados

1. Ordenanza urbanística aplicable identificada
2. Uso principal residencial unifamiliar
3. Tipología edificatoria RU3 compatible
4. Edificabilidad máxima declarada

5. Dotación mínima de aparcamiento por vivienda
6. Certificado de viabilidad geométrica y física
7. Declaración de conformidad urbanística

Incumplimientos o incoherencias demostrados

1. ****Incoherencia interna grave****: referencia errónea a ****PGOU de Leganés / PP Sector 4 Puerta de Fuenlabrada**** en un proyecto de ****Boadilla del Monte****.

Documentación o justificaciones no localizadas

1. Justificación numérica del ****número máximo de viviendas****
2. Justificación suficiente de ****ICT****
3. Estudio/anejo de ****gestión de RCD****
4. Justificación textual de ****alturas libres****
5. Justificación expresa del ****acceso único**** a plazas del conjunto, o excepcionalidad

Normativa no recuperada

1. Parámetro concluyente de ****ocupación RU3**** en esta sesión
2. Exención específica de ****reserva de vivienda accesible/PMR****
3. Base normativa exacta de ****zona climática D3**** recuperada de forma trazable

Aspectos parcialmente justificados

1. Parcela mínima y régimen del conjunto integrado
2. Accesibilidad general
3. Certificados energéticos por tipologías

Cuestiones fuera del alcance de la revisión textual

1. Retranqueos
2. Ocupación bajo rasante
3. Acceso de bomberos
4. Comprobación gráfica de edificabilidad y ocupación
5. Alturas urbanísticas reales

Cuestiones que requieren revisión técnica

1. Ventilación de garajes
2. Seguridad contra incendios y evacuación desde garajes/escaleras

6) Acciones correctoras priorizadas

Prioridad alta

1. ****Eliminar el arrastre documental de Leganés/Fuenlabrada****.
Es la deficiencia más clara y más fácilmente objetable por el Ayuntamiento.

2. ****Añadir tabla urbanística cerrada y autosuficiente**** con:

- superficie de parcela;
- edificabilidad máxima;
- edificabilidad consumida;
- número máximo de viviendas;
- número de viviendas proyectadas;
- ocupación máxima;
- ocupación proyectada;
- retranqueos declarados.

3. ****Justificar expresamente el conjunto integrado****:

- parcela completa equivalente por vivienda;
- participación en zonas comunes;
- cálculo del máximo de viviendas admisible.

4. ****Aclarar accesos a garaje****:

- número de accesos;
- si hay una sola entrada/salida o justificación excepcional.

Prioridad media

5. ****Incorporar anejo de ICT**** o referencia técnica equivalente.

6. ****Incorporar estudio o anejo de gestión de RCD****.

7. ****Añadir cuadro de alturas libres**** por planta y estancias.

8. ****Explicar la metodología de los certificados energéticos**** por tipologías.

Prioridad técnica

9. Revisar manualmente ****DB-SI**** en garajes, escaleras y sectorización.

10. Revisar manualmente ****ventilación de garajes**** con cálculos y criterio normativo.

11. Revisar manualmente ****accesibilidad real**** de itinerarios, pendientes y elementos comunitarios.

7) Conclusión general

La revisión preventiva textual ****no demuestra un incumplimiento urbanístico material claro****, salvo una ****incoherencia documental interna importante**** por arrastre de normativa de otro municipio. Sin embargo, sí detecta varias ****justificaciones insuficientes o incompletas**** que conviene corregir antes de la presentación:

- justificación del ****máximo de viviendas****;
- desarrollo del ****régimen del conjunto integrado****;
- aclaración de ****accesos y aparcamiento****;
- documentación ****ICT**** y ****RCD****;

- mejora de trazabilidad en **accesibilidad**, **energía** y **alturas libres**.

Si quieres, en el siguiente paso puedo convertir esto en una **matriz formal de subsanaciones** lista para el equipo redactor, con columnas: **deficiencia**, **riesgo**, **página afectada**, **texto propuesto de corrección** y **prioridad**.