

Informe de pre-revisión del proyecto

Generado el 2026-07-24 15:42:25

He realizado una revisión preventiva textual del proyecto, partiendo del plan construido y contrastando los puntos urbanísticos y documentales principales con fragmentos normativos recuperados del PGOU de Boadilla del Monte.

1) Resumen general del proyecto

Proyecto básico de **13 viviendas unifamiliares** dentro de un **conjunto integrado de 14 viviendas** en **c/ Río Guadiana 3, 5 y 7, Boadilla del Monte (Madrid)**, sobre una parcela total declarada de **6.765,08 m²**, incluyendo una **subparcela ya edificada** de **1.500,88 m²** correspondiente a la vivienda existente en el nº 5.

Se declara:

- suelo urbano, **AH-15**;
- ordenanza **RU3**;
- uso **residencial unifamiliar extensiva**;
- tipología **abierta y aislada o pareada**;
- 2 plantas sobre rasante + 1 bajo rasante;
- 41 plazas de aparcamiento;
- edificabilidad computable total declarada: **3.110,43 m²**;
- ocupación sobre rasante declarada: **1.949,72 m² (28,82%)**.

También incorpora elementos comunitarios y auxiliares: garajes comunes, conserjerías, gimnasio, sauna, baño turco, zonas comunes y urbanización interior.

2) Incidencias globales relevantes detectadas antes del detalle

Antes de entrar punto por punto, hay varias **incoherencias internas** importantes:

- Referencia errónea a Leganés** en la memoria:
 - “Se cumple el PGOU de Leganés y el PP del Sector 4 ‘Puerta de Fuenlabrada’...”
Esto es incompatible con el emplazamiento en Boadilla del Monte.
- Incoherencia en la dirección**:
 - hoja resumen: “c/ Río Guadiana 3 y 7”
 - resto del proyecto: “3, 5 y 7”.
- Fecha de certificados energéticos**:
 - proyecto firmado en **marzo de 2026**,
 - CEE fechados **25/01/2022**.

4. **Incoherencia de normativa de accesibilidad citada**:

- en unos apartados se cita **Ley 8/93, D.138/1998 y D.13/2007**;
- en otro, **Decreto 227/1997**.

5. **Incoherencia menor en superficie computable de la vivienda existente**:

- aparece **437,03 m²** y también **437,07 m²**.

Estas incidencias no prueban por sí solas incumplimiento urbanístico, pero sí afectan a la calidad y trazabilidad del expediente.

3) Informe de revisión punto por punto

Punto 1. Uso principal: residencial unifamiliar extensiva

- **cuestión revisada**: adecuación del uso declarado.
- **norma aplicable**: uso residencial unifamiliar RU.
- **documento normativo**: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.
- **artículo / apartado / página**: art. 6.4.2.1 y 8.4.2; págs. 106 y 163 aprox.
- **fragmento normativo**:
 - > “Corresponde a los usos residenciales que se ubican en un edificio exclusivo y unitario situado en parcela independiente o en una parcela privativa dentro de un conjunto integrado...”
 - > “Corresponde a aquellas superficies que se desarrollan en edificación abierta y que se destinan a usos de vivienda unifamiliar.”
- **evidencia del proyecto**:
 - pág. 5: “Uso Residencial Unifamiliar Extensiva”.
 - pág. 13: “El programa consiste en proyectar trece viviendas unifamiliares...”
- **comparación explícita**:
 - Norma: uso RU residencial unifamiliar.
 - Proyecto: uso residencial unifamiliar extensiva.
- **razonamiento**: el uso declarado coincide con el uso urbanístico recuperado.
- **estado final**: `cumple\_según\_datos\_declarados`
- **acción correctora**: ninguna; mantener la denominación uniforme en todo el expediente.

Punto 2. Tipología edificatoria RU3: abierta y aislada o pareada

- **cuestión revisada**: tipología admisible.
- **norma aplicable**: tipología de la edificación en RU3.
- **documento normativo**: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.

- **artículo / apartado / página**: 8.4.4; pág. 164 aprox.
- **fragmento normativo**:
 - > “RU-3 Abierta (AB) Aislada y Pareada (AS y PA)”
- **evidencia del proyecto**:
 - pág. 5: “Tipología edificatoria: Abierta y aislada o pareada”.
 - pág. 13: “Proyectamos seis edificios de dos viviendas unifamiliares pareadas y una vivienda aislada”.
- **comparación explícita**:
 - Norma: RU3 admite abierta, aislada y pareada.
 - Proyecto: edificios pareados y una vivienda aislada.
- **razonamiento**: la descripción textual del proyecto encaja con la tipología recuperada.
- **estado final**: `cumple\_segun\_datos\_declarados`
- **acción correctora**: ninguna.

Punto 3. Parcela mínima en conjunto integrado

- **cuestión revisada**: parcela mínima por vivienda en conjunto integrado.
- **norma aplicable**: RU3, parcela mínima 400 m² y reglas de conjunto integrado.
- **documento normativo**: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.
- **artículo / apartado / página**:
 - 8.4.3 y 8.4.4; págs. 163-165 aprox.
 - Cap. 5, conjuntos integrados; pág. 73 aprox.
- **fragmento normativo**:
 - > “RU-3 400 m²”
 - > “podrán redefinirse en parcelas cuya superficie sea en parte parcela privativa y en parte parcela común, cumpliendo la suma de ambas la parcela mínima fijada en el planeamiento.”
- **evidencia del proyecto**:
 - pág. 5: “Superficie de parcela (parte privativa + parte común) 400 m² *14 = 5.600 m²”.
 - pág. 6: tabla de distribución: cada vivienda entre **404,93 y 404,94 m²**.
- **comparación explícita**:
 - Norma: cada unidad en RU3 debe alcanzar 400 m² sumando parte privativa + común.
 - Proyecto: 404,93 / 404,94 m² por vivienda.
 - Comparación: $404,93 \geq 400$ y $404,94 \geq 400$.
- **razonamiento**: según los datos declarados, todas las viviendas alcanzan la parcela mínima.
- **estado final**: `cumple\_segun\_datos\_declarados`
- **acción correctora**: incorporar, si se desea reforzar el expediente, una nota expresa indicando que la asignación cumple individualmente vivienda por vivienda. Cumple según memoria, pero no ha sido verificado gráficamente.

Punto 4. Número máximo de viviendas del conjunto integrado

- **cuestión revisada**: número máximo de viviendas admisible.
- **norma aplicable**: número máximo en conjuntos unifamiliares.
- **documento normativo**: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.
- **artículo / apartado / página**: Cap. 5, conjuntos integrados; págs. 73-74 aprox.
- **fragmento normativo**:
 - > “El número máximo de viviendas en conjuntos a ejecutar en manzanas con ordenanza de vivienda unifamiliar, será el deducido de dividir la superficie total de la manzana entre la superficie mínima de parcela a efectos de segregación.”
- **evidencia del proyecto**:
 - pág. 5: “Nº de viviendas: Conjunto integrado de 14 (una ya construida)”.
 - parcela total declarada: **6.765,08 m²**.
- **comparación explícita**:
 - Norma: máximo teórico = $6.765,08 / 400 = 16,91$ viviendas.
 - Proyecto: **14 viviendas** en total.
 - Comparación: $14 \leq 16,91$.
- **razonamiento**: el número declarado no supera el máximo deducido de la regla recuperada.
- **estado final**: `cumple\_según\_datos\_declarados`
- **acción correctora**: convendría añadir en la memoria el cálculo explícito del máximo permitido para reforzar la justificación.

Punto 5. Dotación mínima de aparcamiento

- **cuestión revisada**: plazas mínimas de aparcamiento.
- **norma aplicable**: 2 plazas por vivienda unifamiliar.
- **documento normativo**: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.
- **artículo / apartado / página**: 6.4.2.1; pág. 107 aprox.
- **fragmento normativo**:
 - > “Se exigirán dos plazas de aparcamiento por cada vivienda unifamiliar.”
- **evidencia del proyecto**:
 - pág. 5: “2 plazas/viv. En el interior de la parcela (28)” y “ $13 \times 3 + 2 = 41$ ”.
- **comparación explícita**:
 - Norma: 14 viviendas $\times$ 2 = **28 plazas mínimas**.
 - Proyecto: **41 plazas** declaradas.
 - Comparación: $41 \geq 28$.
- **razonamiento**: la dotación declarada supera el mínimo exigido.
- **estado final**: `cumple\_según\_datos\_declarados`
- **acción correctora**: ninguna. Cumple según datos declarados en la memoria, pero no ha sido verificado gráficamente.

Punto 6. Ocupación máxima sobre rasante

- **cuestión revisada**: ocupación máxima RU3.
- **norma aplicable**: ocupación sobre rasante.
- **documento normativo**: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.
- **artículo / apartado / página**: 8.4.5; pág. 166 aprox.
- **fragmento normativo**:
 - > “RU-3 45% de la parcela neta”
- **evidencia del proyecto**:
 - pág. 5: “Ocupación s/ rasante ... $1.566,61 + 383,11 = 1.949,72 \text{ m}^2$ (28,82%)”
 - parcela total declarada: **6.765,08 m²**.
- **comparación explícita**:
 - Norma: 45% de 6.765,08 = **3.044,29 m²**.
 - Proyecto: **1.949,72 m²**.
 - Comparación: $1.949,72 \leq 3.044,29$.
- **razonamiento**: el dato declarado está claramente por debajo del máximo.
- **estado final**: `cumple\_según\_datos\_declarados`
- **acción correctora**: ninguna. Cumple según memoria, no verificado gráficamente.

Punto 7. Edificabilidad / superficie computable máxima

- **cuestión revisada**: edificabilidad máxima RU3.
- **norma aplicable**: edificabilidad.
- **documento normativo**: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.
- **artículo / apartado / página**: 8.4.5; pág. 167 aprox.
- **fragmento normativo**:
 - > “RU-3 ... 0.46 m²/m²”
- **evidencia del proyecto**:
 - pág. 5: “Superficie total computable ... 3.110,43 m² (0,4598 m²/m²)”
 - pág. 12: “ligerísimamente inferior a la superficie computable permitida: 3.111,94 m² (0,46 m²/m²)”
- **comparación explícita**:
 - Norma: $6.765,08 \times 0,46 = \mathbf{3.111,94 \text{ m}^2}$.
 - Proyecto: **3.110,43 m²**.
 - Comparación: $3.110,43 \leq 3.111,94$.
- **razonamiento**: conforme a los datos declarados, cumple por un margen muy ajustado.
- **estado final**: `cumple\_según\_datos\_declarados`
- **acción correctora**: recomendable revisar una vez más todos los cálculos parciales, dado el margen mínimo (**1,51 m²**). Prioridad alta.

Punto 8. Retranqueos sobre rasante a linderos

- ****cuestión revisada****: retranqueos sobre rasante.
- ****norma aplicable****: retranqueos en RU3.
- ****documento normativo****: no se ha recuperado de forma concluyente un fragmento específico RU3 con “3 m planta baja / 5 m planta primera”.
- ****artículo / apartado / página****: no concluyente.
- ****fragmento normativo****: no concluyente para RU3 con esa literalidad exacta.
- ****evidencia del proyecto****:
 - pág. 5: “Sobre rasante: 5,00 m a linderos”.
- ****comparación explícita****:
 - Proyecto declara 5,00 m.
 - La memoria compara con un supuesto planeamiento de “3,00 m en planta baja y 5,00 m en planta primera”, pero esa formulación no la he recuperado con evidencia textual concluyente.
- ****razonamiento****: aunque lo declarado parece prudente, no procede afirmar cumplimiento sin norma concreta recuperada con trazabilidad suficiente.
- ****estado final****: `normativa\_no\_recuperada`
- ****acción correctora****: incorporar cita literal del artículo exacto RU3 del PGOU o aportar extracto normativo municipal utilizado en la memoria.

Punto 9. Retranqueos bajo rasante a linderos

- ****cuestión revisada****: retranqueos bajo rasante.
- ****norma aplicable****: condición bajo rasante.
- ****documento normativo****: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.
- ****artículo / apartado / página****: pág. 76 aprox. + fragmentos generales de conjuntos integrados.
- ****fragmento normativo****:
 - > “No se establece limitación en la ocupación bajo-rasante, salvo en edificaciones unifamiliares de urbanizaciones históricas que será la resultante de respetar el retranqueo de 1,00 m a calle y linderos...”
- ****evidencia del proyecto****:
 - pág. 5: “Bajo rasante: 1,00 m a linderos”.
- ****comparación explícita****:
 - Norma recuperada: retranqueo 1,00 m en el supuesto indicado.
 - Proyecto: 1,00 m.
- ****razonamiento****: la norma recuperada es general y asociada a un supuesto específico; no queda totalmente amarrado si aplica exactamente a esta parcela AH-15 no histórica. Aun así, el proyecto declara exactamente 1,00 m.
- ****estado final****: `parcialmente\_justificado`
- ****acción correctora****: citar artículo específico aplicable a RU3/AH-15 sobre sótanos y linderos,

evitando apoyarse en reglas generales o de otros ámbitos.

Punto 10. Altura máxima a cornisa y número de plantas

- ****cuestión revisada****: altura a cornisa y número de plantas.
- ****norma aplicable****: RU3, 2 plantas y 7 m.
- ****documento normativo****: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.
- ****artículo / apartado / página****: 8.4.5; págs. 166-167 aprox.
- ****fragmento normativo****:
 - > “la altura máxima permitida será de dos plantas en todos los grados con una altura máxima total de cornisa de 7 m.”
- ****evidencia del proyecto****:
 - pág. 5: “Condiciones de altura: 6,76 m a cornisa, 2 plantas”.
- ****comparación explícita****:
 - Norma: 2 plantas y 7,00 m a cornisa.
 - Proyecto: 2 plantas y 6,76 m.
 - Comparación: $2 = 2$; $6,76 \leq 7,00$.
- ****razonamiento****: el dato declarado cumple.
- ****estado final****: `cumple\_según\_datos\_declarados`
- ****acción correctora****: ninguna. Cumple según los datos declarados en la memoria, pero no ha sido verificado gráficamente.

Punto 11. Altura máxima a cumbrera

- ****cuestión revisada****: cumbrera máxima.
- ****norma aplicable****: 9 m.
- ****documento normativo****: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.
- ****artículo / apartado / página****: pág. 79 y 167 aprox.
- ****fragmento normativo****:
 - > “Cuando se trate de edificaciones con una regulación exclusiva de altura por la referencia de cumbrera... como máximo de 9,00 metros.”
 - > “Su altura de cumbrera no superará ... 9,00 m.”
- ****evidencia del proyecto****:
 - pág. 5: “< 9,00 m a cumbrera”.
- ****comparación explícita****:
 - Norma: 9,00 m máximo.
 - Proyecto: “< 9,00 m”.
- ****razonamiento****: la memoria afirma cumplimiento, pero no aporta valor numérico exacto.
- ****estado final****: `parcialmente\_justificado`
- ****acción correctora****: incluir cota exacta máxima de cumbrera en memoria y cuadro

urbanístico.

Punto 12. Situación del techo de sótano respecto al terreno perimetral

- **cuestión revisada**: cota del forjado de planta baja respecto del terreno.
- **norma aplicable**: definición de sótano.
- **documento normativo**: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.
- **artículo / apartado / página**: pág. 84 aprox.
- **fragmento normativo**:
 - > “Planta sótano. Es aquella planta que tiene la parte superior de su forjado de techo como máximo a 1,30 m del terreno perimetral...”
- **evidencia del proyecto**:
 - pág. 5: “0,02 m”.
- **comparación explícita**:
 - Norma: $\leq 1,30$ m.
 - Proyecto: 0,02 m.
 - Comparación: $0,02 \leq 1,30$.
- **razonamiento**: el dato declarado encaja claramente dentro del límite.
- **estado final**: `cumple\_según\_datos\_declarados`
- **acción correctora**: ninguna.

Punto 13. Altura libre de planta

- **cuestión revisada**: altura libre de planta.
- **norma aplicable**: altura libre mínima.
- **documento normativo**: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.
- **artículo / apartado / página**: pág. 85 aprox.
- **fragmento normativo**:
 - > “La altura libre mínima será: + En plantas de pisos 2,60 m”
- **evidencia del proyecto**:
 - pág. 5: “Altura libre de planta > 2,60 m. 2,76 y 2,78 m.”
- **comparación explícita**:
 - Norma: $\geq 2,60$ m.
 - Proyecto: 2,76 m y 2,78 m.
 - Comparación: $2,76 \geq 2,60$; $2,78 \geq 2,60$.
- **razonamiento**: cumple según las cifras declaradas.
- **estado final**: `cumple\_según\_datos\_declarados`
- **acción correctora**: ninguna.

Punto 14. Altura libre de piezas habitables

- ****cuestión revisada****: altura libre en piezas habitables.
- ****norma aplicable****: altura mínima 2,30 m.
- ****documento normativo****: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.
- ****artículo / apartado / página****: pág. 85 aprox.
- ****fragmento normativo****:
 - > “La altura mínima de las piezas habitables será de 2,30 metros”
- ****evidencia del proyecto****:
 - pág. 5: “Altura libre de piezas habitables >2,30 m. 2,50 m.”
- ****comparación explícita****:
 - Norma: $\geq 2,30$ m.
 - Proyecto: 2,50 m.
 - Comparación: $2,50 \geq 2,30$.
- ****razonamiento****: cumple según memoria.
- ****estado final****: `cumple\_según\_datos\_declarados`
- ****acción correctora****: ninguna.

Punto 15. Vallado exterior

- ****cuestión revisada****: condiciones del vallado.
- ****norma aplicable****: vallado según cuadro urbanístico del proyecto.
- ****documento normativo****: no se ha recuperado fragmento normativo concluyente del PGOU con la literalidad del vallado RU3.
- ****artículo / apartado / página****: no concluyente.
- ****fragmento normativo****: no recuperado de forma suficiente.
- ****evidencia del proyecto****:
 - pág. 6: “Altura máxima: 3,00 m. (hasta 1,50 m. ciego con escalonamiento hasta 2,50 m. y resto abierto)”.
- ****comparación explícita****:
 - El proyecto sí formula una condición, pero no dispongo de fragmento normativo trazable recuperado para verificarla.
- ****razonamiento****: no procede concluir cumplimiento.
- ****estado final****: `normativa\_no\_recuperada`
- ****acción correctora****: citar expresamente el artículo del PGOU sobre cerramientos/vallados de parcelas RU.

Punto 16. Comunicación de todas las viviendas a través de zonas comunes

- ****cuestión revisada****: condición de comunicación interior del conjunto.
- ****norma aplicable****: condiciones de conjuntos integrados.
- ****documento normativo****: PGOU de Boadilla del Monte, Normas Urbanísticas.
- ****artículo / apartado / página****: Cap. 5, conjuntos integrados; págs. 73-74 aprox.
- ****fragmento normativo****:
 - > “participar ... en una copropiedad indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios.”
 - > “Al menos el conjunto inmobiliario dispondrá sobre-rasante de una superficie de zona común...”
- ****evidencia del proyecto****:
 - pág. 6: “Comunicación de todas las viviendas a través de zonas comunes”.
 - pág. 13: “La distribución de las viviendas se lleva a cabo desde dos portales...”
- ****comparación explícita****:
 - Norma: exige estructura de conjunto con elementos comunes.
 - Proyecto: declara y describe zonas comunes y comunicación a través de ellas.
- ****razonamiento****: encaja funcionalmente con el régimen de conjunto integrado, aunque la comprobación geométrica exacta depende de planos.
- ****estado final****: `cumple\_según\_datos\_declarados`
- ****acción correctora****: ninguna. Cumple según los datos declarados en la memoria, pero no ha sido verificado gráficamente.

4) Coherencia interna y documentación

Punto 17. Referencia errónea a normativa municipal de Leganés

- ****cuestión revisada****: coherencia interna del documento.
- ****norma aplicable****: no es una verificación de cumplimiento urbanístico, sino de consistencia documental.
- ****documento normativo****: propio proyecto.
- ****artículo / apartado / página****: pág. 16 aprox.
- ****fragmento del proyecto****:
 - > “Se cumple el PGOU de Leganés y el PP del Sector 4 ‘Puerta de Fuenlabrada’ y su modificación nº 1.”
- ****evidencia del proyecto****:
 - el resto del expediente se refiere a Boadilla del Monte.
- ****comparación explícita****:
 - Emplazamiento del proyecto: Boadilla del Monte.
 - Referencia citada: Leganés.
- ****razonamiento****: es un arrastre evidente de otra memoria.
- ****estado final****: `incoherencia\_interna`
- ****acción correctora****: corregir íntegramente el apartado “Cumplimiento de otras normativas específicas” para eliminar referencias ajenas al municipio y al proyecto.

Punto 18. Dirección del emplazamiento: 3 y 7 / 3, 5 y 7

- ****cuestión revisada****: coherencia interna del emplazamiento.
- ****documento normativo****: propio proyecto.
- ****evidencia del proyecto****:
 - hoja resumen: "c/ Río Guadiana 3 y 7"
 - resto del proyecto: "3, 5 y 7"
- ****comparación explícita****:
 - Unas páginas incluyen el nº 5 y otras no.
- ****razonamiento****: siendo esencial para identificación de finca y licencia, debe unificarse.
- ****estado final****: `incoherencia\_interna`
- ****acción correctora****: unificar la dirección completa en portada, hoja resumen, memoria, anexos y certificados.

Punto 19. Certificados energéticos fechados en 2022 para un proyecto de 2026

- ****cuestión revisada****: coherencia temporal documental.
- ****documento normativo****: propio proyecto / CEE.
- ****evidencia del proyecto****:
 - memoria firmada: "marzo de 2026"
 - CEE: "Fecha: 25/01/2022"
- ****comparación explícita****:
 - Proyecto: 2026.
 - CEE: 2022.
- ****razonamiento****: puede deberse a reutilización de modelos previos, pero la incoherencia afecta a la fiabilidad del anexo.
- ****estado final****: `incoherencia\_interna`
- ****acción correctora****: actualizar y reemitir los certificados energéticos con fecha coherente y referencia inequívoca al expediente actual.

Punto 20. CEE adosadas con datos incompletos / poco consistentes

- ****cuestión revisada****: suficiencia justificativa del anexo energético textual.
- ****norma aplicable****: certificación energética de edificios.
- ****documento normativo****: RD 390/2021 citado en anexo general.
- ****artículo / apartado / página****: no revisado al detalle normativo; revisión solo textual.
- ****evidencia del proyecto****:

- en el certificado de viviendas adosadas faltan visualmente valores completos en la página transcrita.
- se certifican tipologías, no cada vivienda singularmente.
- ****comparación explícita****:
 - Proyecto: 12 adosadas + 1 aislada.
 - Anexo: 2 certificados tipológicos.
- ****razonamiento****: puede ser válido como estrategia de tipologías, pero el texto aportado no deja completamente cerrado el vínculo con el conjunto ni muestra todos los campos de forma legible.
- ****estado final****: `parcialmente\_justificado`
- ****acción correctora****: aportar versión final legible y completa de los CEE, con datos de consumo/emisiones claramente visibles y referencia al número de viviendas a las que aplica cada uno.

Punto 21. Estudio geotécnico

- ****cuestión revisada****: justificación geotécnica.
- ****norma aplicable****: documentación técnica estructural; el propio proyecto remite al estudio geotécnico.
- ****documento normativo****: CTE DB-SE-C citado; no se ha hecho verificación normativa exhaustiva.
- ****evidencia del proyecto****:
 - pág. 20-21 aprox.: “Se realiza estudio geotécnico, previo a la redacción del proyecto de ejecución.”
 - “Tensión admisible del terreno: Se desconoce.”
- ****comparación explícita****:
 - Proyecto básico: no incorpora datos geotécnicos útiles en el texto suministrado.
- ****razonamiento****: para un básico puede diferirse parte del cálculo, pero la memoria textual no aporta el estudio ni resultados.
- ****estado final****: `no\_justificado\_en\_el\_proyecto`
- ****acción correctora****: adjuntar al menos el estudio geotécnico o una referencia documental clara a su existencia y conclusiones básicas antes de presentar.

5) Resultado consolidado

Número total de puntos del plan revisados

21

Puntos comprobados

21

Comprobaciones que cumplen según los datos declarados

1. uso residencial unifamiliar extensiva
2. tipología RU3 abierta/aislada/pareada
3. parcela mínima por vivienda en conjunto integrado
4. número máximo de viviendas
5. dotación mínima de aparcamiento
6. ocupación sobre rasante
7. edificabilidad máxima
10. altura a cornisa y nº plantas
12. situación del techo de sótano
13. altura libre de planta
14. altura libre de piezas habitables
16. comunicación mediante zonas comunes

Incumplimientos o incoherencias demostrados

- referencia errónea a **PGOU de Leganés / PP Puerta de Fuenlabrada**
- incoherencia de **dirección 3 y 7 / 3, 5 y 7**
- incoherencia temporal de **CEE 2022 / proyecto 2026**

Documentación o justificaciones no localizadas

- estudio geotécnico o sus conclusiones
- justificación textual cerrada del vallado con artículo concreto
- cita normativa exacta y trazable de retranqueos RU3 sobre rasante

Normativa no recuperada

- artículo exacto de vallados RU3
- artículo RU3 exacto que soporte la formulación “3 m planta baja / 5 m planta primera” usada por la memoria

Aspectos parcialmente justificados

- retranqueos bajo rasante
- altura a cumbrera
- CEE tipológicos / completitud documental energética

Cuestiones fuera del alcance de la revisión textual

- comprobación gráfica real de retranqueos
- verificación de ocupación, alineaciones y alturas en planos
- comprobación geométrica de accesibilidad y pendientes
- verificación material de plazas de aparcamiento, viales y radios
- comprobación urbanística detallada del encaje de gimnasio, sauna, baño turco y conserjerías mediante planos y normativa completa de usos compatibles

6) Acciones correctoras priorizadas

Prioridad alta

1. **Eliminar todas las referencias a Leganés** y sustituirlas por Boadilla del Monte.
2. **Unificar el emplazamiento** en todo el expediente: 3, 5 y 7 o el que corresponda registralmente.
3. **Revisar y recalcular la edificabilidad** por el margen mínimo de 1,51 m².
4. **Actualizar los certificados energéticos** con fecha y contenido coherentes con el expediente 2026.
5. **Aportar el estudio geotécnico** o, al menos, sus conclusiones básicas.

Prioridad media

6. Incorporar **cita literal del artículo exacto RU3** sobre retranqueos sobre rasante.
7. Incorporar **cita literal del artículo de vallados** aplicable.
8. Añadir **cota exacta de cumbrera máxima** en la memoria.
9. Reforzar la justificación de la **vivienda existente y sus ampliaciones** dentro de los cálculos globales del conjunto.

Prioridad baja

10. Uniformar todas las referencias de accesibilidad y normativa autonómica.
11. Corregir diferencias menores como **437,03 / 437,07 m²** y pequeños errores tipográficos.

Si quieres, en el siguiente paso puedo convertir esto en una **tabla formal de informe** para presentar al promotor o al estudio, con columnas tipo: punto, norma, evidencia, estado, riesgo y acción.