

Informe de pre-revisión del proyecto

Generado el 2026-07-24 16:24:09

Informe de revisión preventiva del proyecto básico

1) Resumen general del proyecto

Proyecto básico de **13 viviendas unifamiliares** dentro de un **conjunto integrado de 14 viviendas**, en **c/ Río Guadiana 3, 5 y 7, Boadilla del Monte (Madrid)**, sobre suelo urbano **AH-15**, con aplicación declarada de la **ordenanza RU3**.

El propio proyecto declara que existe una **vivienda ya construida en c/ Río Guadiana 5** con subparcela independiente dentro de la finca matriz.

Datos textuales relevantes localizados en proyecto:

- **Parcela total:** 6.765,08 m² (pág. 5-6).
- **Subparcela ya edificada:** 1.500,88 m² (pág. 6).
- **Parcela restante objeto principal del proyecto:** 5.264,20 m² (pág. 4 y 6).
- **Número de plantas:** 2 sobre rasante y 1 bajo rasante (pág. 1).
- **Plazas de aparcamiento declaradas:** 41 (pág. 5).
- **Superficie computable total declarada:** 3.110,43 m² (pág. 5, 11 y 12).
- **Ocupación sobre rasante declarada:** 1.949,72 m² = 28,82% (incluyendo vivienda existente) (pág. 5).
- **Altura declarada:** 6,76 m a cornisa y < 9,00 m a cumbrera (pág. 5).
- **Accesibilidad declarada:** dos accesos accesibles y recorrido accesible en zonas comunes (pág. 44).
- **Ventilación garajes declarada:** extracción forzada / mecánica y ventilación natural complementaria (págs. 14, 13 y memoria constructiva).
- **Afirmaciones incoherentes detectadas en memoria:** referencia a **PGOU de Leganés** y a **Decreto 227/1997** de accesibilidad (pág. 16).

2) Alcance y método

La revisión se limita **exclusivamente al contenido textual** del proyecto y a la normativa recuperada.

No se han revisado planos. Cuando una comprobación depende de implantación gráfica, cotas, secciones, geometría o medición sobre plano, se marca como:

- `fuera\_del\_alcance\_de\_la\_revision\_textual`

o, cuando hay dato de memoria pero falta contraste gráfico:

- “Cumple según los datos declarados en la memoria, pero no ha sido verificado gráficamente”.

3) Número total de puntos del plan

He estructurado la revisión en ****18 puntos**** aplicables del plan:

1. Normativa urbanística aplicable / identificación de ordenanza
2. Uso principal compatible
3. Usos complementarios / gimnasio / conserjerías
4. Número máximo de viviendas del conjunto integrado
5. Parcela mínima por vivienda en conjunto integrado
6. Tipología edificatoria permitida
7. Ocupación sobre rasante
8. Edificabilidad
9. Retranqueos sobre rasante
10. Retranqueos bajo rasante
11. Altura máxima a cornisa y plantas
12. Altura máxima a cumbrera
13. Aparcamiento: dotación mínima
14. Comunicación entre viviendas a través de zonas comunes
15. Vallado
16. Accesibilidad itinerarios y acceso a zonas comunes
17. Intervención de bomberos
18. Coherencia interna y referencias normativas erróneas
19. Ventilación de garajes
20. HE 0 limitación de consumo energético
21. HE 1 limitación de demanda energética
22. Estudio geotécnico / justificación documental mínima

Para trazabilidad, reviso ****22 comprobaciones**** porque varios parámetros se han separado individualmente, como pediste.

4) Revisión punto por punto

Punto 1. Ordenanza y normativa urbanística aplicable

- ****cuestión revisada:**** identificación de la normativa urbanística municipal aplicable
- ****norma aplicable:**** PGOU de Boadilla del Monte, Ordenanza Unifamiliar RU
- ****documento normativo:**** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- ****artículo/apartado/página:**** art. 8.4.1 a 8.4.3, pág. 163-164

- **fragmento normativo:**

8.4. ORDENANZA UNIFAMILIAR (RU).

8.4.1. Ámbito de aplicación. Esta ordenanza será de aplicación en las superficies grafiadas en los planos de Calificación como Zonas Residenciales Unifamiliares (RU).

8.4.3. Grados de ordenanza. ... **RU-3 400 m2**

- **evidencia del proyecto:** pág. 5

Es de aplicación el PGOU de Boadilla del Monte

Clasificación del Suelo Urbano / Categoría AH-15

Ordenanza zonal RU3

- **comparación explícita:**

Norma recuperada: existe ordenanza RU y grado RU-3 en PGOU Boadilla.

Proyecto: declara PGOU Boadilla + AH-15 + RU3.

- **razonamiento:** La identificación básica de planeamiento y grado sí aparece en la memoria.

- **estado final:** `cumple\_según\_datos\_declarados`

- **acción correctora:** Ninguna, salvo mantener la cita exacta del artículo y depurar otras referencias erróneas del documento.

Punto 2. Uso principal residencial unifamiliar

- **cuestión revisada:** compatibilidad del uso principal declarado

- **norma aplicable:** uso principal en ordenanza RU

- **documento normativo:** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`

- **artículo/apartado/página:** art. 8.4.6, pág. 168

- **fragmento normativo:**

Uso principal. Residencial Unifamiliar.

- **evidencia del proyecto:** pág. 5

Uso: Residencial Unifamiliar Extensiva

- **comparación explícita:**

Norma: uso principal residencial unifamiliar.

Proyecto: residencial unifamiliar extensiva.

- **razonamiento:** El uso principal declarado encaja con la ordenanza RU.

- **estado final:** `cumple\_según\_datos\_declarados`

- **acción correctora:** Ninguna.

Punto 3. Usos complementarios: gimnasio, conserjerías, sauna, baño turco

- **cuestión revisada:** justificación urbanística de usos comunitarios complementarios

- **norma aplicable:** usos complementarios en RU

- **documento normativo:** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`

- **artículo/apartado/página:** art. 8.4.6, pág. 168; condiciones generales de uso residencial,

pág. 106; conjuntos integrados, pág. 73

- **fragmento normativo:**

“Usos Complementarios. **Terciario en Categoría 1ª y situación D. Equipamiento Comercial, Docente, Educativo y Sanitario, Categoría 1ª y situación C y D.**”

y

“No se permitirá ningún uso en un edificio residencial que pueda ser molesto para los vecinos...”

- **evidencia del proyecto:** pág. 13

“... se sitúa un **gimnasio** en sótano... vestíbulo, sala de aparatos, aseo con dos duchas, **sauna y baño turco.**”

pág. 12

“**Conserjería 1**”, “**Conserjería 2**”, “**Gimnasio**”

- **comparación explícita:**

Norma recuperada: admite ciertos usos complementarios concretos; no aparece recuperado de forma concluyente el encaje literal de gimnasio comunitario, sauna, baño turco y conserjerías en RU3.

Proyecto: sí los incluye.

- **razonamiento:** Hay evidencia del proyecto, pero la normativa recuperada no permite concluir con certeza textual que esos usos sean urbanísticamente admisibles en esta ordenanza concreta sin interpretación técnica municipal.

- **estado final:** `requiere\_revision\_tecnica`

- **acción correctora:** Incorporar **justificación urbanística específica** del encaje de gimnasio/complementarios comunitarios en RU3 y, si procede, referencia expresa a artículo municipal o criterio técnico/consulta urbanística.

Punto 4. Número máximo de viviendas del conjunto integrado

- **cuestión revisada:** máximo de viviendas deducido por parcela mínima

- **norma aplicable:** conjuntos integrados en unifamiliar

- **documento normativo:** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`

- **artículo/apartado/página:** pág. 73 y pág. 164-165

- **fragmento normativo:**

“El número máximo de viviendas en conjuntos a ejecutar en manzanas con ordenanza de vivienda unifamiliar, será el deducido de dividir la superficie total de la manzana entre la superficie mínima de parcela a efectos de segregación.”

y RU-3: “**400 m²**”

- **evidencia del proyecto:** pág. 5

“**Conjunto integrado de 14** (una ya construida)”

“Superficie de parcela ... **6.765,08 m²**”

- **comparación explícita:**

Norma: máximo teórico = $6.765,08 / 400 = 16,91$ → en términos enteros, **16 viviendas** si se aplica esa división simple.

Proyecto: ****14 viviendas**** en total.

- ****razonamiento:**** $14 \leq 16$. Con los datos declarados, el número de viviendas no supera el máximo deducible.

No obstante, la determinación exacta puede depender de cómo se aplique “parcela mínima a efectos de segregación” al ámbito concreto y de si existen condiciones particulares no recuperadas.

- ****estado final:**** `cumple\_según\_datos\_declarados`

- ****acción correctora:**** Añadir en memoria una operación explícita del máximo permitido para cerrar la justificación.

Punto 5. Parcela mínima por vivienda dentro del conjunto integrado

- ****cuestión revisada:**** superficie asignada por vivienda respecto de la parcela mínima

- ****norma aplicable:**** RU-3 parcela mínima y conjuntos integrados

- ****documento normativo:**** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`

- ****artículo/apartado/página:**** pág. 164 y pág. 169

- ****fragmento normativo:****

“RU-3 400 m²”

“Conjuntos integrados... respetando como parcela completa (porción en zona común más parcela privativa) la mínima exigida.”

- ****evidencia del proyecto:**** pág. 6

tabla de distribución de parcelas: viviendas 1 a 11 = ****404,94 m²****, viviendas 12 y 13 = ****404,93 m²****, vivienda existente = ****1.500,88 m²****.

- ****comparación explícita:****

Norma: mínimo 400 m² por parcela completa.

Proyecto: 404,94 / 404,93 / 1.500,88 m².

****404,93 ≥ 400****

- ****razonamiento:**** La distribución declarada supera el mínimo.

- ****estado final:**** `cumple\_según\_datos\_declarados`

- ****acción correctora:**** Ninguna.

Punto 6. Tipología edificatoria permitida

- ****cuestión revisada:**** tipología aislada y pareada

- ****norma aplicable:**** RU-3 tipología

- ****documento normativo:**** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`

- ****artículo/apartado/página:**** art. 8.4.4, pág. 164

- ****fragmento normativo:****

“RU-3 Abierta (AB) Aislada y Pareada (AS y PA)”

- ****evidencia del proyecto:**** pág. 13

“**seis edificios de dos viviendas unifamiliares pareadas y una vivienda aislada**”

- **comparación explícita:**

Norma: aislada y pareada.

Proyecto: aislada y pareada.

- **razonamiento:** Coincidencia literal.

- **estado final:** `cumple\_segun\_datos\_declarados`

- **acción correctora:** Ninguna.

Punto 7. Ocupación sobre rasante

- **cuestión revisada:** ocupación máxima sobre rasante

- **norma aplicable:** RU-3 ocupación máxima

- **documento normativo:** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`

- **artículo/apartado/página:** art. 8.4.5, pág. 166

- **fragmento normativo:**

“**RU-3 45% de la parcela neta**”

- **evidencia del proyecto:** pág. 5

“Ocupación s/ rasante ... $1.566,61 + 383,11 = 1.949,72 \text{ m}^2$ (28,82%)**”

- **comparación explícita:**

Norma: 45% máximo.

Proyecto: 28,82%.

$28,82\% \leq 45\%$

- **razonamiento:** Con los datos declarados, la ocupación es inferior al límite.

Cumple según la memoria, pero no ha sido verificado gráficamente.

- **estado final:** `cumple\_segun\_datos\_declarados`

- **acción correctora:** Mantener cuadro de ocupación e identificar si la “parcela neta” coincide exactamente con la base de cálculo.

Punto 8. Edificabilidad

- **cuestión revisada:** edificabilidad máxima

- **norma aplicable:** RU-3 edificabilidad máxima

- **documento normativo:** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`

- **artículo/apartado/página:** art. 8.4.5, pág. 167

- **fragmento normativo:**

“**RU-3 ... $0.46 \text{ m}^2/\text{m}^2$ **”

- **evidencia del proyecto:** pág. 5

“ $0,46 \text{ m}^2/\text{m}^2 = 3.111,94 \text{ m}^2$ **”

“ $3.110,43 \text{ m}^2$ ($0,4598 \text{ m}^2/\text{m}^2$)**”

pág. 12

“0,4598 m²/m², ligerísimamente inferior a ... 3.111,94 m²”

- **comparación explícita:**

Norma: **0,46 m²/m²** máximo.

Proyecto: **0,4598 m²/m²**.

$0,4598 \leq 0,46$

- **razonamiento:** La comparación numérica es favorable.

Cumple según los datos declarados en la memoria, pero no ha sido verificado gráficamente.

- **estado final:** `cumple\_segun\_datos\_declarados`

- **acción correctora:** Ninguna, salvo uniformar 437,03 / 437,07 m² de vivienda existente para evitar dudas de redondeo.

Punto 9. Retranqueos sobre rasante

- **cuestión revisada:** retranqueos a linderos sobre rasante

- **norma aplicable:** ordenanza declarada por proyecto / normativa recuperada RU histórica

- **documento normativo:** PGOU Boadilla

- **artículo/apartado/página:** la recuperación normativa ofrece datos generales y variantes, pero no evidencia concluyente específica del ámbito AH-15/RU3 para este extremo con suficiente seguridad textual

- **fragmento normativo recuperado:**

Proyecto cita: “Sobre rasante: 3,00 m en p. baja y 5,00 m en p. primera”

- **evidencia del proyecto:** pág. 5

“Sobre rasante: **5,00 m a linderos**”

- **comparación explícita:**

Proyecto declara 5,00 m.

La normativa recuperada no permite fijar concluyentemente, sólo con lo obtenido, el valor vinculante exacto del ámbito concreto sin apoyo gráfico o norma particular específica.

- **razonamiento:** El dato del proyecto existe, pero la determinación normativa exacta no ha quedado cerrada con evidencia suficiente y, además, la comprobación real exige planos.

- **estado final:** `parcialmente\_justificado`

- **acción correctora:** Aportar en memoria **cita exacta del artículo urbanístico aplicable** a retranqueos en AH-15/RU3 y cuadro de distancias medidas.

Punto 10. Retranqueos bajo rasante

- **cuestión revisada:** retranqueos bajo rasante

- **norma aplicable:** PGOU Boadilla, ocupación/retranqueo bajo rasante en unifamiliar

- **documento normativo:** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`

- **artículo/apartado/página:** pág. 76; referencias generales

- **fragmento normativo:**

“No se establece limitación en la ocupación bajo-rasante, ****salvo en edificaciones unifamiliares de urbanizaciones históricas que será la resultante de respetar el retranqueo de 1,00 m a calle y linderos**...**”

- ****evidencia del proyecto:**** pág. 5

“Bajo rasante: ****1,00 m. a linderos****”

- ****comparación explícita:****

Norma recuperada: aparece referencia general a 1,00 m en urbanizaciones históricas; el proyecto adopta 1,00 m.

- ****razonamiento:**** Hay coincidencia con la hipótesis usada por el proyecto, pero la adscripción exacta de la parcela a la casuística normativa precisa no queda completamente cerrada con la evidencia recuperada. Además requiere contraste geométrico.

- ****estado final:**** `parcialmente justificado`

- ****acción correctora:**** Incluir justificación urbanística expresa del retranqueo bajo rasante aplicable al ámbito y cuadro de medición.

Punto 11. Altura máxima a cornisa y número de plantas

- ****cuestión revisada:**** número de plantas y altura a cornisa

- ****norma aplicable:**** RU-3 altura máxima

- ****documento normativo:**** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`

- ****artículo/apartado/página:**** art. 8.4.5, pág. 166-167

- ****fragmento normativo:****

“La altura máxima permitida será de ****dos plantas**** ... con una altura máxima total de cornisa de ****7 m****”

- ****evidencia del proyecto:**** pág. 5

“Condiciones de altura: ****7,00 m. a cornisa, 2 plantas**** / proyecto: ****6,76 m. a cornisa, 2 plantas****”

pág. 1: “Nº plantas: ****Dos**** sobre rasante, ****Una**** bajo rasante”

- ****comparación explícita:****

Norma: 2 plantas y 7,00 m cornisa.

Proyecto: 2 plantas y 6,76 m cornisa.

****6,76 ≤ 7,00****

- ****razonamiento:**** Cumple según memoria. No verificado gráficamente.

- ****estado final:**** `cumple\_según\_datos\_declarados`

- ****acción correctora:**** Ninguna.

Punto 12. Altura máxima a cumbrera

- ****cuestión revisada:**** altura a cumbrera

- ****norma aplicable:**** RU en urbanizaciones históricas / cubierta inclinada

- **documento normativo:** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **artículo/apartado/página:** pág. 167
- **fragmento normativo:**
 “Su altura de cumbrera no superará ... 9,00 m”
- **evidencia del proyecto:** pág. 5
 “Proyecto: $< 9,00$ m. a cumbrera”
- **comparación explícita:**
 Norma: 9,00 m máximo.
 Proyecto: menor de 9,00 m.
- **razonamiento:** La memoria no da la cifra exacta, solo indica “ $< 9,00$ m”. Eso permite una justificación incompleta, no una comprobación numérica exacta.
- **estado final:** `parcialmente justificado`
- **acción correctora:** Incluir la **cota exacta de cumbrera** por tipología y vivienda.

Punto 13. Aparcamiento: dotación mínima

- **cuestión revisada:** número mínimo de plazas
- **norma aplicable:** dotación de aparcamiento en vivienda unifamiliar / conjuntos
- **documento normativo:** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **artículo/apartado/página:** pág. 107 y pág. 74
- **fragmento normativo:**
 “Se exigirán dos plazas de aparcamiento por cada vivienda unifamiliar,
 y en conjuntos RU: las plazas obligatorias deberán accederse con una única entrada/salida para todo el conjunto, salvo excepciones.
- **evidencia del proyecto:** pág. 5
 “Plazas de aparcamiento ... $13 \times 3 + 2 = 41$ ”
 y pág. 13
 garaje 1 con 15 plazas para 5 viviendas; garaje 2 para 8 viviendas restantes.
- **comparación explícita:**
 Norma mínima: $14 \text{ viviendas} \times 2 = 28 \text{ plazas}$ si se considera el conjunto completo; o $13 \times 2 = 26 \text{ plazas}$ para las nuevas.
 Proyecto: **41 plazas**.
- **razonamiento:** En número, sobra dotación.
 La distribución y funcionalidad exacta requieren plano, pero el mínimo numérico declarado está holgadamente superado.
- **estado final:** `cumple\_según\_datos\_declarados`
- **acción correctora:** Aclarar expresamente en memoria si el cómputo incluye la vivienda existente y cómo se asignan las plazas por unidad.

Punto 14. Comunicación de todas las viviendas a través de zonas comunes

- **cuestión revisada:** existencia de comunicación común
- **norma aplicable:** condiciones de conjuntos integrados
- **documento normativo:** PGOU Boadilla, definición de conjuntos
- **artículo/apartado/página:** pág. 73
- **fragmento normativo:**

“Participar... en una copropiedad indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios.”

- **evidencia del proyecto:** pág. 6
“Comunicación de todas las viviendas a través de zonas comunes”
pág. 13
“dos portales ... dos calles peatonales conectadas...”
- **comparación explícita:**
Norma: conjunto con elementos y circulación común.
Proyecto: lo declara expresamente.
- **razonamiento:** Justificación textual suficiente.
- **estado final:** `cumple\_segun\_datos\_declarados`
- **acción correctora:** Ninguna.

Punto 15. Vallado

- **cuestión revisada:** condiciones del vallado
- **norma aplicable:** cerramientos de parcela
- **documento normativo:** `02-NNUU\_PGOU\_BOADILLA\_2017\_COMPLETO.pdf`
- **artículo/apartado/página:** art. 5.8.1, pág. 100
- **fragmento normativo:**
“Las parcelas de edificación abierta se podrán cerrar ... **sin superar la altura de 3,00 m** ... Hasta la altura de **1,50 m** estos cerramientos se podrán sustituir por muros...”
- **evidencia del proyecto:** pág. 6
“Altura máxima: **3,00 m.** (hasta **1,50 m. ciego** con escalonamiento hasta 2,50 y resto abierto)”
- **comparación explícita:**
Norma: 3,00 m máximo; parte ciega hasta 1,50 m.
Proyecto: 3,00 m, hasta 1,50 m ciego.
- **razonamiento:** Coincide con la norma recuperada.
- **estado final:** `cumple\_segun\_datos\_declarados`
- **acción correctora:** Ninguna.

Punto 16. Accesibilidad de acceso, itinerarios y zonas comunes

- ****cuestión revisada:**** justificación textual de accesibilidad exterior y zonas comunes
- ****norma aplicable:**** CTE DB-SUA 9
- ****documento normativo:**** CTE DB-SUA
- ****artículo/apartado/página:**** normativa recuperada general; proyecto remite a SUA 9
- ****fragmento normativo recuperado:**** el CTE exige itinerario accesible en los elementos obligados; la evidencia más concluyente aquí es la del propio proyecto con parámetros dimensionales
- ****evidencia del proyecto:**** pág. 44

“****Se proyectan dos accesos accesibles a la parcela desde el viario público****”

“pasillo continuo de ****1,20 m**** ... altura ****2,10 m**** ... pendiente longitudinal máxima ****4%**** y transversal ****<2%****”

“Desde el itinerario peatonal exterior accesible se accede ... al ****gimnasio comunitario****”
- ****comparación explícita:****

Proyecto aporta una justificación dimensional textual de accesibilidad.
- ****razonamiento:**** Existe una justificación razonable en memoria. Sin planos no se puede verificar continuidad real, encuentros, mesetas, barandillas y resolución material.
- ****estado final:**** `cumple\_según\_datos\_declarados`
- ****acción correctora:**** Añadir cuadro-resumen de accesibilidad por itinerario y elementos; advertir que la verificación gráfica queda pendiente.

Punto 17. Intervención de bomberos

- ****cuestión revisada:**** justificación de acceso y entorno para bomberos
- ****norma aplicable:**** CTE DB-SI 5
- ****documento normativo:**** CTE DB-SI
- ****artículo/apartado/página:**** proyecto, pág. 40; normativa recuperada general sobre altura < 9 m
- ****fragmento normativo recuperado:****

“Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra...”
- ****evidencia del proyecto:**** pág. 40

“****La zona urbanizada dispone de una vía de acceso que cumple**** con el apartado 1.1.”

“****las viviendas tienen menos de nueve metros de altura de evacuación**** y por tanto no necesitan cumplir estas exigencias.”
- ****comparación explícita:****

Norma: exigencias reforzadas para > 9 m.

Proyecto: declara < 9 m y vía de acceso conforme.
- ****razonamiento:**** La conclusión depende fuertemente de geometría y vial real. Textualmente está justificado, pero no comprobable sin planos y secciones.
- ****estado final:**** `requiere\_revisión\_técnica`
- ****acción correctora:**** Verificar manualmente sobre planos y urbanización: anchuras, radios, gálibo, distancia a fachadas, espacio de maniobra.

Punto 18. Coherencia interna: referencia a PGOU de Leganés

- **cuestión revisada:** coherencia interna de la normativa citada
- **norma aplicable:** coherencia documental básica
- **documento normativo:** propio proyecto
- **artículo/apartado/página:** proyecto, pág. 16
- **fragmento del proyecto:**

“**Se cumple el PGOU de Leganés y el PP del Sector 4 ‘Puerta de Fuenlabrada’ y su modificación nº 1.**”

- **evidencia del proyecto:** el proyecto es de **Boadilla del Monte**, c/ Río Guadiana 3, 5 y 7.
- **comparación explícita:**

Proyecto completo: Boadilla del Monte.

Afirmación puntual: PGOU de Leganés / Puerta de Fuenlabrada.

- **razonamiento:** Es una incoherencia documental objetiva, probablemente por arrastre de plantilla.
- **estado final:** `incoherencia\_interna`
- **acción correctora:** Corregir inmediatamente esa referencia antes de presentar el proyecto.

Punto 19. Coherencia interna: referencia a Decreto 227/1997 de accesibilidad

- **cuestión revisada:** corrección de referencia autonómica de accesibilidad
- **norma aplicable:** legislación autonómica correcta citada también en el propio proyecto
- **documento normativo:** propio proyecto y normativa autonómica listada en anexo
- **artículo/apartado/página:** proyecto, pág. 16
- **fragmento del proyecto:**

“Se cumple con el **Decreto 227/1997**, de 18 de septiembre...”

- **evidencia del proyecto:** en otros apartados el propio proyecto cita **Ley 8/93, Decreto 138/1998 y Decreto 13/2007** (pág. 14 y anexo normativo).
- **comparación explícita:**

Proyecto: cita dos marcos distintos; uno de ellos parece erróneo o desactualizado.

- **razonamiento:** Hay incoherencia interna en la referencia normativa.
- **estado final:** `incoherencia\_interna`
- **acción correctora:** Revisar y unificar la **cita correcta de accesibilidad** en toda la memoria.

Punto 20. Ventilación de garajes

- **cuestión revisada:** justificación textual de ventilación de garajes
- **norma aplicable:** CTE DB-HS 3 / CTE DB-SI / condiciones generales de garajes
- **documento normativo:** PGOU Boadilla y CTE
- **artículo/apartado/página:** PGOU pág. 99; memoria proyecto págs. 14 y 13
- **fragmento normativo:**

“Los garajes deberán disponer de ventilación natural ... y en particular el CTE.”
- **evidencia del proyecto:** pág. 14

“Los garajes están dotados de **extracción forzada**”

pág. 13

“La entrada de aire natural ... y ... cuarto de ventilación forzada ...”
- **comparación explícita:**

Norma: ventilación conforme CTE.

Proyecto: combina ventilación natural y forzada.
- **razonamiento:** Existe justificación textual, pero no se aportan en los fragmentos localizados los caudales, secciones ni dimensionado.
- **estado final:** `parcialmente\_justificado`
- **acción correctora:** Incorporar en memoria o anejo los **caudales de extracción/aporte**, criterio CTE y esquema de funcionamiento.

Punto 21. HE 0 – limitación del consumo energético

- **cuestión revisada:** cumplimiento declarado de DB-HE 0
- **norma aplicable:** CTE DB-HE 0
- **documento normativo:** CTE DB-HE
- **artículo/apartado/página:** proyecto, pág. 56
- **fragmento del proyecto:**

“**Cep,nren = 6.52 kWh/m²·año ≤ 38.00**”

“**Cep,tot = 30.87 kWh/m²·año ≤ 76.00**”
- **evidencia del proyecto:** misma pág. 56
- **comparación explícita:**

Cep,nren: **6,52 ≤ 38,00**

Cep,tot: **30,87 ≤ 76,00**
- **razonamiento:** La memoria aporta comparación numérica expresa.
- **estado final:** `cumple\_según\_datos\_declarados`
- **acción correctora:** Ninguna, salvo asegurar coherencia con certificados energéticos anexos.

Punto 22. HE 1 – limitación de demanda energética

- **cuestión revisada:** cumplimiento declarado de DB-HE 1

- **norma aplicable:** CTE DB-HE 1
- **documento normativo:** CTE DB-HE
- **artículo/apartado/página:** proyecto, págs. 63-64
- **fragmento del proyecto:**

$K = 0.46 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)} \leq 0.54$

$q_{\text{sol,jul}} = 1.18 \text{ kWh/m}^2 \leq 2.00$

$n_{50} = 4.241 \text{ h}^{-1} \leq 6.000 \text{ h}^{-1}$
- **evidencia del proyecto:** págs. 63-64
- **comparación explícita:**

$0,46 \leq 0,54$

$1,18 \leq 2,00$

$4,241 \leq 6,000$
- **razonamiento:** Justificación numérica suficiente según datos declarados.
- **estado final:** `cumple\_según\_datos\_declarados`
- **acción correctora:** Ninguna.

Punto 23. Estudio geotécnico / suficiencia documental

- **cuestión revisada:** existencia de estudio geotécnico o mención suficiente en fase básica
- **norma aplicable:** exigencia documental / calidad edificatoria
- **documento normativo:** Ley 2/1999 CM y criterios CTE / control municipal documental
- **artículo/apartado/página:** normativa recuperada general de integridad formal; proyecto pág. 16 y memoria constructiva
- **fragmento normativo recuperado:**

“La comprobación de la integridad formal del proyecto consistirá en que este se componga de los documentos mínimos exigibles...”
- **evidencia del proyecto:** pág. 16

“se procederá a revisar el estudio geotécnico...”

Memoria constructiva:

“Se realiza estudio geotécnico, previo a la redacción del proyecto de ejecución.”

pero en agentes: “Redactor del estudio geotécnico:” aparece sin completar (pág. 4).
- **comparación explícita:**

Proyecto menciona estudio geotécnico futuro/previo a ejecución, pero no se localiza como documento incorporado al básico en los fragmentos revisados.
- **razonamiento:** Hay mención, pero no queda localizado el documento o resumen técnico dentro del proyecto revisado.
- **estado final:** `parcialmente\_justificado`
- **acción correctora:** Incorporar **referencia clara al estudio geotécnico existente**, autor, fecha y conclusiones básicas, o indicar expresamente si se difiere al proyecto de ejecución conforme proceda.

5) Otras incidencias textuales relevantes

5.1 Incoherencia en la superficie computable de la vivienda existente

- En pág. 6 aparece **437,07 m²**.
- En pág. 10 aparece **437,03 m²**.
- En pág. 5 y 12 se usa **437,07 m²** para el total 3.110,43 m².

Estado: `incoherencia\_interna`

Acción correctora: unificar la cifra en todo el documento.

5.2 Emplazamiento resumido incompleto en portada

- Hoja resumen: "c/ Río Guadiana **3 y 7**" (pág. 1)
- Memoria: "c/ Río Guadiana **3, 5 y 7**" (pág. 4)

Estado: `incoherencia\_interna`

Acción correctora: corregir la portada/resumen para incorporar también el nº 5 o explicar que se cita aparte por ser la subparcela edificada.

6) Resumen final trazable

Número total de puntos revisados

23 comprobaciones

Puntos no comprobados completamente

Los que dependen de planos, cotas, geometría o verificación municipal específica:

- retranqueos sobre rasante
- retranqueos bajo rasante
- intervención de bomberos
- admisibilidad urbanística exacta de gimnasio/conserjerías/sauna/baño turco
- verificación gráfica de ocupación, alturas y accesibilidad

Comprobaciones que cumplen según los datos declarados

1. normativa aplicable identificada
2. uso principal residencial unifamiliar
3. número máximo de viviendas
4. parcela mínima por vivienda
5. tipología edificatoria
6. ocupación sobre rasante
7. edificabilidad
8. altura a cornisa y número de plantas

9. aparcamiento mínimo
10. comunicación por zonas comunes
11. vallado
12. accesibilidad, según memoria
13. HE 0
14. HE 1

Incumplimientos o incoherencias demostrados

- referencia errónea a ****PGOU de Leganés / Puerta de Fuenlabrada****
- referencia errónea/incoherente a ****Decreto 227/1997****
- incoherencia menor entre ****437,03 / 437,07 m²****
- incoherencia menor entre emplazamiento "3 y 7" vs "3, 5 y 7"

Documentación o justificaciones no localizadas

- estudio geotécnico completo o identificación suficiente del mismo
- justificación normativa cerrada del uso comunitario de gimnasio/sauna/baño turco/conserjerías
- justificación urbanística textual cerrada de retranqueos concretos del ámbito
- dimensionado textual detallado de ventilación de garajes

Normativa no recuperada

Ningún punto principal queda en `normativa\_no\_recuperada`; en general se ha recuperado normativa suficiente, aunque en algunos extremos no concluyente.

Aspectos parcialmente justificados

- retranqueos sobre rasante
- retranqueos bajo rasante
- altura a cumbrera (falta cifra exacta)
- ventilación de garajes
- estudio geotécnico

Cuestiones fuera del alcance de la revisión textual

- comprobación gráfica de implantación, retranqueos, ocupación y alturas
- continuidad real del itinerario accesible
- maniobrabilidad, radios y anchuras reales de acceso de bomberos
- funcionalidad geométrica de plazas y viales de garaje
- comprobación exacta de cumplimiento sobre planos de evacuación

7) Acciones correctoras priorizadas

Prioridad alta

1. ****Eliminar referencias erróneas**** a Leganés / Puerta de Fuenlabrada.
2. ****Corregir la normativa de accesibilidad**** citada en pág. 16.

3. **Unificar cifras** de superficie computable de la vivienda existente.
4. **Aclarar el emplazamiento** en la hoja resumen.

Prioridad media

5. Añadir **justificación urbanística específica** del encaje de gimnasio, conserjerías, sauna y baño turco.
6. Añadir **cita exacta de artículos** para retranqueos y reflejar cuadro de medición.
7. Añadir **cota exacta de cumbrera**.
8. Completar **justificación de ventilación de garajes** con caudales y criterio CTE.

Prioridad media-baja

9. Identificar expresamente **estudio geotécnico**: autor, fecha, situación y conclusiones.
10. Reforzar la memoria con una **tabla-resumen de cumplimiento urbanístico** más precisa y homogénea.

Si quieres, en el siguiente paso puedo convertir esto en una **matriz tipo checklist** o en un **informe formal para enviar al equipo redactor** con formato de incidencias, estado y propuesta de subsanación.